

Tunis, le 07/01/2019

**COMMISSARIAT RÉGIONAL  
DE L'ÉDUCATION TUNIS 2**  
48, Rue Essadikiya. 2017  
Khaznadar - Tunis  
Fax: 71 583 301

Code : C18002  
Réf : C18002/070119/EL+SI  
Affaire : Réaménagement et extension du collège Omrane Supérieur  
2<sup>ème</sup> Tranche  
Lot : ELECTRICITE & SECURITE INCENDIE  
Objet : Examen du Dossier d'exécution

## « AVIS AVEC RESERVE »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l'honneur de vous faire part de notre avis « **AVEC RESERVE** » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l'examen des documents relatifs à l'affaire citée ci-dessus.

### DOCUMENTS EXAMINES :

N° et indice	Date	Libellé	Reçu le
1/5	Décembre 2018	PLAN MASSE, RESEAU EXTERIEUR, ECLAIRAGE EXTERIEUR	11/12/2018
2/5	Décembre 2018	RDC 1 <sup>ER</sup> ETAGE ECLAIRAGE	11/12/2018
3/5	Décembre 2018	RDC 1 <sup>ER</sup> ETAGE PRISE DE COURANT	11/12/2018
4/5	Décembre 2018	RDC 1 <sup>ER</sup> ETAGE SECURITE INCENDIE	11/12/2018
5/5	Décembre 2018	Armoires Electriques	11/12/2018

### AVIS « AVEC RESERVE » :

- Nous faire parvenir l'encombrement des armoires électrique
  - Vérifier la sélectivité verticale entre l'armoire salle de classe RDC et armoire technique RDC,
- science

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l'expression de notre parfaite considération.

**POUR SIGMA CONTROLE**

COPIE : INGENIEUR CONSEIL MR. ZINOUBI MOHAMED MOULDI  
MAIL :

