

RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION

Affaire : SIEGE SOCIAL BNA - TOUR B - Alimentation électrique de quatre pompes à chaleur		Date : 17/06/2021	Code : PP210328	Lot : ELECTRICITE
Maitre d'ouvrage	Architecte	Bureau d'études	Entreprise	
BNA			SOGES ELECTRO FLUIDES AMEN CLIMAT	

Objet de la visite ou de la réunion :

Visite de chantier dans le cadre de la mise en service des pompes à chaleurs (1 et 2)

- Assurer le renforcement de schéma de câble (SOGES).
- Obturer le passage de câble au niveau des armoires (BNA).
- Nous fournir les plans, schéma unifilaire et les fiches techniques pour les deux extracteurs (AMEN CLIMAT).
- Revoir en tout urgence les condensations à l'intérieur des pompes à chaleur (nous fournir le PV de visite ELECTROFLUIDES).
- Nous fournir le plan d'exécution pour les deux extracteurs (AMEN CLIMAT).
- Les mesures d'isolement de départ machines (pompe 1 et pompe 2) est obligatoire avant la mise en service.

N.B.

- L'avancement des travaux d'électricité SOGES est à 100%.
- Respecter les réserves mentionner dans le PV du 22/05/2021 (tous les participants).

Inspecteur Sigma
Mr. Salem GMATI

