Resumen Técnico: Ficha de Evaluación y Planificación Preventiva

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

Marco Normativo: Real Decreto 39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevención) y Guía Técnica del INSST.

---

1. Identificación del Peligro

- **Descripción de la deficiencia:** Regleta de conexión eléctrica sobrecargada y expuesta directamente en una zona de paso.

2. Identificación del Riesgo

- **Riesgo principal:** Sobrecarga eléctrica (con potencial de cortocircuito o principio de incendio).
- **Riesgo secundario:** Tropiezos y caídas al mismo nivel debido a la disposición del elemento en la zona de tránsito.

3. Evaluación del Riesgo

Aplicando la metodología general de la Guía Técnica del INSST (Matriz de Riesgo):

- **Probabilidad:** Media
- **Consecuencia:** Dañina
- **Nivel de Riesgo: Riesgo Moderado** (Probabilidad Media × Consecuencia Dañina)

4. Planificación de la Acción Preventiva

- **Prioridad de intervención:** Prioridad 2
- **Plazo temporal:** Plazo determinado (requiere asignación de una fecha límite fija para su subsanación debido al carácter moderado del riesgo).

5. Medidas Correctoras Fijadas

Con el fin de eliminar o reducir el riesgo a un nivel tolerable, se establecen las siguientes acciones:

1. **Redistribución física:** Instalación de bandejas organizadoras de cables fijadas bajo la mesa para retirar la regleta de la zona de paso y evitar riesgos físicos de tropiezo.
2. **Control de carga:** Limitación estricta del número de conexiones permitidas por regleta,

prohibiendo la conexión en cascada de múltiples dispositivos de sujeción eléctrica para prevenir la sobrecarga de la línea.