

Informe Técnico – Sistema de Impulsión

Tranque Ovejería – Modelación integrada.

Head por estación:

Est.1: 930.0 m

Est.2: 840.0 m

Est.3: 656.7 m

Espesores críticos:

2-3: requerido 11.3 mm, adoptado 32 mm

3-4: requerido 11.3 mm, adoptado 32 mm

4-5: requerido 10.2 mm, adoptado 50 mm

5-6: requerido 10.2 mm, adoptado 50 mm

6-7: requerido 8.0 mm, adoptado 70 mm

7-8: requerido 8.0 mm, adoptado 70 mm

8-9: requerido 8.0 mm, adoptado 70 mm

