

PLANO DE UBICACION:



PLANO DE EMPLAZAMIENTO :



NOTAS:

LAS UPS LOCALES (RACKS)DISEÑADAS,ELL SERÁN INSTALADAS EN CASO DE NO CONTAR CON POTENCIA SUFICIENTE DESDE UN TABLERO RESPALDADO ENEL, PID DESARROLLADO PARA EL TIPO QUE NO SEA FACTIBLE REALIZAR CONEXIÓN HASTA EDCAA UPS, REQUERIMIENTO DEFINIDO EN EL TSM.

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TABLERO ELÉCTRICO PARA LA REMODELACIÓN DE REDES DE LA DGAC.		TABLERO ELÉCTRICO DE ELIMINA
	TABLERO ELÉCTRICO POR OTROS, TABLERO DE ELIMA, REMODELACIÓN REDES DE LA DGAC.		TABLERO ELÉCTRICO DE AGREGA
	RACK CORE EN SALA PRINCIPAL, REMODELACIÓN REDES DE LA DGAC.		EQUIPO UPS
	RACKS REMOTO PARA RED , REMODELACIÓN REDES DE LA DGAC.		EQUIPO UPS DE ELIMA , PARA LA REMODELACIÓN REDES DE LA DGAC
	EQUIPO DE ENFRIAMIENTO DE PRECISIÓN, REQUERIMIENTO DGAC.		EQUIPO UPS RACKEABLE DE 2.2 KVA
	LÍNEA ELÉCTRICA PARA RACK CORE, REMODELACIÓN REDES DE LA DGAC.		CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE
	LÍNEA ELÉCTRICA DESDE S/E 200, REMODELACIÓN REDES DE LA DGAC.		LÍNEA ELÉCTRICA SE MANTIENE
	LÍNEA ELÉCTRICA DESDE S/E 400, REMODELACIÓN REDES DE LA DGAC.		LÍNEA ELÉCTRICA SE ELIMINA
	EQUIPO ELÉCTRICO POR OTROS, A REUBICAR.		LÍNEA ELÉCTRICA SE AGREGA
	EQUIPO ELÉCTRICO POR OTROS, REUBICADO.		TRANSFORMADOR ELÉCTRICO
	TABLERO ELÉCTRICO SE MANTIENE		SECCIONADOR PORTA-FUSIBLES

NOMBRE DEL MODELO	REFERENCIAS DE MODELOS

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	APR
0			
1			
2	25/09/2023	Emite REV 0 y 1 según ORD.P.CO.AMB N 1713-23	CJV
3	07/08/2023	Responde ofcio ORD.P.CO.AMB N 1628-23	CJV
4	21/08/2023	Responde a ofcios ORD.P.CO.AMB N 1440-23 / 1479-23 / 1479-23 / 1588-23	CJV
5	09/07/2023	Resolución DGC N°3025 10/04/2023	CJV
REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	APR

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	APR
0			
1			
2	25/09/2023	Emite REV 0 y 1 según ORD.P.CO.AMB N 1713-23	CJV
3	07/08/2023	Responde ofcio ORD.P.CO.AMB N 1628-23	CJV
4	21/08/2023	Responde a ofcios ORD.P.CO.AMB N 1440-23 / 1479-23 / 1479-23 / 1588-23	CJV
5	09/07/2023	Resolución DGC N°3025 10/04/2023	CJV
REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	APR

	NOMBRE:	FECHA: (AAAA-MM-DD)
Diseño:	E.R.	2023-09-25
Dibujó:	E.R.	2023-09-25
Controló:	P.A.	2023-09-25
Aprobó:	J.L.	2023-09-25

CONCESIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENÍTEZ DE SANTIAGO

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE AEROPUERTOS

DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

DIRECTOR NACIONAL DE AEROPUERTOS

INSPECTOR FISCAL

CONCESIONARIO:

NUEVOPUDAHUEL

Vista:

CONTRATISTA:

VINCI | GENERAL PHILIPPI | ASTALDI
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Vista:

EMISOR :

VINCI | GENERAL PHILIPPI | ASTALDI
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Vista:

CONTENIDO DE LAMINA :

INGENIERÍA DEFINITIVA

MEP

CONTENIDO DE LAMINA :

Terminal T1

Diagrama Vertical Electricidad

PID Redes T1

REV MOP 0

LÁMINA	ESCALA (A0)	NUMERO DE LÁMINA								
		FASE	EMISOR	UBICACION	ÁREA	NIVEL	ESPECIALIDAD	TAG	NUMERO	REV
1/1	S/E	ID	CJV	T1M	X	X	ELX	PL	0251	03

ESTE DOCUMENTO ES ORIGINAL Y ELECTRÓNICO