N
W E
S

SOLICITANTE

1289706 1000.00 kVA
13.8-380

1289705-3-630
Próprio

(P2)
+ 12/6AA ; CE3-1 ; CENCF6_ECsfv-1 ; BC_10 ; ET_RC-PAA
# INSTALAR CH FACA P/ MUFLA MT
# GERADA PLACA N° OP 1289705 - CH FACA
# GERADA PLACA N° OP 1289706 - TR CLIENTE

(V1-2) 31.00m
+ 3E70-1A
# + 2 ESPAÇADORES

(P3) 12/4 ; CE2-1 ; IT
REMOÇÃO DO MENSAGEIRO E INSTALAÇÃO
DO MENSAGEIRO NOVO DEVIDO O DESLOCAMENTO
DA SUBSTITUIÇÃO DO P1.

BT 3P50(A50)
TROCAR MENSAGEIRO DESSE VÃO,
DEVIDO A TROCA DO P1

BT 3P50(A50)

LIG. NOVA MT

SOLICITANTE: TOK PLATI-METAL LTDA
CONTATO: 54 - 3222 - 786
ENDEREÇO: RUA ALBERICO PASINATTO, 525
CIDADE: CAXIAS DO SUL, RS
TR 1000 kVA
MUSD: 823,2 KW

(P1) ML50I
- 12/4 ; CE2-1 ; IT
+ 12/6AA ; CE3D-1 ; CE1HA-1G ; IT ; CJ4DER|35-50-70 ; CELOSA-1g ; Operar Chaves ; BC_10
# REINSTALAR IP E TEL
# DERIVAR REDE MT ATÉ P2
# SUBST. POSTE COM LV
# ESFORÇO CALC. 781 daN

1044654 75.00 kVA
13.8-380

n° 185 /Q04L17
Passagem 1.07 0.52
185-(ABCN)-2
3UCX25(UCP25)
3UC35
185-(ABCN)-1
n° 185 /Q5/ cs21
3UA185(UA185)
3UA185(UA185)
Passagem 1.07 0.52
3UC16(UC16)
185-(ABCN)-1
n° 185 / Q5 / LT 16
3UC35(UC35)
185-(ABCN)-2
3UC35(UC35)
3UA185(UA185)
3UA185(UA185)
Passagem 1.07 0.52
3E70
3E70-1A
511-(AN)-1
105-(AN)-1
511-(ACN)-4

FeedBack Para Fábrica de Projetos

LEVAR CONHECIMENTO AOS QUE NÃO CONHECEM É DEVER DE TODOS:

A VIDA AGRADECE

PLANO DE EXECUÇÃO

Executar atividades com segurança, respeitando normas e orientações

Abrir cavas e preparar as obras; MO da manobra paga no P1
Extender rede MT entre P1 e P2; Instalar no P2, CH FACA 1289705
Instalar e atualizar placas de número operativo, conforme projeto
Recolher resíduos após o término das obras

Qualquer alteração, solicitar via Desing I

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Transformador	1044654	1	5	5
					0
					0
					0
					0
					0
Linha Viva?		Sim	CHI TOTAL		5

◯ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Edson Dilmar Papalia Flores
Edson Dilmar Papalia Flores
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 220.942.817-3

CPFL ENERGIA

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: TOK PLASTI-METAL LTDA - ME

Obra: LIGAÇÃO NOVA MT

Endereço: R ALBERICO PASINATTO 525 95052-166 CAXIAS DO SUL BR RS

Responsável Técnico: Eng. Ederson Paulo Vogel CREA: RS135794 ART: 10911826	Escala: 1:800	Data: 30/09/2025	Nota: 300001096155
	Classe de isolação: 15kV	AL: KCS25	Folha 1
	Projetista: EDSON PAPALIA	Projeto: 000007931959	Levantador: REINHOLDO BRULINGER