N
W
E
S

698868 75.00 kVA
13.8-380

769326 6K
Próprio

698867 5H
Próprio

698845 25K
Próprio

698846 500.00 kVA
13.8-380

989055 112.50 kVA
13.8-380

634568 112.50 kVA
13.8-380

962346 45.00 kVA
13.8-380

1244426-3-630
Próprio

759074 45.00 kVA
13.8-380

111395-3-400
Próprio

1059448 75.00 kVA
13.8-380

634567 75.00 kVA
13.8-380

LIGAÇÃO NOVA EDIFICIO - COLETIVO
Equipamento Referência: 634568
Equipamento que desliga MT: 1244426
Solicitante: VIEZZER ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIAR
Telefone: (54)99997-0035
Endereço: R ERNESTO CHIESA 988 - CAXIAS DO SUL

(P1) CS70a_ef
- 9/6DT ; S3 ; S1 ; S2 ; ESTRIBO ; 3P10(A10)
+ 12/1DAA ; ETRMspN-1 ; CE3-1 ; S1L ; 2S2L ; TRT300_15/380v ; ET_TRCOMP-PAA ; ET_SEC-PAA ; BC_15 ; RPS ; 3X 15K ; ESTRIBO ; Q10_n ; 3P10(A10)
# INSTALAR 4 ESTRIBOS
# RETIRAR 4 ESTRIBOS
# +2Q10(Nº979-25m, Nº998-20m)
# -2Q10(Nº979-22m, Nº998-18m)
# REINSTALAR 2D10(Nº100, Nº1014) ; 2Q10(Nº886, Nº1019) ; 1T10(Nº1088) ; IP e TEL
# Nº OPERATIVO 1298196

(P2) CS70a_ef
- 9/4AA ; 2S2L ; S1L ; ESTRIBO ; 1P10(A10) ; 2P10(A10)
+ 12/4AA ; CE1A-1g ; 4S2L ; ET_SEC-PAA ; RPS ; ESTRIBO ; CELOSA-1g ; D10_n ; T10_n ; 1P10(A10) ; 2P10(A10) ; BC_10
# INSTALAR 8 ESTRIBOS
# RETIRAR 5 ESTRIBOS
# +1D10(Nº1027-24m) ; 2T10(Nº1028-7m, Nº1018-20m)
# -1D10(Nº1027-22m) ; 2T10(Nº1028-5m, Nº1018-18m)
# REINSTALAR 1D10(Nº2127) ; IP e TEL
# ABRIR CIRCUITO

(P3) CS70a_ef
- 9/6AA ; 4S2L ; ESTRIBO
+ 12/6AA ; CE4-1g ; 4S2L ; ESTRIBO ; RPS ; CELOSA-1g ; MO Emenda ; A1/0 ; BC_10
# + 4 EMENDA 1/0CA;
# + 8M CABO 1/0CA;
# INSTALAR 5 ESTRIBOS
# RETIRAR 5 ESTRIBOS
# REINSTALAR IP e TEL

(P4) CS70a_ef
- 11/4 ; CE1A-1g ; 4S2L ; ESTRIBO
+ 12/6AA ; CE3D-1 ; CE1H-1g ; 4S2L ; ESTRIBO ; CELOSA-1g ; RPS ; BC_10
# INSTALAR 4 ESTRIBOS
# RETIRAR 4 ESTRIBOS
# REINSTALAR 3D10(Nº190, Nº172, Nº165) ; IP e TEL

(V2-1) 3A1/0(A1/0) 27.96m
+ 3E70-1A
# + 3 ESP

(V3-2) 3A1/0(A1/0) 21.92m
+ 3E70-1A
# + 2 ESP

(V4-3) 3A1/0(A1/0) 9.96m
+ 3E70-1A
# + 1 ESP

60.998 m
- 3E70-1A

R GARIBALDINO B ATTI
R URBANO MARIETTI
R ERNESTO CHIESA
R VITORINO BATTISTI
R DOS PALAMIM
R FELICE VERONESE
R IRMA JOANNA PASA
R CÂNDIDO TOMASI ROSA
R ANTONIO GUIDO FERSTON

PLANO DE EXECUÇÃO

ABRIR CAVAS E PREPARAR OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POSTES
REALIZAR TRABALHOS COM SEGURANÇA

P4 AO P1: ESTENDER REDE DE MT 3E70
P1: INSTALAR TR 300KVA;
P1: PONTO DE CONEXÃO DO SOLICITANTE.

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Transformador	634568	65	4	260
Linha Viva?		Sim	CHI TOTAL		260

◯ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

SEGURANÇA É A ÚNICA FORMA CERTA DE TRABALHAR

5T Planeje Use Teste Sinalize Aterre

Ana Paula Bloedorn
Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP
Técnico de Projetos II
CFT: 002.795.320-32

CPFL ENERGIA

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: VIEZZER ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIARI

Obra: LIGAÇÃO NOVA EDIFICIO - COLETIVO

Endereço: R ERNESTO CHIESA 988 95059-130 CAXIAS DO SUL BR RS

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:800	Data: 11/12/2025	Nota: 300001101611
Classe de isolação: 15kV	AL: CXD12	Folha 1
Projetista: unset	Projeto: 000007941704	Levantador ADELAR GRAFE