




Trocar o poste 12M por um 13/20AA (P1) com auxílio da equipe de Linha Viva
Mover o poste em direção a carga, prever emendas caso necessário
Montar chave fusível em sentido de derivação da MT, conectar S4/O com CAZ

☐ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)



Município: Caxias do Sul

Obra: Caxias do Sul 2024 - Insp Visual de Rede

Cliente: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Endereço: MUN JACOB BASSO, 3000, ANA RECH RR, CAXIAS DO SUL - RS

Responsável Técnico:

Visão não encontrada para o texto

Data: 15/11/2023

Nota: 000005750106

Eng. Ederson Paulo Vogel

Classe de isolamento: 15kV

AL: CXD14

Folha 1

CREA: RS135794

ART: 10911826

	Projeta: Arthur L Ramos
--	----------------------------

Projeto: 000007245887

Levantador: ALESSANDRO SEVERO
