N
W
E
S

713485 10K
Próprio

713480 30.00 kVA
13.8-380

713479 10K
Próprio

Inspeção 0.25 0.25

EST BR 116

R PE. FELIX

R CON. JOAO MARCHESE

1121797-3-400
Próprio

(P19) 9/4AA ; S1L ; 2S2L ; MS150g ; MS70g
+ Podar Arvore(Desp)

1 PODA

713500 45.00 kVA
13.8-380

713499 2H
Próprio

678292 112.50 kVA
13.8-380

713482 75.00 kVA
13.8-380

713481 5H
Próprio

(P16)
- 11M ; B1-1 ; AFS5F ; 2S2
+ 12/4AA ; B1fv-1g ; PROTETOR PASSARO
# MELHORAR ACESSO
# DEVOLVER IP PARA A PREFEITORA
# REALIZAR COM LINHA VIVA

(P7) 12/4 ; M1-1 ; ETRN-1 ; ITA ; MS70g
+ Numerar Posto
# INSTALAR PLACA COM N° OPERATIVO 678292

(P6) 11/4DT ; B1-1 ; ETRN-1 ; S1 ; IT ; MS70a
+ Numerar Posto
# INSTALAR PLACA COM N° OPERATIVO 713481

R RIO BRANCO

713483 2H
Próprio

713484 unset
13.8-380

(P14) MS70a
- 11M ; B1-1 ; HC4
+ 12/4AA ; B1fv-1g ; IF ; PROTETOR PASSARO
# MELHORAR ACESSO
# REALIZAR COM LINHA VIVA

(P17)
- 11M ; END(N-M)CFus-1 ; B1-1 ; AFS5F ; 2S2 ; S1
+ 12/4AA ; B1fv-1g ; PROTETOR PASSARO
# RETIRAR CH FU
# REINSTALAR TEL
# MELHORAR ACESSO
# REALIZAR COM LINHA VIVA

(P5) 11/3DT ; M1-1 ; ETRN-1 ; IT
+ Numerar Posto
# INSTALAR PLAC ACOM N° OPERATIVO 678340

678340 45.00 kVA
13.8-380

1060529-630
TC - Telecontrolado

1220178-3-630
Próprio

713494 112.50 kVA
13.8-380

ESTA DESATIVADA

713493 25K
Próprio

R PE. ESTEVAO VANIN

(P18) 12/6 ; N3-1 ; CE3N3DCFus-1 ; 2IF ; MS70g
+ Numerar Posto
# INSTALAR PLACA COM N° OPERATIVO 713493

R DOIS MIL

713512 225.00 kVA
13.8-380

713511 10K
Próprio

R RIO BRANCO

765823 150.00 kVA
13.8-380

978703 112.50 kVA
13.8-380

978704 6K
Próprio

(P12) 12/6 ; CE3-1 ; CENCFus-1
+ Numerar Posto
# INSTALAR PLACA COM N° OP 978704

713509 2H
Próprio

1220580 75.00 kVA
13.8-380

1506775-3-400
Próprio

1302480

AGILIDADE NÃO É PRESSA
O QUE MAIS IMPORTA É
FAZER DIREITO!

PLANO DE EXECUÇÃO

Executar a obra seguindo todos os passos de segurança!

Substituir postes,realizar podas.
Executar conforme projetado, alterações solicitar via D.I

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Linha Viva?		Sim	CHI TOTAL		0

Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Leticia Laxes Gracioli
Leticia Laxes Gracioli
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 03573031056

CPFL ENERGIA

Gerência de Obras e Manutenção

Município: São Marcos

Cliente: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Obra: Caxias do Sul 2025 - Insp Visual de Rede

Endereço: RDV BR 116, 1688 - CENTRO - SAO MARCOS/RS

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:850	Data: 01/10/2024	Nota: 000006387498
Classe de isolação: 15kV	AL: SMC12	Folha 1
Projetista: Leticia Laxes	Projeto: 000007614633	Levantador: Alessandro Severo