## RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E
FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS
GED'S 1347 E 14606
SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE
RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O
**GED 18968**

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:
# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
# FISSURAS;
# APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO
DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

## PLANO DE EXECUÇÃO

Preparar a obra seguindo todos os passos de segurança.
SUBSTITUIR POSTES CONFORME INDICAÇÃO DE PROJETO.
ESTENDER REDE MT COMPACTA 3E70-1A DO (P1) ATÉ (P4).
INSTALAR TR 75 KVA EM (P4).
DESLOCAR REDE BT EM (P3).

ESSE PROJETO SÓ PODE SER ALTERADO POR SOLICITAÇÃO DE DI.
MANOBRAR EQUIPAMENTO ABAIXO PRA REALIZAR PROCEDIMENTO.

| Ação | Equipamento | Número | Clientes | Duração | CHI |
|---|---|---|---|---|---|
| Desligar | Transformador | 722171 | 97 | 5 | 485 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Linha Viva? | | Não | CHI TOTAL | | 485 |

◯ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

Seja a mudança que você quer ver na segurança do trabalho.

Planeje Use Teste Sinalize Aterre

Pierre Menegoni Felscher
Pierre Menegoni Felscher
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 025.116.280-07

CPFL ENERGIA

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Obra: Plano Sobrecarga 2026

Endereço: R ANTONIO CARLOS VERGANI, 441 - S VICTOR COHAB - CAXIAS DO SUL

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

| | | |
|---|---|---|
| Escala: 1:850 | Data: 06/01/2026 | Nota: 000006954450 |
| Classe de isolação: 15kV | AL: CXG25 | Folha 1 |
| Projetista: Pierre Felscher | Projeto: 000007957489 | Levantador: MARCIO BEDIN |