N
W
E
S

631828 75.00 kVA
13.8-380

631802 45.00 kVA
13.8-380

631854 45.00 kVA
13.8-380

760625-3-400
Próprio

944818 112.50 kVA
13.8-380

784113 15K
Próprio

784114 225.00 kVA 784115 300.00 kVA
13.8-380

627317-630
TC - Telecomandado

R BOM PRINCIPIO
R DAS MARGARIDAS
R DAS FLORES
R JOANNA TOSCANA MEZZOMO LORA
EST MUN ANGELO RUFFATO
R MARLENE DAVID DOS SANTOS
R REMO LORA
R LUIZ REMO LORA

(V33-34) 3A1/0 ; 3A1/0(A02) 32.26m
(V38-13) 3A1/0 ; 1C08(C08) 32.93m
(V22-16) 3A1/0 ; 3P70(A70) 35.88m
(V16-26) 3A1/0 ; 3P70(A70) 39.85m

1 PODA
4 PODAS

(P10) ML100I
+ 9M ; 2S2 ; S1 ; ESTRIBO
+ 9/4AA ; S1L ; 2S2L ; ESTRIBO ; Podar Arvore(Desp)
REINSTALAR 1D10(S/Nº) ; 2T10(S/Nº) ; IP e TEL

(P12) ML100I
+ 9M ; HC4 ; 3P10(A10)
+ 9/4AA ; S1L ; 2S2L ; ESTRIBO ; Q16_n ; 3P16(A16)
-1Q10(Nº135-12m)
REINSTALAR 2D10(S/Nº) ; 1Q10(S/Nº) ; IP e TEL

(P9)
+ 9M ; 2S2 ; EA635_R
+ 9/6AA ; S1L ; 2S2L ; BC_10 ; ESTRIBO ; ET_SEC-PAA9M
REINSTALAR TEL

PLANO DE EXECUÇÃO
EXECUTAR OBRA SEGUINDO OS PASSOS DE SEGURANÇA
MANOBRAR EQUIPAMENTO ABAIXO PARA SUBSTITUIR POSTES
EXECUTAR CONFORME PROJETO

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Desligar	Transformador	631802	56	5	280
Linha Viva?		Não	CHI TOTAL		280

Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS GED'S 1347 E 14606 SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O **GED 18968**

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
FISSURAS;
APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

Quem semeia a segurança,

Colhe qualidade de vida.

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Jailson Cardoso Kessner
Jailson Cardoso Kessner
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 01389333086

CPFL ENERGIA

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Obra: Caxias do Sul 2025 - Insp Visual de Rede

Endereço: R LUIZ REMO LORA Nº 128

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:850	Data: 01/03/2025	Nota: 000006722545
Classe de isolação: 15kV	AL: CXH45	Folha 1
Projetista: Jailson Kessner	Projeto: 000007737070	Levantador: RICARDO QUEVEDO