

Oficio Nro. CNEL-EOR-ADM-2017-1795-O

Machala, 27 de octubre de 2017

Asunto: Solicitud de declaración de caso fortuito interrupción de servicio eléctrico de la L/ST 69 kV. Pagua - Balao, ocurrida el 24-10-2017.

Señor Doctor
Esteban Andrés Chávez Peñaherrera
Director Ejecutivo
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD
En su Despacho

De mi consideración:

Pongo a su conocimiento que a las 18:27 del martes 24 de octubre de 2017, se produjo el disparo de la línea de subtransmisión a 69 kV. Pagua - Balao, que conforme a inspección realizada por el personal operativo de ésta Unidad de Negocio, se constató que la falla se produjo por la caída de una pancarta publicitaria sobre el conductor energizado de la línea de subtransmisión en referencia, provocando la interrupción de servicio eléctrico en los alimentadores de 13,8 kV. de la subestación Balao, interrupción que se prolongó por el lapso de 12 minutos.

En virtud de lo expuesto y en aplicación a lo que establece el artículo 37 del **"Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad"**, le solicito de manera comedida que disponga a quien corresponda, se tome en consideración la explicación y justificación que mi representada presenta ante su autoridad, para que éstas interrupciones del servicio eléctrico sean declaradas como fuerza mayor o caso fortuito.

Como justificativo de lo expresado y para el análisis correspondiente, sírvase encontrar en archivo adjunto, la siguiente documentación:

- Registro de los alimentadores afectados por la interrupción.
- Fotografías del evento suscitado.

Con sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Juan Carlos Medina Jimenez
ADMINISTRADOR DE UNIDAD DE NEGOCIO DE CNEL EP- EOR

Anexos:

- alimentadores_afectados0587016001509120581.pdf
- fotos_de_la_inspección0903477001509120581.pdf



adj: 1 hoja

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD
(ARCONEP)

Documento No.: ARCONEL-SG-2017-1795-E
Fecha: 2017-10-26 11:31:20 GMT-05
Recibido por: Catherine Verónica Hualgo Alborn
Para verificar el estado de su documento ingrese a:
<https://www.gestordocumental.gob.ec>
con el usuario: "0703159293"

Oficio Nro. CNEL-EOR-ADM-2017-1795-O

Machala, 27 de octubre de 2017

Copia:

Señor Ingeniero
Daniel Diego Alencastri Almeida
Especialista de Control Técnico de la Distribución y Comercialización
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD

Señor Ingeniero
José Roberto Cajas González
Gerente de Distribución, encargado - CORP

Señor Ingeniero
Fabián Jhefferson Cedillo Vera
Director de Operaciones, encargado - CORP

Señor Ingeniero
Jimmy Hindar Quezada Guarnizo
Director de Distribución, Encargado - EOR

Señor Ingeniero
Felipe Luis Patiño Preciado
Superintendente de Distribución - EOR

Señor Ingeniero
José Mauricio Montalvo Blacio
Lider de Operacion - EOR

Señor Ingeniero
Javier Egidio Arichabala Soto
Jefe de Centro Control - EOR

Señor Ingeniero
Cristian Augusto Ordoñez Tituana
Profesional de Calidad - EOR

JA/em/imgc



**EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA
CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO**

CENTRO DE CONTROL

INTERRUPCIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO CNEL EP UN EL ORO						
SUBESTACIÓN	ALIMENTADOR 13,8 kV	DESCONEXIÓN		CONEXIÓN		CAUSA
		Fecha	hh:mm	Fecha	hh:mm	
BALAO	Tenguel	24/10/2017	18:27	24/10/2017	18:39	Personal operativo verifica que la falla se produjo por la caída de una pancarta publicitaria sobre la línea de 69 kV. Pagua - Balao, provocando la interrupción de servicio.
	Balao	24/10/2017	18:27	24/10/2017	18:39	
	Cien Familias	24/10/2017	18:27	24/10/2017	18:39	