




Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Југославија Деканат: 021 350-413; 021 450-810; Централа: 021 350-122 Рачуноводство: 021 58-220; Студентска службаі 021 350-763 Телефаке: 021 58-133; e-mail: findean a uns.ns.ac.yu



Departman za proizvodno mašinstvo - Laboratorija za ispitivanje materijala tel: 021/450-366, 021/485-2320, fax: 021/454-495

Broj radnog naloga: 0153-3.305/B1

Broj: 015-12/85-2008-2. Datum: 25.02.2008.g.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Poručilac:

LIMAKS S.Z.R., Prvomajska 21, 22234 Beška

Zahtev:

Usmeni zahtev

Predmet ispitivanja:

NOSAČI SPOLJNE JEDINICE KLIMA-UREĐAJA

Ko je izabrao uzorak

materijala za ispitivanje:

Poručilac

Rezultat:

Dostavljeni nosači klima uređaja zadovoljili nosivost od 66 kg.

Statičko opterećenje izvedeno prema slici, sa tri tega od po 22 kg.




FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA INSTITUT ZA PROIZVODNO MAŠINSTVO

Katedra za materijale i tehnologije spajanja Laboratorija za ispitivanje materijala NOVI SAD

0153-3.305/B1

Ukupno list. __2 List broj



Dr Ilija Ćosić

Novi Sad, 25.02.2008.

Obrađivači:

Sebastian Baloš, dipl.ing.

Dragan Rajnović, dipl.ing

Šef Laboratorije za ispitivanje materijala

Prof. Dr Katarina Gerić

Rukovodilac Departmana Prof. Dr Branko Škorić