



- ЕСФП
- Нивомерни системи
- Бензиномерни колонки
- Тръби за горива
- Компресори за метан и метанколонки



■ Метрологична проверка на средства за измерване ■ Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 25734 / 21.01.2020 12:18:19

1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК: 106588084 2. Обект: ГСМ №3 гр.Бобов дол 3. Заявител: Управител 4. Място на ремонт: <input checked="" type="checkbox"/> При клиента 5. Тип: <input type="checkbox"/> Гаранционен <input checked="" type="checkbox"/> Извънгаранционен	6. Дата и час на заявяване: 20.01.2020 12:00 7. Начало на ремонт: 21.01.2020 11:30 8. Край на ремонт: 21.01.2020 12:30 9.0 Сер.№ на Фискално у-во / памет: 9.1 Номер на протокол от хартиен носител: 25734 9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП: 9.3 Вх.№ в НАП (Друго): 22000203073021			
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:				
10. Заявен проблем: 1.Моля да ни бъде извършено контролно измерване и калибриране на ниско дебитна колонка и разходомер за гориво, монтиран на товарен автомобил (Truck kit AG 90) - 0884393013 - Явор Анастасов				
11. Извършени операции: Контролно замерване на колонки Adast колонките са в нормите на БДС Замерено кол. Еталон 20,00л. 19,970л. 20,00л. 19,910л. 20,00л. 19,910л.				
12. Вложени части , труд, транспорт				
№	Наименование	Кол.	Ед.цена	Сума
1	Труд в работно време по договор	1.000		
2	Труд в работно време по договор	1.000		
3	Транспортни разходи за км. тарифа I	70.000		
13. Препоръки и забележки, причина				
ЕНСИС ООД /име,подпис и печат/		КЛИЕНТ /име,подпис и печат/		