

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 41160 / 27.05.2022 17:43:00

1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД		6 .Дата и час на заявяване: 27.05.2022 12:00
1.2 ЕИК: 106588084		7. Начало на ремонт: 27.05.2022 17:00
2. Обект: ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. СИНИ ВИР		8. Край на ремонт: 27.05.2022 18:00
3 .Заявител: "ТИБИЕЛ" ЕООД		9.0 Сер.No на Фискално у-во / памет: OS010251
4. Място на ремонт: <input checked="" type="checkbox"/> Онлайн Сервиз		9.1 Номер на протокол от хартиен носител: 41160
5. Тип: <input checked="" type="checkbox"/> Извънгаранционен		9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:
		9.3 Вх.№ в НАП (Друго):

ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

10. Заявен проблем:
Разминаване между нивомерна доставка и доставено гориво по одкумент

11. Извършени операции:
На 27.05.2022г. поради неустановена причина НИС е измерил по-малко количество гориво Дизел в резервоар 1 от реално доставеното по документ. Измереното количество от НИС е 28996,8 литра и е с 913,200 литра по-малко от доставеното както е според АДД документа 6922225 (29910,000 литра).
Възможно е да е имало инцидентно засядане на поплавъка на измервателната сонда. Да се счита за действително доставеното количество по документ от 29910,000 литра.

12. Вложени части , труд, транспорт			
№	Наименование	Кол.	Ед.цена
1	Труд в работно време по договор	1.000	

13. Препоръки и забележки, причина

ЕНСИС ООД /име,подпис и печат/		КЛИЕНТ /име,подпис и печат/
--	--	---