

„Т И Б И Е Л” Е О О Д гр.Перник

АЗОТНО – КИСЛОРОДНА СТАНЦИЯ

П Р О Т О К О Л

Днес 11.12.2013год. беше направен ремонт на ЕК-230 със фаб.№4011221 със смяна на температурен датчик за ЕК-210/230/260 и смяна на литиева батерия ЕК 260/230/210,ТС210.

Сумата от направения ремонт да се прибави към актива на разходомер „ИКОТЕРМ” с инвентарен №141557.

Комисията установи,че ремонта е извършен качествено.Съоръжението е пуснато в експлоатация.

Комисия в състав:1.Гл.механик АКС:.....
/М.Защев/

2.Ел.шлосер КИП и А:.....
/К.Кирилов/