



- ЕСФП
- Нивомерни системи
- Бензиномерни колонки
- Тръби за горива
- Компресори за метан и метанколонки



■ Метрологична проверка на средства за измерване ■ Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 57737 / 03.01.2025 19:49:42

1.1 Фирма: <b>"ТИБИЕЛ" ЕООД</b>	6 .Дата и час на заявяване: <b>03.01.2025 18:30</b>
1.2 ЕИК: <b>106588084</b>	7. Начало на ремонт: <b>03.01.2025 19:40</b>
2. Обект: <b>ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. СИНИ ВИР</b>	8. Край на ремонт: <b>03.01.2025 20:40</b>
3 .Заявител:	9.0 Сер.No на Фискално у-во / памет:
4. Място на ремонт: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Онлайн Сервиз</b>	9.1 Номер на протокол от хартиен носител: <b>57737</b>
5. Тип: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Извънгаранционен</b>	9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП: <b>22000253006601</b>
	9.3 Вх.№ в НАП (Друго):

ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

10. Заявен проблем:

Операторска грешка при въвеждане на документална доставка

11. Извършени операции:

При въвеждане на документална доставка от дата 03.01.2025г оператора вместо да въведе количеството при 15С от АДД което е 30271.00л , а въвел 30612.00л което е сбора от двете нивомерни доставки.

12. Вложени части , труд, транспорт

№	Наименование	Кол.	Ед.цена	Сума
1	Труд допълнителен по договор	1.000		

13. Препоръки и забележки, причина

ЕНСИС ООД

.....  
/име,подпис и печат/

КЛИЕНТ

.....  
/име,подпис и печат/