КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

- 1.Извършен външен оглед за пропуски по мазут на:
 - помпените съоръжения и тяхната арматура
 - мазутни резервоари №3 и №4
 - мазутен подгревател
 - тръбопроводи в границата на мазутно стопанство
- 2. Направен оглед за пропуски по пара на:
 - паропроводите в границата на машинна зала
 - паропроводите в границата резервоарите
 - паропроводите на мазутно разтоварище
- 3. Направена технологична проверка за пуск на:
 - разтоварващи и мазутно разходни помпи.
- 3. Продухване и почистване на филтърните елементи на:
 - разтоварващи, мазутно разходни и дренажни помпи
- 4. Отрегулиране на парата към:
 - мазутни резервоари
 - мазутен подгревател
 - мазутно разтоварище.
- 5. Дрениране на сепарационни шахти.
- 6. Отстраняване на пропуски от салникови уплътнения.

За "Топлофикация-Пле	евен"ЕАД:	all
За "ТИБИЕЛ"-ЕООЛ:		

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

През месец . Мег. р. м
1.Извършен външен оглед за пропуски по мазут на:
• помпените съоръжения и тяхната арматура
• мазутни резервоари №3 и №4
• мазутен подгревател
• тръбопроводи в границата на мазутно стопанство
2. Направен оглед за пропуски по пара на:
• паропроводите в границата на машинна зала
• паропроводите в границата резервоарите
• паропроводите на мазутно разтоварище
3. Направена технологична проверка за пуск на:
• разтоварващи и мазутно разходни помпи.
3. Продухване и почистване на филтърните елементи на:
• разтоварващи, мазутно разходни и дренажни помпи
4. Отрегулиране на парата към:
• мазутни резервоари
• мазутен подгревател
• мазутно разтоварище.
5. Дрениране на сепарационни шахти.
6. Отстраняване на пропуски от салникови уплътнения.
За "Топлофикация-Плевен" ЕАД:
За "ТИБИЕЛ"-ЕООД: