



- ЕСФП
- Нивомерни системи
- Бензиномерни колонки
- Тръби за горива
- Компресори за метан и метанколонки



■ Метрологична проверка на средства за измерване ■ Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 43200 / 13.09.2022 16:21:02

1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК: 106588084 2. Обект: ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. СИНИ ВИР 3. Заявител: 4. Място на ремонт: <input checked="" type="checkbox"/> При клиента 5. Тип: <input checked="" type="checkbox"/> Извънгаранционен	6. Дата и час на заявяване: 08.09.2022 12:00 7. Начало на ремонт: 13.09.2022 13:00 8. Край на ремонт: 13.09.2022 16:00 9.0 Сер.№ на Фискално у-во / памет: OS010251 9.1 Номер на протокол от хартиен носител: 43200 9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП: 22000224484376 9.3 Вх.№ в НАП (Друго): 22000224484432
--	---

ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

10. Заявен проблем:

да се смени уплътнение на пистолет на висок дебит Замерване на ниско и високо дебитен пистолет. Подновяване на сервизен договор.Инсталиране на нов журналинен принтер към ЕСФП.

11. Извършени операции:

Контролно замерване на пистолети за Дизел.
 Показанията на колонката са температурно компенсирани по изискване на клиента.
 При преизчисляване към реална температура,пистолетите са в допустимия толеранс по БДС.
 Подновяване на сервизен договор на ЕСФП и промяна на данни в НАП.
 Инсталиране на журналинен принтер Brother1510.Онлайн настройка на принтер към ЕСФП.
 Подмяна на шарнир на високодебитен пистолет ZVA25.

12. Вложени части , труд, транспорт

№	Наименование	Кол.	Ед.цена	Сума
1	Труд в работно време по договор	3.000		
2	Труд в работно време по договор	3.000		
3	Труд в работно време по договор	1.000		
4	Транспортни разходи за км. тарифа I	80.000		
5	EA 375.1 Swivel 1 female BSP	1.000		

13. Препоръки и забележки, причина

ЕНСИС ООД

.....
/име,подпис и печат/

КЛИЕНТ

.....
/име,подпис и печат/