



- ЕСФП
- Нивомерни системи
- Бензиномерни колонки
- Тръби за горива
- Компресори за метан и метанколонки



■ Метрологична проверка на средства за измерване ■ Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 43076 / 07.09.2022 11:12:41

1.1 Фирма: <b>"ТИБИЕЛ" ЕООД</b> 1.2 ЕИК: <b>106588084</b> 2. Обект: <b>ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. СИНИ ВИР</b> 3. Заявител: <b>Управител - 0886909602</b> 4. Място на ремонт: <input checked="" type="checkbox"/> При клиента 5. Тип: <input checked="" type="checkbox"/> Извънгаранционен	6. Дата и час на заявяване: <b>31.08.2022 12:00</b> 7. Начало на ремонт: <b>05.09.2022 12:30</b> 8. Край на ремонт: <b>05.09.2022 16:30</b> 9.0 Сер.№ на Фискално у-во / памет:  9.1 Номер на протокол от хартиен носител: <b>43076</b> 9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:  9.3 Вх.№ в НАП (Друго):
---	--

ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

10. Заявен проблем:

Доставките в резервоар 1 за дизел се регистрират неточно.

11. Извършени операции:

- според брояч на камион: доставени 30025 литра при температура 21.6 градуса
- според еталонен разходомер на ЕНСИС: доставени 30022 литра при температура 25.4 градуса
- според нивомерната система : доставени 29405 литра при температура 25.1 градуса
- според бележката към НАП: доставени 31695 литра при температура 25.1 градуса
- не са извършвани продажби от колонките, свързани с резервоар 1, по време на доставката

12. Вложени части , труд, транспорт

№	Наименование	Кол.	Ед.цена	Сума
1	Труд в работно време по договор	4.000		
2	Труд в работно време по договор	4.000		
3	Такса посещение съгласно договор	1.000		
4	Такса посещение съгласно договор	1.000		
5	Транспортни разходи за км. тарифа I	66.000		

13. Препоръки и забележки, причина

- - Препоръчително е калибриране на резервоар 1
- - Препоръчителен преглед на конфигурацията на фискалната система

<b>ЕНСИС ООД</b> ..... /име,подпис и печат/	<b>КЛИЕНТ</b> ..... /име,подпис и печат/
---	--