



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
"ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в едином реестре
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО

**Испытательная лаборатория
"Гарантия качества"
Общество с ограниченной ответственностью
"Гарантия Качества"**

свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ
по проведению сертификационных испытаний продукции,
рег. № ССГБ RU.28СП01
действительно до 23 января 2028 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ «Гарантия качества»

М. Е. Фатеева

Протокол испытаний № 00872/ЕМ-16
РЕАГЕНТ «ТОПЛИВНЫЙ СИНТОНИК», марки ТСБ-100.

Полное наименование образца (пробы) продукции: РЕАГЕНТ «ТОПЛИВНЫЙ СИНТОНИК», марки ТСБ-100.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛЕМЕНТ».
ИНН: 6318069968, ОГРН: 1226300040559. Юридический адрес: 443066, Самарская обл., г. Самара, ул. Дыбенко, д. 118А, кв. 107. Телефон: +7 (800)100-13-89, e-mail: x.element@bk.ru.

НД на продукцию: ТУ 2439-001-36785881-2015

Основания для проведения испытаний: Заявка № 892 от 02.07.2026 г.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛЕМЕНТ».
ИНН: 6318069968, ОГРН: 1226300040559. Адрес производства: 443066, Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, д. 41. Телефон: +7 (800)100-13-89, e-mail: x.element@bk.ru.

Цель испытаний: ТУ 2439-001-36785881-2015

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

НД – нормативная документация;
ЭД – эксплуатационная документация;
КД – конструкторская документация;
ТУ – технические условия;
РЭ – руководство по эксплуатации.
С – соответствует
НП – требования (испытания) не применяются к испытываемому объекту

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование испытания	Метод испытания	Требования (для ТСБ-100)	Результат испытания	Заклуч.
1	Внешний вид	п. 4.3 ТУ	Желтая прозрачная жидкость	Соответствует	С
2	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	не ниже 28	29	С
3	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	не выше минус 50	минус 58	С
4	Вязкость кинематическая при 0°С, мм ² /с	ГОСТ 33	не более 8	7,2	С

5	Вязкость кинематическая при 20°C, мм²/с	ГОСТ 33	не более 2,0	1,8	С
6	Плотность при 20°C, кг/м³	ГОСТ Р 51069	не более 860	858	С
7	Содержание механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствуют	С
8	Содержание воды, %	ГОСТ 2477	не более 0,15	0,11	С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕАГЕНТ «ТОПЛИВНЫЙ СИНТОНИК», марки ТСБ-100 соответствует ТУ 2439-001-36785881-2015.

Ответственный:



Е. С. Секерин

*Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.
Перепечатка протокола запрещена*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Настоящий протокол не является сертификатом соответствия.
2. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретному (ым) образцу (ам) и не отражают качество партии продукции, из которой взят (ы) данный (ые) образец (цы), а также качество всей выпускаемой продукции данного вида.
3. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.

**Испытательная лаборатория «Гарантия качества»
Общества с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества»
(ИЛ «Гарантия качества» ООО «Гарантия Качества»)**

*Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.
Перепечатка протокола запрещена.*