

ANP Filter column D1400


АНТИПАЮТА

7 мм

17.07.25 Лист 1/2

Изготовить заготовки для напорных фильтров (колбы):
обечайка с приваренными к ней торосферическими
днищами (днища поставляются заказчиком).
Полная высота колбы 1980. Полная проварка швов.
Сборку, сварку производить согласно ГОСТ 34347-2017
Рабочее давление 0.2-0.4 МПа
Сварные швы не должны пересекать врезки труб.
Допускается приварка монтажных петель/рым-гаек
к верхней крышке. Петли расположить по
вертикальной плоскости загрузочного люка

Толщина стенок 6 мм
материал сталь 09Г2С



ANP Filter column D1400

7 шм

АНТИПАЮТА

17.07.25 Лист 2/2

