


Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Адаптер АДИ-0-1 для расходомера Питерфлоу РС	1	комплектно с расходомером
DA1	Модуль ввода аналоговых сигналов MB110-224.8A	1	Овен
DA2	Модуль вывода аналоговых сигналов МУ110-224.8И	1	Овен
D3,D4	Модуль ввода дискретных сигналов MB110-24.32ДН	3	Овен
D5,D6	Модуль вывода дискретных сигналов МУ110-24.32Р	3	Овен
DPY1	Сенсорная панель разрешением 1024x768	1	Wintek
FU1...FU31	Предохранитель 3А	31	запас 30
FU32...FU39	Предохранитель 5А	8	запас 15
FU40...FU49	Предохранитель 3А	9	
G1...G5	Блок питания 24В, 120Вт	5	MW
G6,G7	Блок питания 24В 4-х канальный БП14Б-Д4.4-24	2	ОВЕН
G8	Блок питания для расходомера (в комплекте с расходомером)	1	в комплекте с расх.
HL1	Сигнальная лампа белая 220В	1	
HL2	Сигнальная лампа белая 220В	1	
HL3	Сигнальная лампа красная 220В	1	
HL4	Сигнальная лампа зеленая 220В	1	
HL5	Сигнальная лампа красная 220В	1	
K1,K2	Реле промежуточное 220В, 2 контакта	2	
KV1	Реле промежуточное 220В, 2 контакта	1	
KV2	Реле промежуточное 220В, 4 контакта 10А	1	Finder
KT1	Реле времени с задержкой на включение	1	
KM1,KM2	Пускатель трехполюсный 10А, 220В	2	
KM3,KM4	Пускатель модульный на 2 контакта 10А, 220В	2	

						14 192.012/2024-АТХ				
						«Модернизация объекта «Здание воочистных сооружений» в с. Панаевск»				
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	Автоматизация технологии	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Бакланов			04.25		Р	6.1	1	
Проверил		Никулин			04.25					
Н. контр.		Шамова			04.25	ШАУ-ВОС-2 Схема электрическая принципиальная	ООО "МСБ"			
ГИП		Усвяцев			04.25					