L1
N
PE
QF8
16A
X43
U1
UPS
1500VA
X44
KV2
LL
NN
PE
QF6
6A
QF7
10A
8L
освещение шкафа
M
вентиляция шкафа
XS1
Штепсельная розетка для подключения ноутбука
1LL
1NN
FU2
3A
2LL
KV1
KT1
KV2
+E1
A1
A2
сри.Di7
сри.Di8
Неисправен ИБП
FU3
3A
XS2
Розетка для SW
FU4
3A
FU5
3A
FU6
3A
FU7
3A
FU8
3A
FU9
3A
120Вт
G1
120Вт
G2
120Вт
G3
120Вт
G4
120Вт
G5
резерв
FU29
5A
FU30
5A
FU31
5A
FU32
5A
FU33
5A
FU34
5A
FU35
5A
FU36
5A
FU37
3A
FU41
3A
+TM4
FU40
3A
+TM3
FU39
3A
+TM2
FU38
3A
+TM1
+E3
+E2
+E1
M
SW
DPY1
Ethernet
A1
A2
АРМ ШАУ-2
X27
резерв

Согласовано

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	14.192.012/2024-АТХ	Лист 4.8

Формат А3