 UNITED TRACTORS	FORM CHECK LIST POMPA POND A,B,C & D	INTEGRASI SISTEM
Jl. Raya Bekasi Km. 22 Cakung Jakarta Timur		

WEEKLY REPORT CHECK LIST POMPA POND

SECTION : MAINTENANCE

Tanggal : 02/02/2020

POMPA POND	LOKASI	STANDARD	KONDISI		
			V	P	X
A	SAMPING IPAL		V		
B	Depan KMSI			V	
C	MASJID		V		
D	POS 1 SEC				V

No	DESCRIPTION	KONDISI		
		V	P	X
1	Check fungsi Panel	V		
2	Check fungsi Valve		V	
3	Check kondisi instalasi kabel	V		
4	Check Flow meter			V
5	Check kondisi pipa-pipa	V		

RUNNING TEST				
1	- SWITCH harus pada Posisi AUTO	V		
2	- Check POWER SUPPLY		V	
3	a. Atur Switch pada posisi MANUAL	V		
	b. Tekan Tombol ON, max 30 detik			
	c. Kemudian Tekan Tombol OFF			
	d. Selanjutnya atur Switch ke posisi AUTO kembali.			
	e. Angkat satu persatu Pelampung Pompa (Elektroda) max 30 detik			
4	Check Pintu Air Pond, tambahkan 'GREASE' bila perlu.	V		


V : OK

P : Perbaikan

X : Rusak

Catatan :

Tidak ada

Diketahui Oleh :	Disetujui Oleh :
	

PIC Maintenance	Section Head
(picm)	(.....)