
 UNITED TRACTORS Jl. Raya Bekasi KM 22 Cakung Jakarta Timur	FORM INSPECTION CHECK LIST POMPA AIR BERSIH	INTEGRASI SISTEM
	Nomor Dokumen : FORM 006 / PROS - MFP - MLK3 - 014 No. Revisi : 0 Hal : ... Dari ...	ISO 9001 : 2008 ; ISO 14001 : 2004 ; OHSAS 18001 : 2007 & SMK3

Lokasi : Malang
 Bulan/Tahun : Februari / 2020

No	ITEM CHECK	STANDARD	Tanggal				Keterangan
			02/02/2020	09/03/2020	16/02/2020	24/02/2020	
1	Cek kondisi air dalam Reservoir	Bak terisi penuh	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Check air pancingan pompa	Posisi "ON" menyembur	X	X	X	X	
3	Check / lihat Indicator Lamp	Indicator Lamp "Off"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Cek / lihat tekanan udara dalam tangki	Posisi pada garis merah	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	
5	Cek / lihat flow meter	Catat angka	X	X	X	X	
6	Cek Supply air dari PDAM dan air tanah	Flow meter memutar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Test secara manual supply air sumur	Angkat elektroda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Cek fungsi panel	Indikator lamp posisi "Off"	X	X	X	X	

☒ : OK / Normal
 X : No OK/Perbaikan

Dibuat	Diperiksa
	
picm	
PIC Maintenance	Section Head