



| | | |
|--|--|--|
|  UNITED TRACTORS Jl. Raya Bekasi KM 22 Cakung Jakarta Timur | FORM INSPECTION CHECK LIST POMPA AIR BERSIH | INTEGRASI SISTEM |
| | Nomor Dokumen : FORM 006 / PROS - MFP - MLK3 - 014 No. Revisi : 0 Hal : ... Dari ... | ISO 9001 : 2008 ; ISO 14001 : 2004 ; OHSAS 18001 : 2007 & SMK3 |

Lokasi : Malang
 Bulan/Tahun : Februari / 2020

| No | ITEM CHECK | STANDARD | Tanggal | | | | Keterangan |
|----|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | 02/02/2020 | 09/03/2020 | 16/02/2020 | 24/02/2020 | |
| 1 | Cek kondisi air dalam Reservoir | Bak terisi penuh | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | Check air pancingan pompa | Posisi "ON" menyembur | X | X | X | X | |
| 3 | Check / lihat Indicator Lamp | Indicator Lamp "Off" | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4 | Cek / lihat tekanan udara dalam tangki | Posisi pada garis merah | X | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | |
| 5 | Cek / lihat flow meter | Catat angka | X | X | X | X | |
| 6 | Cek Supply air dari PDAM dan air tanah | Flow meter memutar | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 7 | Test secara manual supply air sumur | Angkat elektroda | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 8 | Cek fungsi panel | Indikator lamp posisi "Off" | X | X | X | X | |

☒ : OK / Normal
 X : No OK/Perbaikan

| | |
|--|------------------|
| Dibuat | Diperiksa |
|  | |
| picm | |
| PIC Maintenance | Section Head |