











Своим трудом мы дарим свет и тепло целым микрорайонам!



# Содержание

установки мощностью от 25 до 2500 кВА напряжением до 10 кВ	3
Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки мощностью от 25 до 2500 кВА напряжением до 10 кВ	25
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-203	39
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-366	47
Панели распределительных щитов серии ЩО-70	53
Вводно-распределительные устройства для жилых и общественных зданий ВРУ-1	77
Пункты распределительные серии ПР8501	99
Пункты распределительные серии ПР8503	107
Пункты распределительные серии ПР8504	115
Пункты распределительные серии ПР11	119
Ящики управления серии Я5000	125
Распределительные шкафы серии ШР11 и ШРС-11	141
Щитки этажные серии ЩЭ	147
Щитки осветительные ОЩ, ОЩВ, УОЩ, УОЩВ	151
Опросные листы	155
Опросный лист для КТПН	157
Опросный лист для КТПВ	158
Опросный лист для КСО-203	159
Опросный лист для КСО-366 (386)	161
Опросный лист для ЩО-70	162



# КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

МОЩНОСТЬЮот 25 до 2500 кВА НАПРЯЖЕНИЕМДО 10 кВ



Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки (КТПН) трехфазного переменного тока частотой 50Гц предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии в сетях электроснабжения промышленных предприятий, сельских и городских населенных пунктах.

Номинальное напряжение, кВ:	
на стороне ВН	- 6; 10
на стороне НН	- 0,23; 0,4
Номинальный ток термической стойкости в течение 1 секунды, кА,:	
на стороне ВН	- не менее 16
на стороне НН	- не менее 20
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА,:	
на стороне ВН	- не менее 41
на стороне НН	- не менее 50
Температура окружающего воздуха	- от минус 45°C до плюс 40°C
Степень защиты	- IP23
Климатическое исполнение и категория размещения	- У1, УХЛ1

Подстанция конструктивно выполнена в виде металлического каркаса или нескольких каркасов, соединенных между собой болтами. Металлический корпус подстанции выполняется в зависимости от района эксплуатации с утеплителем (корпус с теплоизоляцией из минераловатной плиты марки П125 ГОСТ 9573-88) или из листовой стали без утеплителя. В подстанции с утеплителем предусматривается возможность подключения обогревателей, поставляемых комплектно с подстанцией по требованию заказчика.

Подстанция комплектуется:

- устройством высокого напряжения (УВН) из шкафов ВН, камер КСО с разъединителями типа РВЗ-10/630, с автогазовыми выключателями нагрузки типа ВНА, предохранителями типа ПКТ или по специальному заказу с вакуумными выключателями типа ВВ/ТЕL, ВБСК и ВБП, а также по требованию заказчика другими типами высоковольтных коммутационных аппаратов.
- масляными трансформаторами (по специальному заказу сухими или заполненными негорючим жидким диэлектриком);
- щитом низкого напряжения из шкафов НН, панелей ЩО-70 с выключателямиразъединителями, рубильниками, предохранителями, стационарными автоматическими выключателями серии ВА, «Электрон», а также по требованию заказчика другими типами выключателей.

По заказу в КТПН предусматриваются дополнительные электрические и механические блокировки, а также фидер наружного освещения с режимами ручного или автоматического включения и отключения. КТПН с воздушным вводом подключается к ВЛ посредством разъединителя РЛНД.1-10/400У1, который поставляется по заказу и устанавливается на ближайшей опоре. Количество отходящих линий и их токи указываются заказчиком. Схемой подстанции предусмотрена установка газовой защиты и манометрического термометра (по заказу).

Подстанция изготавливается по индивидуальным опросным листам, в которых подробно согласовывается с каждым заказчиком не только применяемая аппаратура, но и многоцветное, адаптивное к месту установки, цветовое решение оболочки, нанесение индивидуальных логотипов, оснащение маслоулавливающими устройствами и т.д. Уровень защищенности подстанций от воздействия окружающей среды и проникновения внутрь оболочки мелких животных и птиц соответствует классу IP-23, что обеспечивает исключение подобных случаев. Все внутренние и внешние металлические поверхности оборудования имеют покрытие, нанесенное методом порошковой полимеризации, причем независимо от цвета. Покрытие обладает повышенной стойкостью ко всем известным видам внешних воздействий и при нормальной эксплуатации может служить без ограничения сроков, т.е., практически, переживать срок службы самого оборудования.

Жесткий каркас нашей подстанции позволяет транспортировать её в сборе с трансформатором к месту установки, - это говорит о высокой монтажной готовности оборудования к работе.

Надежность электроснабжения обеспечивается уровнем комплектующей аппаратуры и применяемых схем первичной и вторичной коммутации. Эти требования подробно согласовываются при формировании заказа и безусловно реализуются. Мы изготавливаем не только одно-, но и двухтрансформаторные КТП мощностью от 25 до 2х2500 кВА, оснащенные системами автоматического введения резервного питания (ABP). Подстанции могут быть приспособлены как для воздушных, так и для кабельных вводов т.е. и для городских условий применения.

Подстанция оборудуется схемой питания собственных нужд, позволяющей управлять коммутационными аппаратами при различных сочетаниях наличия напряжения со стороны линий ВН и даже при полном его отсутствии. При этом, цепи коммерческого учета целесообразно выносить на сторону ВН, тем самым оптимизировать плату за потери в трансформаторах. Для этого должно быть предусмотрено формирование вторичных цепей учета с установкой измерительных трансформаторов тока и напряжения в распредустройстве ВН. Со стороны НН в таких подстанциях, как правило, устанавливаются многофидерные блоки рубильник-предохранитель, оборудованные головным вводным выключателем НН со встроенным полупроводниковым расцепителем, который пофазно отслеживает появление тока к.з. и восстанавливает напряжение на шинах НН по завершению перегорания какого-либо линейного предохранителя.

Подстанции могут комплектоваться различными видами механических и электрических блокировок, не допускающих ошибочных действий обслуживающего персонала во время проведения оперативных переключений.

Кроме стандартных защит, предусмотренных различными типами автоматов, подстанции могут оснащаться дополнительными защитами, такими как, защита нулевой последовательности с ускорением отключения автомата поврежденной линии, защита от перегруза или перегрева трансформатора с автоматической разгрузкой или отключением и др. Весь комплект требуемой аппаратуры и требования по оснащению подстанции различными устройствами автоматики, включая алгоритмы ее действия, оговариваются при заказе.

Особое место при формировании заказа занимает выбор коммутационной защитной аппаратуры. Заказчику могут быть предложены как традиционно применяемые автоматические выключатели отечественного производства с приличной надежностью, так и импортные автоматы различных изготовителей с широким диапазоном регулирования технических характеристик. При этом, в качестве защитных элементов на стороне НН могут устанавливаться не только автоматы, но и блоки рубильник-предохранитель, как отечественные, так и импортные, о которых говорилось выше. Многие подстанции производства ООО ``Кабель-Комплект`` в такой комплектации уже давно эксплуатируются в различных регионах России.

Стоит упомянуть и о возможности комплектации распредустройства НН тамбуром для внутреннего обслуживания, который функционально обеспечивает более комфортные условия для работающего персонала. Такие подстанции успешно применяются в северных условиях эксплуатации.



КТП также приспособлены для установки систем отопления и кондиционирования воздуха, внутри имеются места для хранения комплектов диэлектрических защитных средств и предупредительных плакатов.

Уровень оболочки должен соответствовать уровню комплектации, который определяется требованиями к надежности электроснабжения конкретных потребителей, т.е. четкого их разграничения и соотношения к определенным категориям надежности. При правильном подходе к этому вопросу, того уровня надежности, который обеспечивают традиционные КТП в металлической оболочке, вполне достаточно и даже с избытком. При этом, если условно без изменений, оборудование такой КТП перенести в ж/б оболочку, то цена подстанции возрастает как минимум, в 3-4 раза, и только за счет оболочки.

#### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

#### $X KT\Pi H X - X/X/X - X/X Y1$

X — число применяемых трансформаторов (при одном трансформаторе число не указывают);

КТПН – комплектная трансформаторная подстанция наружной установки;

- Х электрическая схема на стороне ВН: Т тупиковая, П проходная, С столбовая;
- Х мощность силового трансформатора, кВА;
- Х класс напряжения трансформатора, кВ;
- Х номинальное напряжение на стороне НН, кВ;
- У1 или УХЛ1 климатическое исполнение и категория размещения;
- Х ввод на стороне ВН: В воздушный, К кабельный;
- Х отходящие линии на стороне НН: В воздушный, К кабельный;

#### Классификация исполнений КТПН:

Признаки классификации		Исполнение	
По конструктивному исполнению	киоско	вая	столбовая
По электрической схеме на стороне ВН	тупиковая	проходная	тупиковая
По способу установки	стационарное, пере лозья		стационарное
По числу применяемых силовых трансформаторов	однотрансформатор формато		однотрансформаторная
По выполнению высоко-вольтного ввода	воздушный, в	сабельный	воздушный
По выполнению выводов отходящих линий на стороне НН	воздушный, в	сабельный	воздушный, кабельный
По выполнению нейтрали	сгл	ухозаземленной не	ейтралью,
трансформатора на сто- роне НН	с изолированно	ой нейтралью (по с	пециальному заказу)
По мощности силового трансформатора, кВА	25 – 25	500	25 – 250

КТПН удовлетворяют требованиям ТУ 3412-004-36892497-2006.

При заказе необходимо предоставить опросный лист.

По специальному заказу возможно выполнение подстанции другого климатического исполнения (УХЛ, Т), установка учета на стороне ВН, защита от перегрузки с отключением части или всех отходящих линий и пр. – компоновка и комплектовка подстанции по планам и схемам заказчика. В каждом конкретном случае на согласование заказчику высылается чертеж общего вида и электрическая однолинейная схема.

Типовые примеры подстанций.

І. Столбовая комплектная трансформаторная подстанция.

<u>Столбовая подстанция типа КТПНС.</u> Подстанция монтируется на ж/б стойках. Площадка обслуживания и ж/б стойки в комплект поставки не входит. На рисунках 1, 1а приведен пример типовой приведен пример столбовой подстанции.

- II. Комплектная однотрансформаторная подстанция киоскового типа.
- а) Тупиковая подстанция типа КТПНТ.

На рисунках 2, 2a, 3 приведен типовой пример однотрансформаторной тупиковой подстанции мощностью до 400 кВА.

На рисунках 4, 5 приведен типовой пример однотрансформаторной тупиковой подстанции мощностью 630-1000 кВА. Аналогично данному примеру возможно выполнение подстанции мощностью менее 630 кВА.

в) Проходная подстанция типа КТПНП.

Подстанция с коридорами обслуживания – типовой пример приведен на рисунках 6, 7.

Подстанция с двухсторонним обслуживанием распределительных устройств ВН и НН — типовой пример на рисунках 8, 9. В данном примере использован сухой трансформатор типа ТСЗ. При использовании масляного трансформатора типа ТМ ширина трансформаторного отсека ?2 составит 2200\* мм, а всей подстанции 8000 мм.

- III. Комплектная двухтрансформаторная подстанция киоскового типа.
- а) Тупиковая подстанция типа 2КТПНТ.

Типовой пример компоновки двухтрансформаторной тупиковой подстанции без секционирования на стороне ВН приведен на рисунках 10, 11.

Типовой пример компоновки двухтрансформаторной тупиковой подстанции с секционированием на стороне ВН приведен на рисунках 12, 13.

б) Проходная подстанция типа 2КТПНП.

Типовой пример компоновки двухтрансформаторной проходной подстанции с разделенными отсеками ВН и НН приведен на рисунках 14, 15.



Таким образом, при наличии воздушного ввода в подстанции на вводах устанавливаются разрядники типа РВО или (по специальному заказу) ограничители перенапряжений. Кроме того, по заказу, разрядники или ограничители перенапряжений устанавливаются на сборных шинах распределительных устройств ВН и НН.

При наличии воздушных выводов на стороне НН применяется два варианта размещения траверсы с изоляторами типа  $T\Phi$ -20-01:

- на шахте воздушного ввода ВН;
- на собственной каркасной конструкции воздушного вывода HH, располагаемой над отсеком РУНН.

Применение ABP на стороне HH оговаривается заказчиком. По специальному заказу возможно выполнение ABP на стороне BH.

При заказе подстанции с изолированной нейтралью необходимо указать характер работы зашиты от замыкания на землю:

- на отключение;
- на сигнал.

В сетях с глухозаземленной нейтралью защита от замыкания на землю работает на отключение. По специальному заказу возможно выполнение защиты с работой на сигнал.

Установка подстанции выполняется на фундаменте или специально подготовленной площадке.




## Комплектная трансформаторная подстанция столбовая КТПНС

#### Спецификация


Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечания
1	FU1FU3	Предохранитель ПКТ	3	
2	FV1FV3	Разрядник РВО-6(10) У1	3	Возможна установка ОПН-6(10)
3	PV4PV6	Разрядник РВН-0,5 У1	3	Не устанавливается при кабельном исполнении отходящих линий
4	PI	Счетчик активной энергии ЦЭ 6803	1	По опросному листу
5	QF1QF4	Выключатель автоматический ВА99	4	Возможна установка ВА57Ф35
6	QF11	Выключатель-разъединитель ВР32	3	Возможна установка блока рубильник-предохранитель ПВР
7	T1	Силовой трансформатор ТМ(Г)-25250/6(10)/0,4	1	По опросному листу
8	TA1TA3	Трансформатор тока ТТИ	3	По опросному листу

#### Комплектация

	Номинальн	ый ток ПКТ		Номиналь	ный ток	на сторон	ie HH, A	
Тип подстанции	На стороне 6кВ, А	На стороне 10кВ, А	Линия № 1	Линия № 2	Линия № 3	Линия № 4	*Ougep yours, ocuesa	Учет элентро энергия
KTTHC-25/6(10)/0,4 Y1	5	3,2	31,5	31,5		•		есть
KTTHC-40/6(10)/0,4 Y1	8	5	31,5	63				есть
KTNHC-63/6(10)/0,4 Y1	10	8	40	40	63	100		есть
KTTHC-100/6(10)/0,4 Y1	16	10	40	80	100		- 8	есть
KTTHC-160/6(10)/0,4 Y1	31,5	20	80	100	160		-	есть
KTПHC-250/6(10)/0,4 У1	40	31,5	80	100	160	250	- 2	есть



<sup>\* -</sup> Устанавливается по требованию заказчика.



PV1-PV3




Рисунок 1а Внешний вид



## Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т/400/6(10)/0,4-в/в У1




Рисунок 1 Схема электрическая однолинейная





Рисунок 2 Общий вид






Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	TM-250/6	Трансформатор силовой трёхфазный	
		с масляной изоляцией	1
2	РУ-6 кВ	Распределительное устройство 6 кВ	1
3	РУ-0,4 кВ	Распределительное устройство 0,4 кВ	1

Рисунок 3 Компоновка оборудования




## Комп лектная тран сформаторная под станция КТПН-Т / 630/6(10)/0,4 У1




? панели по плану Тип Назначение Номинальн.ток макс.расцепителя

Рисунок 4 Схема электрическая однолинейная





Марка	Обозначение	Наименование	Кол.
1	TM-630-6(10)/ 0,4	Т ранс ф орматор	1
2	КСО 366-4Н-630 УХЛЗ		1
3	ЩО 70-01-42 УЗ		1
4	ЩО 70-01-03 УЗ		2
5	Щ071-93 У3		1







Рисунок 5 А) Компоновка оборудования

Б) Внешний вид




## Комплектная т рансформато рная под станция КТПН-Т / 630/6(10)/0,4 У1



? панели по плану	1	2	3
Тип	ЩО 70-1-03У3	ЩО 70-1-42У3	ЩО 70-1-03У3
Назначение	Панель линейная	Панель вводная	Панель линейная

Рисунок 6 Схема электрическая однолинейная





Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	TM-630/6	Трансформатор силовой трёхфазный	
		с масляной изоляцией	1
2	KCO-366-03	Распределительное устройство 6 кВ	3
3	KCO-366-04	Распределительное устройство 6 кВ	1
4	Щ070-01-52	Распределительное устройство 0,4 кВ	1
5	Щ070-01-03	Распределительное устройство 0,4 кВ	2





Рисунок 7 А)Компоновка оборудования Б)Общий вид


Компле ктная трансформаторная подс танция К ТПН-П/ 630/ 6(10)/ 0,4 У1



? ганети по птану	1	2	٤	٤	ĸ
Тип	ЩО70-1-03У3	ЩО 70-1-42 УЗ	ЩО70-1-03У3	ЩО70-1-01УЗ	ЩО70-1-01У3
Назначение	Панель линейная	Панель вводная	Панель линейная	Панель линейная	Панель линейная

Рисунок 8 Схема электрическая о днолине йная





Марка	Обозначение	Наименование Н	ол.
1	TM-630-6(10)/ 0,4	Т ранс ф орматор	1
2	КСО 366-4Н-630 УХЛЗ		1
3	КСО 366-3Н-630 УХЛЗ		2
4	ЩО 70-01-03 УЗ		2
5	ЩО 70-01-42 УЗ		1
6	ЩО 70-01-01 УЗ		2
7	ШСН		1






Рисунок 9 А) Компоновка оборудования Б) Внешний вид




? панели по плану	1	2	က	4	ιo	9	7
Тип	ЩО70-1-03У3	ЩО70-1-42У3	Щ070-1-03У3	ЩО70-1-71У3	ЩО70-1-03УЗ	ЩО70-1-42У3	ЩО 70-1-03 УЗ
Назначение	Панель линейная	Панель вводная	Панель линейная	Панель секционная	Панель линейная	Панель вводная	Панель линейная

Рисунок 10 — Схема эл ектричес кая одноли нейная





Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	TM(Γ)-630-10(6)/0,4 У1; Y/Y-0	Трансформатор	2
2	Щ070-01-42 У3		2
3	Щ070-01-03 У3	РПС4 - 4 х 400А	4
4	Щ070-01-71 У3		1
5	ШСН		1
6	KCO-203-8 M-630 K		2






Рисунок 11 А) Компоновка оборудования Б) Внешний вид



#### Комплектна я трансформато рная подстанция 2КТПН-П/400/6(10)/0,4 У1






Рисунок 12 Схема электрическая однолинейная







Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	TM-400-6/0,4 V1; Y/Y-0	Трансформатор	2
2	КСО 366-3Н-630 УХЛЗ		2
3	КСО 366-4Н-630 УХЛЗ		2
4	КСО 366-13-630 УХЛ 3		1
5	ЩО 70-01-42 уз		2
6	Щ070-01-03У3		2
7	Щ070-01-71У3		1
8	ШСН		1







Рисунок 13 А) Компоновка оборудования Б) Внешний вид







Компле ктная тр ансформаторная под станция 2 КТПН-Т/ 630/ 6(10) / 0,4 УЛ

Рисунок 14 Схема элек трическая о днолинейная





Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	TM-630-6/0,4 У1; Y/Y-0	Трансформатор	2
2	КСО 366-3Н-630 УХЛЗ		5
3	КСО 366-4Н-630 УХЛЗ		2
4	КСО 366-18-630 УХЛЗ		1
5	КСО 366-17Н-630 УХЛЗ		1
6	КСО 366 УХЛЗ	Панель (торцевая) КСО	2
7	Щ070-01-43У3		2
8	Щ070-01-03У3		4
9	Щ070-01-71У3		1
10	ЩО70-01-02 У3		2
11	ШСН	Шкаф собственных нужд	1
12	АД31T 60x8 мм?	Шина отв. на стороне 0,4 кВ	






Рисунок 15 А) Компоновка оборудования Б) Внешний вид



# КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВА НАПРЯЖЕНИЕМ до 10 кВ



Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки (КТПВ) трехфазного переменного тока частотой 50, 60Гц предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии в сетях электроснабжения промышленных предприятий.

Номинальное напряжение, кВ:	
на стороне ВН	- 6; 10
на стороне НН	- 0,4; 0,69
Номинальный ток термической стойкости в течение 1 секунды, кА:	
на стороне ВН	- не менее 20
на стороне НН	- не менее 30
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА:	
на стороне ВН	- не менее 51
на стороне НН	- не менее 50
Температура окружающего воздуха	- от минус 45 <sup>0</sup> С до
	плюс 40°C
Степень защиты	- IP31
(по специальному заказу возможно выполнение подстанции с степенью	
защиты до IP54 согласно ГОСТ 14254)	
Климатическое исполнение и категория размещения	- Y3

#### Подстанция комплектуется:

- устройством высокого напряжения (УВН) из шкафов ВН с автогазовыми выключателями нагрузки типа ВНА, предохранителями типа ПКТ или по специальному заказу с вакуумными выключателями типа ВВ/ТЕL, а также по требованию заказчика другими типами высоковольтных вакуумных и элегазовых ;
- трансформаторами (масляными, сухими или заполненными негорючим жидким диэлектриком);
- щитом низкого напряжения из шкафов НН с выдвижными или стационарными автоматическими выключателями серии ВА, «Электрон», Masterpact и Compact (Merlin Gerin), а также по требованию заказчика другими типами выключателей.

#### Структура условного обозначения:

#### $X \ XXX - X/X/X \ Y3$

Х – число применяемых трансформаторов (при одном трансформаторе число не указывают);

XXXX – буквенное обозначение изделия (КТПВ);

Х – мощность силового трансформатора, кВА;

Х – класс напряжения трансформатора, кВ;

Х – номинальное напряжение на стороне НН, кВ;

У3 – климатическое исполнение и категория размещения.

#### Классификация исполнений КТП:

Признаки классификации	Исполнение
По типу силового трансформатора	масляный (типа ТМЗ, ТМФ), сухой (типа ТСЗ, ТСЗГЛ и др.),
По выполнению нейтрали трансформатора на сто- роне НН	с глухозаземленной нейтралью, с изолированной нейтралью (по специально- му заказу)
По взаимному расположению	однорядное, двухрядное, на разных уровнях отметки (по специальному заказу)
По числу применяемых силовых трансформаторов	однотрансформаторная, двухтрансформа- торная
По выполнению высоковольтного ввода (кабельный/шинный)	снизу, сверху
По выполнению выводов отходящих линий в РУНН кабельные/шинные)	вверх, вниз, вверх и вниз
По исполнению высоковольтной связи между УВН и трансформатором	шинная, кабельная (по специальному заказу)
По исполнению низковольтной связи между трансформатором и РУНН	шинная, кабельная (по специальному заказу)
По исполнению автоматических выключателей	с выдвижными выключателями, со стационарными выключателями



КТПВ удовлетворяют требованиям ТУ3412-004-36892497-2006.

При заказе необходимо предоставить опросный лист.

В каждом конкретном случае на согласование заказчику высылается чертеж общего вида и электрическая однолинейная схема, а также по требованию заказчика строительное задание. При выборе УВН рекомендуется руководствоваться данными таблицы 1.

При выборе РУНН со стационарными выключателями применяются панели ЩО-70 При выборе РУНН с выдвижными выключателями рекомендуется использовать данные таблицы 2.

План двухтрансформаторной КТП однорядного расположения для варианта с выкатными выключателями приведен на рисунке 16.



Таблица 1. Технические данные УВН

Однолинейная схема главных цепей шкафа УВН	Назна- чение	Тип шка- фа	Комму- тацион- ный ап- парат	Мощ- ность силового транс- форма- тора	Рекомен тип про теля  Для	дуемый едохрани-	Габа- ритные разме- ры(шир ина х глубина
					напря- жения 6 кВ	пряже- ния 10 кВ	х высо-
							650 x
				250,400, 630			420x
	Шкаф			030			1500
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	глухо- го вво-	BB					(70
	да	טט		1000,			650 x
				1600, 2500			420x 1750
						I	
				250	ПКТ10 2-6-	ПКТ101 -10-20-	800x800
					31,5- 31,5У3	31,5У3	1900
				400	ПКТ10 2-6-50-	ПКТ102 -10-	800x800
					31,5У3	31,5- 31,5У3	1900
			ВНА-	630	ПКТ10 3-6-80-	ПКТ103 -10-50-	800x800 1900
	Шкаф ввода	ШВ В-1	10/630- 20зп	1000	31,5У3 ПКТ10	31,5У3 ПКТ103	800x800
	ВН				3-6- 100- 31 5V3	-10-80- 20У3	1900
				1600	31,5У3 ПКТ10 4-6-	ПКТ104 -10-100-	1120x
					200- 31,5У3	31,5¥3	800x 1900
				2500	ПКТ10	ПКТ104	1120x
					4-6- 315- 203/2	-10-160- 20У3	800x
					20У3		1900



## Продолжение таблицы 1

	Шкаф ввода ВН	IIIB B-2	BHA- 10/630- 203	250 2500		800x 800x 1900
--	---------------------	-------------	------------------------	-------------	--	----------------------



Таблица 2. Технические данные РУНН

Однолинейная схема главных соединений шкафа РУНН	На- значе- ние шкафа	Тип шкафа	Тип выключате- ля	Номиналь- ный ток рас- цепителя, А	Номинальный ток фазного ( нулевого) трансформатора тока, А	Габа- рит- ные раз- меры( шири на х глу- бина х высо-
	Ввод-		BA 53-41 344770	630	600/5 (400/5)	та),мм 800 х
	ной НН	ШНВ-	BA 06-36 (BA 57-35) 341850	80,100,160, 200,250	100/5,150/5, 200/5,300/5	1200 x 2300
			BA 53-41 344770	1000	1000/5 (600/5)	800 x
	Ввод- ной НН	ШНВ-	BA 51-39 (BA 57-39) 341850	250,320,400, 500,630	300/5,400/5, 600/5	1200 x 2300
N			BA 53-43 344770	1600	1500/5 (800/5)	900
	Ввод- ной НН	ШНВ-	BA 51-39 (BA 57-39) 341850	250,320,400, 500,630	300/5,400/5, 600/5	800 x 1200 x 2300



### Продолжение таблицы 2

						-	
	Ввод- ной НН	ШНВ-	BA 53-43 344770	1600	1500/5 (800/5)	800 x 1200 x	
			BA 53-41 341850	630,800, 1000	600/5,800/5, 1000/5	2300	
N	Ввод-		Э-25 В	2500	3000/5 (1500/5)	800 x	
	ввод- ной НН	ШНВ-	BA 53-41 341850	630,800, 1000	600/5,800/5, 1000/5	1500 x 2400	
N	Ввод- ной НН		Э-25 В	2500	3000/5 (1500/5)	800 x 1500 x	
		I IIIHK-	Э-06 В	630,800, 1000	600/5,800/5, 1000/5	2400	
	Ввод-		Э-40 В	4000	4000/5 (2000/5)	1200 x	
	ной НН	ной	ШНВ- 7	BA 53-41 341850	630,800, 1000	600/5,800/5, 1000/5	1500 x 2400
N			Э-40 В	4000	4000/5 (2000/5)	1200 x	
	Ввод- ной НН	ШНВ-	Э-06 В	630,800,1000	600/5,800/5, 1000/5	1500 x 2400	



Однолинейная схема главных соединений шкафа РУНН	Назна чение шка- фа	Тип шка- фа	Тип выключате- ля	Номинальный ток расцепителя, А	Номинальный ток фазного (нулевого) трансформатора тока, А	Габа- ритные разме- ры(шир ина х глубина х высо- та),мм
	Сек-		BA 53-41 344770	630		800 x
N E	цион-	ШНС -1	BA 06-36 (BA 57-35) 341850	80,100,160, 200,250	100/5,150/5, 200/5,300/5	1200 x 2300
	Сек-		BA 53-41 344770	1000		800 x 1200 x
<u>N</u>	цион-		BA 51-39 (BA 57-39) 341850	250,320,400, 500,630	300/5,400/5, 600/5	2300
	Сек-		BA 53-43 344770	1600		800 x
	ный	ШНС -3	BA 51-39 (BA 57-39) 341850	250,320,400, 500,630	300/5,400/5, 600/5	1200 x 2300
			BA 53-43 344770	1600		800 x
N. The state of th	Сек- цион- ный	ШНС -4	BA 53-41 341850	630,800, 1000	600/5,800/5, 1000/5	1200 x 2300



			Э-25 В	2500		800 x
N	Сек- цион- ный ШНС- 5	BA 53-41 341850	630,800, 1000	600/5,800/5, 1000/5	1500 x 2400	
	Сек-		Э-25 В	2500		800 x 1500 x
N E	ный	ШНС-	Э-06 В	630,800, 1000	600/5,800/5, 1000/5	2400


### Продолжение таблицы 2

					продолжен	1
Однолинейная схема	Назна	Тип	Тип	Номиналь-	Номиналь-	Габа-
главных соединений	чение	шка-	выключате-	ный ток рас-	ный ток фаз-	ритные
шкафа РУНН	шка-	фа	ЛЯ	цепителя, А	ного ( нуле-	разме-
	фа				вого) транс-	ры(шир
					форматора	ина х
					тока, А	глубина
						х высо-
						та),мм
	Линей ный	ШНЛ -1	BA 06-36 (BA 57-35) 341850	80,100,160, 200,250	100/5,150/5, 200/5,300/5	800 x 1200 x 2300
	Линей ный	ШНЛ -2	BA 51-39 (BA 57-39) 341850	250,320,400, 500,630	300/5,400/5, 600/5	800 x 1200 x 2300
	Линей ный	ШНЛ -3	BA 51-39 (BA 57-39) 341850	250,320,400, 500,630	300/5,400/5, 600/5	800 x 1500 x 2400



Линей ный	ШНЛ -4	BA 53-41- 341850 BA 53-41- 344770	630,800,1000	600/5,800/5, 1000/5	800 x 1500 x 2400
Линей ный	ШНЛ -5	Э06 В	630,800,1000	600/5,800/5, 1000/5	800 x 1500 x 2400








Рисунок 16 План двухтрансформат орной КТП одн орядного расположения с выдвиж ными выключателям и



# КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОНННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ КСО-203



Камеры серии КСО-203(КСО-285, КСО-292) номинального напряжения 6 и 10 кВ переменного трехфазного тока частоты 50Гц предназначены для распределительных устройств сетей с изолированной нейтралью или заземленной через дугогасительный реактор.

Камеры КСО допускается применять для работы в следующих условиях:

- в части воздействия климатических факторов внешней среды исполнения категории 3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха 40<sub>°</sub> C;
- верхнее и эффективное значение температуры окружающего воздуха равны +40 оС.
- высота над уровнем моря не более 1000м;
- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию.

Номинальное напряжение, кВ	- 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	- 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А	- 630; 1000
Номинальный рабочий ток камер с вакуумным	
выключателем, А	- 20
Номинальный рабочий ток камер с выключателем	- 630
нагрузки, А	
Номинальный ток сборных шин, А	- 630; 1000
Номинальный ток термической стойкости в течение 1 се-	- не менее 20
кунды, кА:	
Номинальный ток электродинамической стойкости камер с	- 32; 51
вакуумным выключателем, кА:	
Степень защиты	- оболочки: ІР00, со
	стороны фасада: IP20
Климатическое исполнение и категория размещения	- УЗ (УХЛЗ, ТЗ – по
	специальному заказу)
Габаритные размеры камер (ширина, глубина, высота), мм	- 1000 x 1100 x 2750
Масса камер, кг, не более:	
с вакуумным выключателем	- 350
с трансформаторами напряжения	- 250
кунды, кА:  Номинальный ток электродинамической стойкости камер с вакуумным выключателем , кА:  Степень защиты  Климатическое исполнение и категория размещения  Габаритные размеры камер (ширина, глубина, высота), мм  Масса камер, кг, не более: с вакуумным выключателем	- 32; 51  - оболочки: IP00, со стороны фасада: IP20 - УЗ (УХЛЗ, Т З — по специальному заказу) - 1000 х 1100 х 2750



Структура условного обозначения камер серии КСО-203

КСО-203-XX-XXX - У3

К – камера;

С – сборная;

О - одностороннего обслуживания;

203 - номер модификации;

Х - каталожный номер схемы главных цепей;

X – В - вакуумный выключатель BB/TEL – 10(6);

М - вакуумный выключатель ВБСК – 10(6);

С - вакуумный выключатель ВБП – 10(6);

Х – номинальный ток камеры, А – 600, 1000, 1600;

X – K – производитель ООО «Кабель-Комплект»

Х - ТСН – трансформатор напряжения;

- ТН - трансформатор напряжения;

- ОПН – ограничитель перенапряжения;

УЗ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150

Камеры КСО-203 изготовляются в соответствии с техническими условиями ТУ 3414-003-36892497-2005.

Пример условного обозначения:


KCO-203-8B-600K ОПН У 3 ( камера KCO-203 с вакуумным выключателем BB/TEL на ток 600 A, со схемой главных цепей ? 8, с ОПН)


Возможно изготовление камер по схемам заказчика с комплектацией оборудованием по требованию заказчика.


При заказе необходимо предоставить опросный лист.

Комплектация камер КСО-203 производится вакуумными выключателями типа ВВ/ТЕL(«Таврида Электрик»), ВБСК(«Электрокомплекс»г.Минусинск) и ВБП(«НПП-Контакт»), разъединителями типа РВЗ, предохранителями типа ПКТ,ПКН или ПКЭ, трансформаторами тока ТОЛ, трансформаторами напряжения типов 3\*ЗНОЛ, ЗНОЛ и НОЛ, разрядниками типа РВО, ограничителями напряжений ОПНп, приборами защиты и измерения. По требованию заказчика устанавливается другие типы высоковольтных аппаратов. Распределительное устройство из камер КСО может быть выполнено с автоматическим включением резервного ввода — АВР. Совместно с камерами по заказу поставляются шинные мосты. Камеры имеют внутреннее освещение на напряжение 12 (24) В. Источник питания цепи освещения находится вне камер КСО и определяется заказчиком на месте эксплуатации. По заказу поставляется комплект оперативных блокировок.
















Таблица 3. Схемы главных цепей КСО-203(285, 292)

таолица 3. Схемы	главных цепеи КО	JO-203(283, 292)		
Схема главных цепей	A SULLA SULL			
Номер схемы	5	6	8	9
Обозначение исполнения схемы	5B-600K 5M-600K 5C-600K	6B-600K 6B-600K 6C-600K	8B-600K 8B-600K 8C-600K	9-600K *
Наименование камеры КСО	Камеры	с выключателями І	BB/TEL	Камера с силовыми предохранителями
Схема главных цепей				
Номер схемы	10	11	1	12
Обозначение ис-	10-600K *	11-600K *	12.1-600K TH	12.2-600K TH
полнения схемы	10-600K *	11-600K *	12.1-000K 111	12.2-000K 111
Наименование камеры КСО	Камера с выключ	ателями нагрузки	Камеры с трансформатором напряжения	
Схема главных цепей				
Номер схемы	1	3		14
Обозначение исполнения схемы	13.1-600K TH	13.2-600K TH	14.1-600К ОПН	14.2-600К ОПН
Наименование камеры КСО	Камеры с трансформатором напряжения			ителями перенапря- іденсаторами

<sup>\*</sup> В схемах 9,10,11 – максимальный ток предохранителя 6кв- 315A ; 10 кВ- 200 А.



## Продолжение таблицы 3

			1	
Схема главных цепей				
Номер схемы	15	16	18	19
Обозначение ис-			18-600K TH	19-600K TH
полнения схемы	15-600K TCH25	16-600K TCH25	18-600K TH	19-600K TH
Наименование	Камера с трансфор	матором собствен-	Камеры с трансфо	рматором напряже-
камеры КСО		нужд		ия
	- I			
Схема главных цепей		\$ \$ \$ \$ \$	\$\$\$\$\$	
Номер схемы	20	22	23	24
Обозначение ис-	20 COOK THE 22-600K 23-600K		24-600К	
полнения схемы	20-600K TH	22-600К	23-600К	24-600К
Наименование камеры КСО	Камеры с транс- форматором на- пряжения	Камеры с кабельными сборками		Камера с разъединителем секционного выключателя
Схема главных цепей				25 25 25 25 25
Номер схемы	25	25	26	28
Обозначение ис-	25.1-600K TH	25.2-600K TH	26-600К	28AK
полнения схемы	25.1-600K TH	25.2-600K TH	26-600К	ZOAN
Наименование камеры КСО	Камера с транс- форматором на- пряжения	Камера с транс- форматором на- пряжения	Камера с секци- онными разъе- динителями	Камера собствен- ных нужд



## Продолжение таблицы 3

	I			
Схема главных цепей				
Номер схемы	29	29		
Обозначение ис-	29.1-600К	29.2-600К	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
полнения схемы	29.1-600К	29.2-600К		
Наименование	Камера с кабель-	Камера с кабель-		
камеры КСО	ным вводом	ным вводом		

По согласованию с заказчиком возможно изготовление камер КСО-203(285, 292) по нетиповым схемам главных цепей.





Камеры серии КСО-366 номинального напряжения 6 и 10 кВ переменного трехфазного тока частоты 50Гц предназначены для распределительных устройств сетей с изолированной нейтралью или заземленной через дугогасительный реактор.

Камеры КСО допускается применять для работы в следующих условиях:

- в части воздействия климатических факторов внешней среды исполнения категории 3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха 40<sub>0</sub> C;
- верхнее и эффективное значение температуры окружающего воздуха равны + 40<sub>0</sub>C.
- высота над уровнем моря не более 1000м;
- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию.

Номинальное напряжение, кВ	- 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	- 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А	- 630
Номинальный рабочий ток камер с предохранителями, А:	
при Uном – 6кВ	- 16; 20; 31,5; 40; 50; 63;
	80; 100; 160
при Uном – 10кВ	- 16; 20; 31,5; 40; 50; 63;
	80; 100
Номинальный ток сборных шин, А	- 630
Номинальный ток термической стойкости в течение 1 се-	- не менее 10
кунды, кА:	
Номинальный ток электродинамической стойкости главных	- не менее 25
цепей, кА:	
Степень защиты	- оболочки: ІР00, со
	стороны фасада: IP20
Климатическое исполнение и категория размещения	- УЗ (УХЛЗ, ТЗ – по
	специальному заказу)
Габаритные размеры камер (ширина, глубина, высота), мм	- 1000 x 1000 x 2000
для камер по схеме 14-400, 15-400	- 500 x 1000 x 2000
Масса камер, кг, не более:	
с выключателем нагрузки и разъединителями	- 250
с трансформаторами напряжения	- 200
с разъединителями заземления сборных шин	- 90



Структура условного обозначения камер серии КСО-366

КСО-366 - XX - У3

К - камера

С - сборная

О - одностороннего обслуживания

366 - номер и год модификации

Х - каталожный номер схемы главных цепей

Х – тип привода: а – автоматический, н – местного управления

УЗ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150

Камеры КСО-366 изготовляются в соответствии с техническими условиями ТУ 3414-003-36892497-2005.

Структура условного обозначения шинных мостов:

 $A300 - X \ Y3$ 

А300 – индекс шинного моста;

X – наличие разъединителей: 50, 51, 52 – без разъединителей; 53, 54, 55 – с разъединителями; 56, 57, 58 – с разъединителями и заземлителями;

УЗ (УХЛЗ, ТЗ) – климатическое исполнение и категория размещения.

Длины шинных мостов

```
A300.50; A300.53; A300.56: L = 2000 - 2600 \text{ mm}; A300.51; A300.54; A300.57: L = 2650 - 3250 \text{ mm}; A300.52; A300.55; A300.58: L = 3300 - 3900 \text{ mm};
```

Возможно изготовление камер по схемам заказчика с комплектацией оборудованием по требованию заказчика. В этом случае на согласование заказчику высылается чертеж общего вида и электрическая однолинейная схема.

При заказе необходимо предоставить опросный лист.

Комплектация камер КСО производится выключателями нагрузки типа ВНА-10/630-20, разъединителями типа РВЗ, предохранителями типа ПКТ,ПКН или ПКЭ, трансформаторами тока ТОЛ, трансформаторами напряжения типов 3\*3НОЛ, ЗНОЛ и НОЛ, разрядниками типа РВО, ограничителями напряжений ОПНп, приборами защиты и измерения. По требованию заказчика устанавливается другие типы высоковольтных аппаратов. Управление выключателями нагрузки может осуществляться дистанционно (выключатель с автоматическим приводом). Камеры с выключателями нагрузки, имеющие предохранители, по заказу снабжаются устройством автоматического отключения при перегорании плавкой вставки предохранителя. Распределительное устройство из камер КСО может быть выполнено с автоматическим включением резервного ввода — АВР. Совместно с камерами по заказу поставляются шинные мосты. Камеры имеют внутреннее освещение на напряжение 42 (36) В. Источник питания цепи освещения находится вне камер КСО и определяется заказчиком на месте эксплуатации. По заказу поставляется комплект оперативных механических блокировок и инвентарных перегородок.



Таблица 4. Схемы принципиальные первичных соединений КСО-366

	1 .					
Схемы камер КСО-366		Q+-0- 1				
? схемы	1	13	2	3	4	5
Номенклатурное обозначение камер	1-630	1 3-630		3 н-630; 3а-630	4н-630; 4а-630	5н-630; 5а-630
Схемы камер КСО-366					8	8
? схемы	6	7	8	9	10	1 Os
Номенклатурное обозначение камер	6н-630; 6а-630	7н-630; 7а-630	8н-630; 8а-630	9н-630; 9а-630	10-630	10 3-630
Схемы камер КСО-366						
? схемы	11	12	13	14	15	16
Номенклатурное обозначение камер	11-630	12-630	13-630	14-630	15-630	16-630
Схемы камер КСО-366				ABP		
? схемы	17	18	19	20	21	22
Номенклатурное обозначение камер	17н-630; 17а-630	18-630	19н-630; 19а-630	20н-630; 20а-630	21н-630; 21а-630	22н-630; 22а-630
Схемы шинных мостов КСО-366						
? схемы	A300M.5052	A300M.5355	A300M.5658			
Номенклатурное обозначение камер	630	630	630			





Панели распределительных щитов серии ЩО-70 предназначены для комплектования распределительных устройств (щитов) напряжением 380/220 В переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземлённой нейтралью, служащих для приёма и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания.

Панели предназначены для установки в электропомещениях.

#### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

## ЩО-70-ХХУ3

ЩО – панель распределительного щита одностороннего обслуживания

70 - модификация

XX – условный номер схемы

УЗ – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высота над уровнем моря не более 1000 м.

Температура окружающего воздуха от  $-40^{\circ}$  C до  $+35^{\circ}$  C.

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях разрушающих металл и изоляцию.

Группа механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты панелей с фасадной стороны IP20, с остальных сторон IP00 по ГОСТ 14254-96.

Рабочее положение в пространстве вертикальное, возможное отклонение от вертикали  $5^0$  в любую сторону.

Требование техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

Панели распределительных щитов серии ЩО-70 соответствуют ТУ 3412

## КЛАССИФИКАЦИЯ

Виды панелей ЩО-70 приведены далее.

# (2)

## ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ СЕРИИ ШО 70

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В 380

Частота, Гц 50

Номинальный ток сборных шин, А 600,

1000, 1600, 2000, 2500, 4000

Стойкость сборных шин к наибольшему амплитудному значению токов КЗ, кА 50

Типоисполнения панелей ЩО-70, их номинальные токи, габаритные размеры, массы, электрические однолинейные схемы первичных соединений, аппаратура устанавливаемая на панелях приведены в таблице.

#### КОНСТРУКЦИЯ

Панели представляют собой сварную конструкцию из металлического профиля с установленными в ней коммутационно-защитными аппаратами и электроизмерительными приборами.

Схемы, типы аппаратов, габаритные размеры и конструкции панелей предусматривают возможность комплектования из них распределительных устройств для трансформаторных подстанций или отдельно стоящих щитов.

Щиты из панелей могут быть установлены, как прислонено к стене (одностороннее обслуживание), так и свободностоящими с двухсторонним обслуживанием, боковые стороны щитов закрываются торцевыми панелями.

Панели устанавливаются на закладные конструкции и выверяются по уровню и отвесу. Отклонение от вертикали не должно быть более  $5^0$ .

Крепление панели к закладным конструкциям производится при помощи сварки в четырёх углах нижнего пояса каждой панели.

Крепление также может осуществляться и при помощи болтов через отверстия, выполненные в нижнем поясе панели.

Соединение панелей или секций панелей между собой производится путём соединения передних и задних стоек крепёжными деталями.

При монтаже нескольких секций щита между собой соединение сборных шин и нулевой шины производится сваркой встык, при помощи накладок сплошным швом или болтами.

Шина заземления соединяется сваркой с корпусом каждой панели.


Нулевая шина устанавливается в нижней части панели на изоляторах.

Панели предусматривают как кабельные, так и шинные вводы.



## ЛИНЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ

ЩО 70-1-01У3 • ЩО 70-1-02У3 • ЩО 70-1-03У3 ЩО 70-2-01У3 • ЩО 70-2-02У3 • ЩО 70-2-03У3



ЩО 70-1-02У3 ЩО 70-2-02У3

Обозначение	Наименование
FU1 - FU12	Предохранители 250 А
PA1 - PA4	Амперметры 200/5 А
QS1 - QS4	Разъединители 250 А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 200/5А

Аналог ЩО 70-3-01У3, ЩО 70-3-02У3, ЩО 70-3-03У3 шириной 800 мм


## ЩО 70-1-01У3 ЩО 70-2-01У3


Обозначение	Наименование
FU1 - FU6	Предохранители 100 А
FU7 - FU12	Предохранители 250 А
PA1, PA2	Амперметры 100/5 А
PA3, PA4	Амперметры 200/5 А
QS1, QS2	Разъединители 100 A
QS3, QS4	Разъединители 250 A
TA1, TA2	Трансформаторы тока 100/5А
TA3, TA4	Трансформаторы тока 200/5А

ЩО 70-1-03У3 ЩО 70-2-03У3

Обозначение	Наименование
FU1 - FU6	Предохранители 250 А
FU7 - FU12	Предохранители 400 А
PA1, PA2	Амперметры 200/5 А
PA3, PA4	Амперметры 400/5 А
QS1, QS2	Разъединители 250 A
QS3, QS4	Разъединители 400 A
TA1, TA2	Трансформаторы тока 200/5А
TA3, TA4	Трансформаторы тока 400/5А

ЩО 70-1-04У3 ЩО 70-2-04У3





ЩО 70-1-04У3 ЩО 70-2-04У3


Обозначение	Наименование
FU1 - FU3	Предохранители 600 А
PA	Амперметр 600/5 А
QS	Разъединитель 600 A
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 600/5А

Аналог ЩО 70-3-04У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-04АУ3 с шириной 800 мм



ЩО 70-1-05У3 • ЩО 70-1-06У3 ЩО 70-2-05У3 • ЩО 70-2-06У3

## ЩО 70-1-05У3 ЩО 70-2-05У3



Обозначение	Наименование
PA1 - PA6	Амперметры 100/5 А
QF1 - QF6	Выключатели автоматические 100 А
QS1, QS2	Разъединители 400 А
TA1 - TA6	Трансформаторы тока 100/5 А


## ЩО 70-1-06У3 ЩО 70-2-06У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA6	Амперметры 100/5 А
QF1 - QF6	Выключатели автоматические 100 А
QS1, QS2	Разъединители 400 А
TA1 - TA6	Трансформаторы тока 100/5 А

Аналог ЩО 70-3-05У3 шириной 800 мм

ЩО 70-1-07У3 • ЩО 70-1-08У3 ЩО 70-2-07У3 • ЩО 70-2-08У3

## ЩО 70-1-07У3 ЩО 70-2-07У3



Обозначение	Наименование
PA1 - PA4	Амперметры 200/5 А
QF1, QF2	Выключатели автоматические 200A
QS1, QS2	Разъединители 400 А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 200/5 А

## ЩО 70-1-08У3 ЩО 70-2-08У3


Обозначение	Наименование
PA1 - PA4	Амперметры 200/5 А
QF1, QF2	Выключатели автоматические 250 A
QS1, QS2	Разъединители 400 А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 200/5 А


Аналог ЩО 70-3-06У3 шириной 800 мм



ЩО 70-1-09У3 • ЩО 70-1-10У3 ЩО 70-2-09У3 • ЩО 70-2-10У3

> ЩО 70-1-09У3 ЩО 70-1-10У3 ЩО 70-2-09У3 ЩО 70-2-10У3







Обозначение	Наименование
PA1, PA2	Амперметры 600/5 А
QF1, QF2	Выключатели автоматические 600 А
QS1, QS2	Разъединители 600 А
TA1, TA2	Трансформаторы тока 600/5 А

Аналог ЩО 70-3-07У3 шириной 600 мм

ЩО 70-1-11У3 • ЩО 70-1-12У3 ЩО 70-2-11У3 • ЩО 70-2-12У3






ЩО 70-1-11У3 ЩО 70-1-12У3 ЩО 70-2-12У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 400/5 А
PI	Счетчик трехфазный 5 А
QF1 - QF4	Выключатели автоматические 100 А
QS	Разъединитель 400 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 400/5 А

Аналог ЩО 70-3-08У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-08АУ3 с шириной 800 мм



ЩО 70-1-13У3 • ЩО 70-1-14У3 ЩО 70-2-13У3 • ЩО 70-2-14У3





ЩО 70-1-13У3 ЩО 70-1-14У3 ЩО 70-2-13У3 ЩО 70-2-14У3

Обозначение	Наименование
PA1, PA6	Амперметры 100/5 А
QF1 - QF6	Выключатели автомати- ческие 100А
TA1 - TA6	Трансформаторы тока 100/5 А

Аналог ЩО 70-3-05У3 шириной 800 мм

ЩО 70-1-15У3 • ЩО 70-1-16У3 ЩО 70-2-15У3 • ЩО 70-2-16У3





## ЩО 70-1-15У3 ЩО 70-2-15У3

Обозначение	Наименование
PA1, PA6	Амперметры 200/5 А
QF1 - QF4	Выключатели автоматические 200А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 200/5 А

Аналог ЩО 70-3-06У3 шириной 800 мм


## ЩО 70-1-16У3 ЩО 70-2-16У3

Обозначение	Наименование
PA1, PA6	Амперметры 200/5 А
QF1 - QF4	Выключатели автоматические 250A
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 200/5 А

Аналог ЩО 70-3-06У3 шириной 800 мм



ЩО 70-1-18У3 • ЩО 70-1-19У3 ЩО 70-2-18У3 • ЩО 70-2-19У3




ЩО 70-1-18У3 ЩО 70-1-19У3 ЩО 70-2-18У3 ЩО 70-2-19У3

Обозначение	Наименование
PA1, PA2	Амперметры 600/5 А
QF1, QF2	Выключатели автоматические 600 А
TA1, TA2	Трансформаторы тока 600/5 А

Аналог ЩО 70-3-05У3 шириной 600 мм

ЩО 70-1-20У3 • ЩО 70-1-21У3 ЩО 70-2-20У3 • ЩО 70-2-21У3




ЩО 70-1-20У3 ЩО 70-1-21У3 ЩО 70-2-21У3


Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 400/5 А
PI	Счетчик трехфазный 5 А
QF1 - QF4	Выключатели автоматические 100 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 400/5 А


Аналог ЩО 70-3-08У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-08АУ3 с шириной 800 мм



ЩО 70-1-23У3 • ЩО 70-1-24У3 • ЩО 70-1-25У3 ЩО 70-2-23У3 • ЩО 70-2-24У3 • ЩО 70-2-25У3







ЩО 70-1-23У3 ЩО 70-1-25У3 ЩО 70-2-23У3 ЩО 70-2-25У3


Обозначение	Наименование
PA	Амперметр 1000/5 А
QF	Выключатель автоматический 1000 А
QS	Разъединитель 1000 А
TA	Трансформаторы тока 1000/5 А


Аналог ЩО 70-3-09У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-09АУ3 с шириной 800 мм

## ЩО 70-1-24У3 ЩО 70-2-24У3

Обозначение	Наименование
PA	Амперметр 400/5 А
QF	Выключатель автоматический 400 А
QS	Разъединитель 400 А
TA	Трансформаторы тока 400/5 А

## ЩО 70-1-26У3 ЩО 70-2-26У3






ЩО 70-1-26У3 ЩО 70-2-26У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA6	Амперметры 100/5 А
QF1 - QF6	Выключатели автоматические 100 А
QS1, QS2	Разъединители 400 А
TA1 - TA6	Трансформаторы тока 100/5 А

Аналог ЩО 70-3-05У3 шириной 800 мм



## ЩО 70-1-27У3 ЩО 70-2-27У3




ЩО 70-1-27У3 ЩО 70-2-27У3


Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 400/5 А
PI	Счетчик трехфазный 5 А
QF1 - QF4	Выключатели автоматические 100 А
QS	Разъединитель 400 A
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 400/5 А

Аналог ЩО 70-3-08У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-08АУ3 с шириной 800 мм

ЩО 70-1-28У3 • ЩО 70-1-29У3 ЩО 70-2-28У3 • ЩО 70-2-29У3

## ЩО 70-1-28У3 ЩО 70-2-28У3







Обозначение	Наименование
PA1 - PA6	Амперметры 100/5 А
QF1 - QF6	Выключатели автоматические 100 А
TA1 - TA6	Трансформаторы тока 100/5 А

Аналог ЩО 70-3-05У3 шириной 600 мм

ЩО 70-1-29У3 ЩО 70-2-29У3






Wh

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 400/5 А
PI	Счетчик трехфазный 5 А
QF1 - QF4	Выключатели автоматические 100 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 400/5 А

Аналог ЩО 70-3-08У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-08АУ3 с шириной 800 мм

## ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ


## ЩО 70-1-30У3 • ЩО 70-1-31У3 • ЩО 70-1-32У3




## ЩО 70-1-30У3

Обозначение	Наименование
FU1 - FU3	Предохранители 600 А
PA1 - PA3	Амперметры 600/5 А
PU	Вольтметр 500 ВА
QS	Разъединитель 600 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 600/5 А

Аналог ЩО 70-3-15У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-15АУ3 с шириной 800 мм






#### ЩО 70-1-31У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1000/5 А
PU	Вольтметр 500 ВА
QS	Разъединитель 1000 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 1000/5 А

Аналог ЩО 70-3-16У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-16А У3 с шириной 800 мм



## ЩО 70-1-32У3


Обозначение	Наименование
FU1 - FU3	Предохранители 600 А
PA1 - PA3	Амперметры 600/5 А
PU	Вольтметр 500 ВА
QS	Разъединитель 600 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 600/5 А

Аналог ЩО 70-3-17У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-17АУ3 с шириной 800 мм



## ЩО 70-1-33У3






Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 1000 A
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 1000/5 А

Аналог ЩО 70-3-18У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-18АУ3 с шириной 800 мм

## ЩО 70-1-34У3 • ЩО 70-1-35У3

## ЩО 70-1-34У3



PA1 PA2 PA3 PU

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 1000 А
QF	Выкл. автоматический 1000 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 1000/5 А


Аналог ЩО 70-3-18У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-18АУ3 с шириной 800 мм


## ЩО 70-1-35У3


Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 1000 А
QF	Выкл. автоматический 1000 А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 1000/5 А



ЩО 70-1-36У3 • ЩО 70-1-37У3 • ЩО 70-1-38У3 • ЩО 70-1-39У3 ЩО 70-2-36У3 • ЩО 70-2-37У3 • ЩО 70-2-38У3 • ЩО 70-2-39У3








ЩО 70-1-36У3 ЩО 70-1-37У3 ЩО 70-2-36У3 ЩО 70-2-37У3


Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1500/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 A / 1600 A
QF	Выкл. автоматический 1600 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 1500/5 А


Аналог ЩО 70-3-21У3 с шириной 800 мм

ЩО 70-1-38У3 ЩО 70-1-39У3 ЩО 70-2-38У3 ЩО 70-2-39У3

## ЩО 70-2-40У3 • ЩО 70-2-41У3







## ЩО 70-2-40У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1500/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 А / 1600 А
QF	Выкл. автоматический 1600 А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 1500/5 А


Аналог ЩО 70-3-23У3 с шириной 1000 мм

## ЩО 70-2-41У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 2000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 А
QF	Выкл. автоматический 2000 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 2000/5 А



## ЩО 70-2-42У3 • ЩО 70-2-43У3



PA1 PA2 PA3 PU

## ЩО 70-2-42У3


Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 1000 А
QF	Выкл. автоматический 1000 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 1000/5 А

Аналог ЩО 70-3-20У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-20АУЗ с шириной 800 мм


## ЩО 70-2-43У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 1000 А
QF	Выкл. автоматический 1000 А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 1000/5 А

ЩО 70-1-44У3 • ЩО 70-1-45У3 • ЩО 70-1-46У3 • ЩО 70-1-47У3 ЩО 70-2-44У3 • ЩО 70-2-45У3 • ЩО 70-2-46У3 • ЩО 70-2-47У3



В



PA1 PA2 PA3 PU

ЩО 70-1-44У3 ЩО 70-1-45У3 ЩО 70-2-44У3 ЩО 70-2-45У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1500/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 A / 1600 A
QF	Выкл. автоматический 1600 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 1500/5 А

Аналог ЩО 70-3-22У3 с шириной 800 мм

ЩО 70-1-46У3 ЩО 70-1-47У3 ЩО 70-2-46У3 ЩО 70-2-47У3


Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1500/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 A / 1600 A
QF	Выкл. автоматический 1600 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 1500/5 А



## ЩО 70-2-48У3 • ЩО 70-2-49У3

PA1 PA2 PA3 PU (A) (A) (A) (V)

## ЩО 70-2-48У3




Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 2000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 А
QF	Выкл. автоматический 2000 А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 2000/5 А


Аналог ЩО 70-3-24У3 с шириной 1000 мм

## ЩО 70-2-49У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 2000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 А
QF	Выкл. автоматический 2000 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 2000/5 А

## ЩО 70-1-50У3 • ЩО 70-1-51У3





## ЩО 70-1-50У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 2000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 А
QF	Выкл. автоматический 2000 А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 2000/5 А


## ЩО 70-1-51У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 400/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 400 А
QF	Выкл. автоматический 400 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 400/5 А



## ЩО 70-1-52У3 • ЩО 70-1-53У3

## ЩО 70-1-52У3



Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 1000 А
QF	Выкл. автоматический 1000 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 1000/5 А


Аналог ЩО 70-3-19У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-19АУ3 с шириной 800 мм


## ЩО 70-1-53У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 1000 А
QF	Выкл. автоматический 1000 А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 1000/5 А

ЩО 70-1-54У3 • ЩО 70-1-55У3 • ЩО 70-1-56У3 • ЩО 70-1-57У3 ЩО 70-2-56У3 • ЩО 70-2-55У3 • ЩО 70-2-57У3

> ЩО 70-1-54У3 ЩО 70-1-55У3 ЩО 70-2-54У3 ЩО 70-2-55У3





Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1500/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 А / 1600 А
QF	Выкл. автоматический 1600 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 1500/5 А


Аналог ЩО 70-3-21У3 с шириной 800 мм


ЩО 70-1-56У3 ЩО 70-1-57У3 ЩО 70-2-56У3 ЩО 70-2-57У3


Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1500/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 А / 1600 А
QF	Выкл. автоматический 1600 А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 1500/5 А



## ЩО 70-2-58У3 • ЩО 70-2-59У3







## ЩО 70-2-58У3


Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 2000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 А
QF	Выкл. автоматический 2000 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 2000/5 А


Аналог ЩО 70-3-23У3 с шириной 1000 мм

## ЩО 70-2-59У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 2000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 А
QF	Выкл. автоматический 2000 А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 2000/5 А

## ЩО 70-1-60У3 • ЩО 70-1-61У3





## ЩО 70-1-60У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 400/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 400 А
QF	Выкл. автоматический 400 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 400/5 А


## ЩО 70-1-61У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 400/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 400 А
QF	Выкл. автоматический 400 А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 400/5 А



## ЩО 70-1-62У3 • ЩО 70-1-63У3





Наименование
Амперметры 1000/5 А
Вольтметр 500 В
Разъединитель 1000 А
Выкл. автоматический 1000 А
Трансформаторы тока 1000/5 А

Аналог ЩО 70-3-20У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-20АУ3 с шириной 800 мм

## ЩО 70-1-63У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 1000 А
QF	Выкл. автоматический 1000 А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 1000/5 А


PA1 PA2 PA3 PU


A A A W


TA1, TA2, TA3

ЩО 70-1-64У3 • ЩО 70-1-65У3 • ЩО 70-1-66У3 • ЩО 70-1-67У3 ЩО 70-2-66У3 • ЩО 70-2-67У3 • ЩО 70-2-67У3

ЩО 70-1-64У3 ЩО 70-1-65У3 ЩО 70-2-65У3







Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1500/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 A / 1600 A
QF	Выкл. автоматический 1600 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 1500/5 А

Аналог ЩО 70-3-22У3 с шириной 800 мм


ЩО 70-1-66У3 ЩО 70-1-67У3 ЩО 70-2-66У3 ЩО 70-2-67У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 1500/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 А / 1600 А
QF	Выкл. автоматический 1600 А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 1500/5 А



## ЩО 70-2-68У3 • ЩО 70-2-69У3

## ЩО 70-1-70У3



PA1 PA2 PA3 PU

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 2000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 А
QF	Выкл. автоматический 2000 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 2000/5 А

Аналог ЩО 70-3-24У3 с шириной 1000 мм


## ЩО 70-2-69У3

Обозначение	Наименование
PA1 - PA3	Амперметры 2000/5 А
PU	Вольтметр 500 В
QS	Разъединитель 2000 А
QF	Выкл. автоматический 2000 А
TA1 - TA4	Трансформаторы тока 2000/5 А

## СЕКЦИОННЫЕ

## ЩО 70-1-70У3 • ЩО 70-1-71У3

## ЩО 70-2-68У3



Обозначение	Наименование
QS	Разъединитель 600 А

Аналог ЩО 70-3-35У3


## ЩО 70-1-71У3

Обозначение	Наименование
QS	Разъединитель 1000 А

Аналог ЩО 70-3-36У3



## ЩО 70-1-72У3




#### ЩО 70-1-72У3

Обозначение	Наименование
QF	Выкл. автоматический 1000 А
QS1, QS2	Разъединители 1000 А

Аналог ЩО 70-3-37У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-37АУ3 с шириной 800 мм

ЩО 70-1-73У3 • ЩО 70-1-74У3 ЩО 70-2-73У3 • ЩО 70-2-74У3

## ЩО 70-1-73У3 ЩО 70-2-73У3




Обозначение	Наименование
QF	Выкл. автоматический 1600 А
QS1, QS2	Разъединители 2000 А

## ЩО 70-1-74У3 ЩО 70-2-74У3

Обозначение	Наименование
QF	Выкл. автоматический 1600 А
QS1, QS2	Разъединители 1600 А

Аналог ЩО 70-3-38АУЗ с шириной 800 мм

## ЩО 70-1-75У3 • ЩО 70-1-76У3



## ЩО 70-1-75У3

Обозначение	Наименование
QF	Выкл. автоматический 400 А
QS1, QS2	Разъединители 400 А


## ЩО 70-1-76У3

Обозначение	Наименование
QF	Выкл. автоматический 1000 А
QS1, QS2	Разъединители 1000 А

Аналог ЩО 70-3-37У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-37АУ3 с шириной 800 мм



ЩО 70-1-77У3 • ЩО 70-1-78У3 ЩО 70-2-77У3 • ЩО 70-2-78У3



## ЩО 70-1-77У3 ЩО 70-2-77У3

Обозначение	Наименование
QF	Выкл. автоматический 1600 А
QS1, QS2	Разъединители 1600 А


## ЩО 70-1-78У3 ЩО 70-2-78У3

Обозначение	Наименование
QF	Выкл. автоматический 1600 А
QS1, QS2	Разъединители 2000 А

Аналог ЩО 70-3-38АУЗ с шириной 800 мм

## вводно-линейные панели

## ЩО 70-1-84У3 • ЩО 70-1-85У3



## ЩО 70-1-84У3 ЩО 70-1-85У3


Обозначение	Наименование
FU1 - FU3	Предохранители 600 А
FU4 - FU12	Предохранители 250 А
PA1 - PA3	Амперметры 600/5 А
PA4 - PA6	Амперметры 200/5 А
PU	Вольтметр 500 ВА
QS1	Разъединитель 600 А
QS2 - QS4	Разъединитель 250 А
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 600/5 А
TA4 - TA6	Трансформаторы тока 200/5 А

Аналог ЩО 70-3-45У3 с шириной 1000 мм

Аналог ЩО 70-3-46У3 с шириной 1000 мм



## ЩО 70-1-86У3 • ЩО 70-1-87У3




В

## ЩО 70-1-86У3

Обозначение	Наименование
FU1 - FU6	Предохранители 600 А
PA1 - PA6	Амперметры 600/5 А
PU1, PU2	Вольтметры 500 В
QS1-QS3	Разъединители 600 А
TA1 - TA6	Трансформаторы тока 600/5 А

Аналог ЩО 70-3-50АУЗ с шириной 1000 мм




## ЩО 70-1-87У3

Обозначение	Наименование
FU1 - FU6	Предохранители 600 А
PA1 - PA6	Амперметры 600/5 А
PU1, PU2	Вольтметры 500 В
QS1-QS3	Разъединители 600 А
TA1 - TA6	Трансформаторы тока 600/5 А


#### ПРОЧИЕ ПАНЕЛИ

## ПАНЕЛЬ С АППАРАТУРОЙ АВР ЩО 70-1-90У3



Аналог ЩО 70-3-55У3 с шириной 600 мм и ЩО 70-3-55АУ3 с шириной 800 мм


# ПАНЕЛЬ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ЩО 70-1-93У3 • ЩО 70-1-94У3



ЩО 70-1-93У3 аналог ЩО 70-3-56У3 с шириной 800 мм


ЩО 70-1-94У3 аналог ЩО 70-3-57У3 с шириной 600 мм

## ТОРЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ЩО 70-1-95У3



Аналог ЩО 70-3-58У3 с шириной 60 мм и ЩО 70-3-59АУ3 с шириной 60 мм

## ЩИТОК УЧЕТА ЩО 70-1-96У3



Аналог ЩО 70-3-60У3



# ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

## ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВРУ-1



Вводно-распределительное устройство ВРУ1 предназначено для приёма, распределения, учёта электроэнергии, защиты электрооборудования от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380/220 В.

Вводно-распределительное устройство комплектуется из панелей одностороннего обслуживания и может быть однопанельным и многопанельным.

Для управления освещением сетей общего пользования применены блоки автоматического и неавтоматического управления освещением. Ввод проводов и кабелей предусмотрен снизу и сверху, выводы-вниз или через верхнюю съёмную крышку. Степень защиты: ВРУ одно- и многопанельных устанавливаемых в зданиях на полу вне электропомещения:

- при закрытых дверях со стороны обслуживания и с боковых сторон IP31;
- со стороны нижнего основания, примыкаемого к полу IP00;

ВРУ соответствует ТУ 3434-001-36892497-2004.

Габаритные размеры ВРУ1, мм: высота

ширина 800

глубина 450

1600

Масса панели ВРУ не более 155 кг.


Далее в таблицах и рисунках приведены схемы панелей ВРУ и устанавливаемая в них аппаратура.

<u>ВРУ X-XX-X X УХЛ4</u>	
	— Вводно-распределительное устройство
	— Классификация панелей по месту установки:
	1 — для установки в щитовых и вне щитовых помещениях
	Классификация панелей по назначению:
	1118 — вводные
	4150 — распределительные
	2129 — вводно-распределительные
	— Наличие аппаратов на вводе:
	0 — отсутствуют
	1 — переключатель на 250 А
	2 — переключатель на 200 А.
	2 — переключатель на чос ж 5 — переключатель+предохранитель
	б — рубильник+предохранитель
	7 — рубильник+предохранитель+аппаратура ABP на 100 A
	8 — рубильник+предохранитель+аппаратура ABP на 100 A
	9 — рубильник+предохранитель+аппаратура АВР на 400 А
	э — руомльник і предохрани тель і аппаратура ADF на 400 A
	 Наличи е блока управления освещением:
	0 — отсутствует
	1 — блок автоматического управления освещением на 30 групп
	2 — блок ручного управления освещение м на 30 групп
	3 — блок автоматического управления освещением на 14 групп
	4 — блок ручного управления освещение м на 14 групп
	5 — блок автоматического управления освещением на 8 групп
	б — блок ручного управления освещение м на 8 групп
	TO 0771 61 62 62
	—Вид климатического исполнения по ГОСТ15150-69



## ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ


## ВРУ - 1 - 11 - 10УХЛ4



#### Номинальный ток 2 х 250А

Обозначение	Наименование
FU1-FU6	Предохранители ПН2-250
PI1, PI2	Счетчики (учет общ.нагр.)
QS1, QS2	Переключатели 250А
SF1, SF2	Автоматическив выключатели
EL1, EL2	Лампы накаливания
TA1-TA6	Трансформаторы тока 50/5200/5


## ВРУ - 1 - 12 - 10УХЛ4



#### Номинальный ток 2 х 250А

Обозначение	Наименование
FU1-FU6	Предохранители ПН2-250
PI1	Счетчик (учет общ.нагр.)
PI2	Счетчик (учет домоупр. нагр.)
QS1, QS2	Переключатели 250А
SF1, SF2	Автоматическив выключатели
EL1, EL2	Лампы накаливания
TA1-TA3	Трансформаторы тока 50/5200/5

## ВРУ - 1 - 13 - 20УХЛ4




## Номинальный ток 2 х 400А

Обозначение	Наименование
FU1-FU6	Предохранители ПН2-400
PI1, PI2	Счетчики (учет общ.нагр.)
QS1, QS2	Переключатели 400А
SF1, SF2	Автоматическив выключатели
EL1, EL2	Лампы накаливания
TA1-TA6	Трансформаторы тока 200/5400/5



#### ВРУ - 1 - 14 - 20УХЛ4






#### Номинальный ток 2 х 400А

Обозначение	Наименование
FU1-FU6	Предохранители ПН2-400
PI1	Счетчик (учет общ.нагр.)
PI2	Счетчик (учет домоупр. нагр.)
QS1, QS2	Переключатели 400А
SF1, SF2	Автоматическив выключатели
EL1, EL2	Лампы накаливания
TA1-TA3	Трансформаторы тока 200/5400/5


## ВРУ - 1 - 17 - 70УХЛ4 (панель с АВР)



#### Номинальный ток 100А

Обозначение	Наименование
PI1	Счетчик (учет общ.нагр.)
QS1, QS2	Блок-выключатели 250/100 А
SF1, SF2	Автоматическив выключатели
EL1, EL2	Лампы накаливания
KM1, KM2	Контакторы
TA1-TA3	Трансформаторы тока 50/5100/5

## ВРУ - 1 - 18 - 80УХЛ4 (панель с АВР)




#### Номинальный ток 250А

Обозначение	Наименование
PI1	Счетчик (учет общ.нагр.)
QS1, QS2	Блок-выключатели 250/250 А
SF1, SF2	Автоматическив выключатели
EL1, EL2	Лампы накаливания
KM1, KM2	Контакторы
TA1-TA3	Трансформаторы тока 100/5200/5



#### РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ


### ВРУ - 1 - 41 - 00УХЛ4 • ВРУ - 1 - 42 - 01УХЛ4 • ВРУ - 1 - 42 - 02УХЛ4



Обозначение	Наименование
FU1-FU6	Предохранители ПН2-100
FU7-FU27	Предохранители ПН2-100


**ВРУ-1-42-01УХЛ4** - автоматический блок управления освещением (рис. 22) **ВРУ-1-42-02УХЛ4** - неавтоматический блок управления освещением (рис. 23)

#### ВРУ - 1 - 43 - 00УХЛ4



Обозначение	Наименование
FU1-FU6	Предохранители ПН2-100
FU7-FU27	Предохранители ПН2-100
PI 1	Счетчик (учет абон. нагрузки)
TA1-TA3	Трансформаторы тока 100/5300/5

#### ВРУ - 1 - 44 - 00УХЛ4 • ВРУ - 1 - 45 - 01УХЛ4 • ВРУ - 1 - 45 - 02УХЛ4




Обозначение	Наименование
FU1-FU6	Предохранители ПН2-250
FU7-FU27	Предохранители ПН2-100

**ВРУ-1-45-01УХЛ4** - автоматический блок управления освещением (рис. 22 ) **ВРУ-1-45-02УХЛ4** - неавтоматический блок управления освещением (рис. 23 )




#### ВРУ - 1 - 46 - 00УХЛ4



Обозначение	Наименование
FU1-FU6	Предохранители ПН2-250
FU7-FU27	Предохранители ПН2-100
PI 1	Счетчик (учет абон. нагр.)
TA1-TA3	Трансформаторы тока 100/5300/5


#### ВРУ - 1 - 47 - 00УХЛ4 • ВРУ - 1 - 48 - 03УХЛ4 • ВРУ - 1 - 48 - 04УХЛ4



Обозначение	Наименование
FU1-FU15	Предохранители ПН2-100
FU16-FU30	Предохранители ПН2-100

ВРУ-1-48-03УХЛ4 - автоматический блок управления освещением (рис. 26) ВРУ-1-48-04УХЛ4 - неавтоматический блок управления освещением (рис. 25)

#### ВРУ - 1 - 49 - 00УХЛ4 • ВРУ - 1 - 49 - 03УХЛ4 • ВРУ - 1 - 49 - 04УХЛ4




Обозначение	Наименование
FU1-FU15	Предохранители ПН2-60
FU16-FU30	Предохранители ПН2-60

ВРУ-1-49-03УХЛ4 - автоматический блок управления освещением (рис. 26) ВРУ-1-49-04УХЛ4 - неавтоматический блок управления освещением (рис. 25)



### ВРУ - 1 - 50 - 00УХЛ4 • ВРУ - 1 - 50 - 01УХЛ4 • ВРУ - 1 - 50 - 02УХЛ4



Обозначение	Наименование
FU1-FU12	Предохранители ПН2-250
FU13-FU24	Предохранители ПН2-250


ВРУ-1-50-01УХЛ4 - автоматический блок управления освещением (рис. 26) ВРУ-1-50-02УХЛ4 - неавтоматический блок управления освещением (рис. 25)



#### ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

#### ВРУ - 1 - 21 - 10УХЛ4


#### Номинальный ток 250А



Обозначение	Наименование
FU1-FU3	Предохранители ПН2-250
FU4-FU9	Предохранители ПН2-60
FU10-FU18	Предохранители ПН2-100
PI1	Счетчик (учет общих нагрузок)
QS1	Переключатель 250А
SF1, SF2	Автоматические выключатели
EL1, EL2	Лампы накаливания
TA1 - TA3	Трансформаторы тока 50/5200/5

ВРУ - 1 - 22 - 53УХЛ4 • ВРУ - 1 - 22 - 54УХЛ4

ВРУ - 1 - 22 - 55УХЛ4 • ВРУ - 1 - 22 - 56УХЛ4



#### Номинальный ток 250А

Обозначение	Наименование
FU1-FU3	Предохранители ПН2-250
FU4-FU21	Предохранители ПН2-100
PI1	Счетчик (учет домоупр. нагрузок)
QS1, QS2	Блок - выключатели
SF1, SF2	Автоматические выключатели
EL1, EL2	Лампы накаливания

**ВРУ-1-22-53УХЛ4** - автоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями ( рис. 24 )


ВРУ-1-22-54УХЛ4 - неавтоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями

ВРУ-1-22-55УХЛ4 - автоматический блок управления освещением с предохранителями (рис. 27)

ВРУ-1-22-56УХЛ4 - неавтоматический блок управления освещением с предохранителями (рис. 28 )



BPУ - 1 - 23 - 53УХЛ4 • BPУ - 1 - 23 - 54УХЛ4 BPУ - 1 - 23 - 55УХЛ4 • BPУ - 1 - 23 - 56УХЛ4



#### Номинальный ток 250А


Обозначение	Наименование			
FU1-FU3	Предохранители ПН2-250			
FU4-FU18	Предохранители ПН2-100			
PI1	Счетчик (учет общих нагрузок)			
QS1, QS2	Блок - выключатели			
SF1, SF2	Автоматические выключатели			
EL1, EL2	Лампы накаливания			
TA1-TA3	Трансформаторы тока 30/5200/5			

**ВРУ-1-23-53УХЛ4** - автоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями (рис. 24 )

**ВРУ-1-23-54УХЛ4** - неавтоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями (рис. 29)

ВРУ-1-23-55УХЛ4 - автоматический блок управления освещением с предохранителями (рис. 27) ВРУ-1-23-56УХЛ4 - неавтоматический блок управления освещением с предохранителями (рис. 28)

ВРУ - 1 - 24 - 53УХЛ4 • ВРУ - 1 - 24 - 54УХЛ4 ВРУ - 1 - 24 - 55УХЛ4 • ВРУ - 1 - 24 - 56УХЛ4



#### Номинальный ток 250А

Обозначение	Наименование
FU1-FU3	Предохранители ПН2-250
FU4-FU21	Предохранители ПН2-100
PI1	Счетчик (учет домоупр. нагрузок)
PI2	Счетчик (учет абон. нагрузок)
QS1, QS2	Блок - выключатели
SF1, SF2	Автоматические выключатели
EL1, EL2	Лампы накаливания
TA1-TA3	Трансформаторы тока 30/5100/5

**ВРУ-1-24-53УХЛ4** - автоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями (рис. 24 )


**ВРУ-1-24-54УХЛ4** - неавтоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями (рис. 29)

ВРУ-1-24-55УХЛ4 - автоматический блок управления освещением с предохранителями (рис. 27)

ВРУ-1-24-56УХЛ4 - неавтоматический блок управления освещением с предохранителями (рис. 28 )



BPУ - 1 - 25 - 63УХЛ4 • BPУ - 1 - 25 - 64УХЛ4 BPУ - 1 - 25 - 65УХЛ4 • BPУ - 1 - 25 - 66УХЛ4



#### Номинальный ток 250А


Обозначение	Наименование
FU1-FU3	Предохранители ПН2-60
FU4-FU18	Предохранители ПН2-100
PI1	Счетчик (учет домоупр. нагрузок)
QS1	Блок - выключатель
SF1	Автоматический выключатель
EL1	Лампа накаливания

ВРУ-1-25-63УХЛ4 - автоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями (рис. 24.)

**ВРУ-1-25-64УХЛ4** - неавтоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями (рис. 29)

ВРУ-1-25-65УХЛ4 - автоматический блок управления освещением с предохранителями (рис. 27) ВРУ-1-25-66УХЛ4 - неавтоматический блок управления освещением с п редохранителями (рис. 28)

BPУ - 1 - 26 - 63УХЛ4 • BPУ - 1 - 26 - 64УХЛ4 BPУ - 1 - 26 - 65УХЛ4 • BPУ - 1 - 26 - 66УХЛ4



#### Номинальный ток 250А

Обозначение	Наименование
FU1-FU3	Предохранители ПН2-100
FU4-FU15	Предохранители ПН2-60
PI1	Счетчик (учет общих нагрузок)
QS1	Блок - выключатель
SF1	Автоматический выключатель
EL1	Лампа накаливания
TA1-TA3	Трансформаторы тока 50/5200/5


**ВРУ-1-26-63УХЛ4** - автоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями (рис. 24 )

**ВРУ-1-26-64УХЛ4** - неавтоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями (рис. 29)

**ВРУ-1-26-65УХЛ4** - автоматический блок управления освещением с предохранителями (рис. 27) **ВРУ-1-26-66УХЛ4** - неавтоматический блок управления освещением с предохранителями (рис. 28)



ВРУ - 1 - 27 - 63УХЛ4 • ВРУ - 1 - 27 - 64УХЛ4 ВРУ - 1 - 27 - 65УХЛ4 • ВРУ - 1 - 27 - 66УХЛ4



#### Номинальный ток 250А


Обозначение	Наименование
FU1-FU3	Предохранители ПН2-100
FU4-FU18	Предохранители ПН2-60
PI1	Счетчик (учет домоупр. нагрузок)
SF1	Автоматический выключатель
EL1	Лампа накаливания
TA1-TA3	Трансформаторы тока 30/5100/5

**ВРУ-1-27-63УХЛ4** - автоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями (рис. 24)

**ВРУ-1-27-64УХЛ4** - неавтоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями (рис. 29 )

ВРУ-1-27-65УХЛ4 - автоматический блок управления освещением с предохранителями (рис. 27) ВРУ-1-27-66УХЛ4 - неавтоматический блок управления освещением с предохранителями (рис. 28)

ВРУ - 1 - 28 - 63УХЛ4 • ВРУ - 1 - 28 - 64УХЛ4 ВРУ - 1 - 28 - 65УХЛ4 • ВРУ - 1 - 28 - 66УХЛ4



#### Номинальный ток 250А

Обозначение	Наименование
FU1-FU3	Предохранители ПН2-100
FU4-FU18	Предохранители ПН2-60
PI1	Счетчик (учет общих нагрузок)
PI2	Счетчик (учет домоупр. нагрузок)
QS1	Блок - выключатель
SF1	Автоматический выключатель
EL1	Лампа накаливания
TA1-TA3	Трансформаторы тока 30/5100/5

**ВРУ-1-28-63УХЛ4** - автоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями (рис. 24 )


ВРУ-1-28-64УХЛ4 - неавтоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями (рис. 29)

ВРУ-1-28-65УХЛ4 - автоматический блок управления освещением с предохранителями (рис. 27)

ВРУ-1-28-66УХЛ4 - неавтоматический блок управления освещением с предохранителями (рис. 28)



ВРУ - 1 - 29 - 63УХЛ4 • ВРУ - 1 - 29 - 64УХЛ4 ВРУ - 1 - 29 - 65УХЛ4 • ВРУ - 1 - 29 - 66УХЛ4



Обозначение	Наименование
FU1-FU3	Предохранители ПН2-100
FU4-FU15	Предохранители ПН2-60
PI1	Счетчик (учет общих нагрузок)
PI2	Счетчик (учет абонент. нагрузок)
QS1	Блок - выключатель
SF1	Автоматический выключатель
EL1	Лампа накаливания
TA1-TA3	Трансформаторы тока 30/5100/5
TA4-TA6	Трансформаторы тока 30/5100/5


**ВРУ-1-29-63УХЛ4** - автоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями (рис. 24)

**ВРУ-1-29-64УХЛ4** - неавтоматический блок управления освещением с автоматическими выключателями (рис. 29)

**ВРУ-1-29-65УХЛ4** - автоматический блок управления освещением с предохранителями (рис. 27) **ВРУ-1-29-66УХЛ4** - неавтоматический блок управления освещением с п редохранителями (рис. 28)




## Схемы блоков управления освещением



Поз. обозн.	Наименование Кол.	Прим	-чание
SF1,,SF30	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Ін= 10 А, 1п, х-ка С	30	
SF31, SF32	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Ін= 6 А, 1п, х-ка (	2	
QS 1,,QS 3 I	Разъединитель нагрузки РН-1-40-2, Iн= 40 A	3	
KM1, KM2	Пускатель ПМА 3102 УХЛЗ, ~220 В 2		
KV	Реле промежуточное МКУ-48С, ~220 В 1		
KL	Устройство автоматического включения-отключения 1		
	освещения ABO-5		

Рис .22 Схема электрическая принципиальная блока автоматического управления освещением на 30 групп






Поз. обозн.	Наименование Кол.	Прим	чание
SF1,,SF30	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Ін= 10 А, 1п, х-ка С	30	
SF31, SF32	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Ін= 6 А, 1п, х-ка С	2	
QS 1,,QS3 F	азъединитель нагрузки РН-1-40-2, Ін=40 A 3		

Рис .23 Схема электрическая принципиальная блока ручного управления освещением на 30 групп






Поз. обозн.	Наименование Кол.	Прим	чание
SF2,,SF15	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Ін≔16 А, 1п, х-ка С	14	
SF1	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Ін= 6 А, 1п, х-ка С	1	
QS 1,,QS 2 I	разъединитель нагрузки РН-1-40-2, Iн= 40 A	2	
KM1	Пускатель ПМА 3102 УХЛЗ, ~220 В 1		
KL	Устройство автоматического включения-отключения 1		
	освещения АВО-5		

Рис.24 Схема электрическая принципиальная блока автоматического управления освещением на 14 групп






Поз. обозн.	Наименование Кол.	Приме	чание
SF1,,SF14	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Ін⊐6 А, 1п, х-ка С	14	
SF15, SF16	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Ін= 6 А, 1п, х-ка С	2	
QS 1,,QS 3 F	азъединитель нагрузки РН-1-40-2, Iн= 40 A	3	

Рис.25 Схема электрическая принципиальная блока ручного управления освещением на 14 групп






Поз. обозн.	Наименование Ко	VI.	Приме	ание
SF1,,SF14	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Iн=16 A, 1n, x-ко	а С	14	
SF15, SF16	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Iн= 6 A, 1n, х	-ка С	2	
QS 1,,QS3 F	р азъед инитель нагрузки РН-1-40-2, Iн⊐40 A	3		
KM1, KM2	ускатель ПМА 3102 УХЛЗ, ~220 В	2		
KV	еле промежуточное МКУ-48С, ~220 В	1		
KL .	Устройство автоматического включения-отключения	1		
	освещения АВО-5			

Рис.26 Схема электрическая принципиальная блока автоматического управления освещением на 14 групп






Поз. обозн.	Наименование Кол.	Приме	чание
SF2,,SF9	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Iн=16 A, 1n, x-ка С	8	
SF1	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Ін= 6 А, 1п, х-ка С	1	
QS 1, QS 2	Разъединитель нагрузки РН-1-40-2, Iн= 40 A	2	
KM1	Пускатель ПМА 3102 УХЛЗ, ~220 В 1		
KL	Устройство автоматического включения-отключения 1		
	освещения АВО-5		

Рис .27 Схема электрическая принципиальная блока автоматического управления освещением на 8 групп






Поз. обозн.	Наименование Кол.	Приме	чание
SF2,,SF9	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Iн=16 A, 1n, x-ка С	8	
SF1	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Ін= 6 А, 1п, х-ка С	1	
QS 1, QS 2 H	азъединитель нагрузки РН-1-40-2, Iн= 40 A 2	<b>)</b>	

Рис.28 Схема электрическая принципиальная блока ручного управления освещением на 8 групп





Поз. обозн.	Наименование Кол.	Приме	чание
SF2,,SF15	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Iн≕16 A, 1n, x-ка С	14	
SF1	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, Ін= 6 А, 1п, х-ка С	1	
QS 1,,QS 2 P	р азъединитель нагрузки РН-1-40-2, Iн= 40 A 2	•	

Рис.29 Схема электрическая принципиальная блока ручного управления освещением на 14 групп





Пункты распределительные серии ПР8501-3 предназначены для распределения электрической энергии и защиты электрических установок при перегрузках и коротких замыканиях а также для нечастых (до шести включений в час ) оперативных коммутаций электрических цепей и прямых пусков асинхронных двигателей.

Пункт серии ПР8501 предназначен для эксплуатации в цепях с номинальным напряжением до 660В переменного тока частотой 50 и 60 Гц.

Пункт серии ПР8701 предназначены для эксплуатации в цепях с номинальным напряжением до 440В постоянного тока.

Структура условного обозначения:

#### **ПР8XXX – XXXX – XXXX**

**ПР** – пункт распределительный

- **X** 5 распределение электрической энергии с применением автоматических выключателей переменного тока
  - 7 распределение электрической энергии с применением автоматических выключателей постоянного тока
- **XX** 01 порядковый номер в данной серии

**X** – исполнение по способу установки:

- 1 навесное
- 2 напольное
- 3 утопленное

ХХХ - номер принципиальной электрической схемы

Х – обозначение степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-96,

обозначение ввода кабеля:

- 1 IP21, ввод сверху
- 2 IP54, ввод сверху
- 3 IP21, ввод снизу
- 4 IP54, ввод снизу

**XXX** – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Габаритные размеры и аппаратура, устанавливаемая в пунктах распределительных, указаны в таблице 5.



## Таблица 5

		Количе					
Номер	Номинальный		pa	Р	Габаритные		
схемы	ток (А)	ввода	1 полюс.	3 по	люс.	размеры, мм	
			от 10 до 63	От 10 до 100	От 160 до 250		
001		-	3	-	-		
002			-	6	-	-	E00v7E0v160
003		-	3	1	-	500x750x160	
004		-	-	2	-		
005		-	12	-	-		
006	160	-	6	2	-		
007	]	-	-	4	-		
800		-	18	-	-	600x750x160	
009	]	-	12	2	-		
010	]	-	6	4	-		
011	]	-	-	6	-		
012		-	12	-	-		
013	]	-	6	2	-		
014	]	-	-	4	-		
015		-	18	-	-	600x750x160	
016		-	12	2	-		
017		-	6	4	-		
018	]	-	-	6	-		
019		-	24	-	-		
020	250	-	18	2	-		
021	250	-	12	4	-		
022		-	6	6	-		
023		-	-	8	-		
024		-	30	-	-	800x750x160	
025		-	24	2	-		
026		-	18	4	-		
027	]	-	12	6	-		
028	]	-	6	8	-		
029		-	-	10	-		
030		-	-	-	-	<del></del>	
031	[	-	2	2	-	800x750x200	
032	]	-	4	4	-	00001 000200	
033	[	-	6	6	-		
034	[	-	24	-	-		
035	]	-	18	2	-		
036	]	-	12	-	-		
037	400	-	6	6	-		
038		-	-	8	-		
039	]	-	30	-	-	1000x750x200	
040	]	-	24	2	-		
041	]	-	18	4	-		
042	]	-	12	6	-		
043	]	-	6	8	-		
044		-	-	10	-		



		Количе	ество автома			
Номер			Pa	Я	Габаритные	
схемы	Номинальный ток (A)	ввода			люс.	размеры, мм
			от 10 до 63	От 10 до 100	От 160 до 250	
045		1	3	-	-	
046	1	1	6	-	-	500 750 000
047		1	3	1	-	500x750x200
048	1	1	-	2	-	
049	1	1	12	-	-	
050	160	1	6	2	-	
051	1	1	-	4	-	
052	1	1	18	-	-	600x750x200
053		1	12	2	-	
054	†	1	6	4	-	
055	†	1	-	6	-	
056		1	12	-	-	
057	<b>j</b>	1	6	2	-	
058	†	1	-	4	-	
059	1	1	18	-	-	600x750x200
060	1	1	12	2	-	
061	1	1	6	4	-	
062	1	1	-	6	-	
063	1	1	24	-	-	
064	050	1	18	2	-	
065	250	1	12	4	-	
066	1	1	6	6	-	
067	1	1	-	8	-	
068		1	30	-	-	800x750x200
069	1	1	24	2	-	
070	1	1	18	4	-	
071	1	1	12	6	-	
072	<b>1</b>	1	6	8	-	
073	]	1	-	10	-	
074		1	-	4	-	
075	]	1	18	-	-	
076	]	1	12	2	-	1000x750x200
077	]	1	6	4	-	1000X150X200
078	]	1	-	6	-	
079	]	1	24	-	-	
080	]	1	18	2	-	
081	400	1	12	4	-	
082	400	1	6	6	-	
083	]	1	-	8	-	
084	]	1	30	-	-	1200,750,200
085	]	1	24	2	-	1200x750x200
086	]	1	18	4	-	
087	]	1	12	6	-	
088	]	1	6	8	-	
089	1	1	-	10	-	



		Количе	ество автома	ыключат.			
Номер	Номинальный		pa	аспределені	Я	Габаритные	
схемы	ток (А)	ввода	звода 1 полюс. 3 полюс.		люс.	размеры, мм	
		220да	от 10 до 63	От 10 до 100	От 160 до 250		
090		1	-	6	-	1000x750x200	
091		1	-	8	-		
092		1	-	10	-	1000x750x200	
093		1	_	12	-		
094	630	1	-	-	4	1000x850x200	
095		1	-	2	2	1000x650x200	
096		1	-	4	2		
097		1	-	6	2	1200x850x200	
098		1	-	8	2		
099		1	-	4	-	1000x750x200	
100		1	18	-	-		
101		1	12	2	-		
102		1	6	4	-		
103		1	-	6	-		
104		1	24	-	-		
105		1	18	2	-		
106	400	1	12	4	-		
107	400	1	6	6	-	1200x750x200	
108		1	-	8	-		
109		1	30	-	-		
110		1	24	2	-		
111	]	1	18	4	-		
112	]	1	12	6	-		
113		1	6	8	-		
114		1	-	10	-		
115		1	-	6	-		
116		1	-	8	-	1200x750x200	
117		1	-	10	-		
118	]	1	-	12	-	1400x750x200	
119	630	1	-	_	4	1000,050,200	
120	]	1	-	2	2	1000x850x200	
121		1	-	4	2		
122	]	1	-	6	2	1200x850x200	
123		1	-	8	2		



		Количе	ество автома				
Номер	Номинальный		pa	аспределен	ия	Габаритные	
схемы	ток (А)	ввода	1 полюс.	3 по	люс.	размеры, мм	
			от 10 до 63	От 10 до 100	От 160 до 250		
124		1	-	4	-		
125		1	18	-	-		
126		1	12	2	-		
127		1	6	4	-		
128		1	-	6	-		
129		1	24	-	-		
130		1	18	2	-		
131	400	1	12	4	-	1000x750x200	
132	400	1	6	6	-	1000x750x200	
133		1	-	8	-		
134		1	30	-	-		
135		1	24	2	-		
136		1	18	4	-		
137		1	12	6	-		
138		1	6	8	-		
139		1	-	10	-		
140		1	-	6	-		
141		1	-	8	-	1300x750x200	
142		1	-	10	-		
143		1	-	12	-	1400x750x200	
144	630	1	-	-	4	1000,050,000	
145		1	-	2	2	1000x850x200	
146		1	-	4	2		
147		1	-	6	2	1200x850x200	
148		1	-	8	2		





Пункты распределительные серии ПР8003 предназначены для распределения электрической энергии и защиты электрических установок при перегрузках и коротких замыканиях а также для нечастых (до шести включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей и прямых пусков асинхронных двигателей.

Пункт серии ПР8503 предназначен для эксплуатации в цепях с номинальным напряжением до 660В переменного тока частотой 50 и 60 Гц.

Пункт серии ПР8703 предназначен для эксплуатации в цепях с номинальным напряжением до 440В постоянного тока.

Структура условного обозначения:

#### **ПР8XXX – XXXX – XXXX**

**ПР** – пункт распределительный

- **X** 5 распределение электрической энергии с применением автоматических выключателей переменного тока
  - 7 распределение электрической энергии с применением автоматических выключателей постоянного тока
- **XX** 03 порядковый номер в данной серии

**X** – исполнение по способу установки:

- 1 навесное
- 2 напольное
- 3 утопленное

**ХХХ** – номер принципиальной электрической схемы

**X** – обозначение степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, обозначение ввода кабеля:

- 1 IP21, ввод сверху
- 2-ІР54, ввод сверху
- 3 IP21, ввод снизу
- 4 IP54, ввод снизу

**ХХХ** – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Габаритные размеры и аппаратура, устанавливаемая в пунктах распределительных, указаны в таблицах 6,7,8 и 9.



## Таблица 6

Номер	схемы	хемы Количество автоматических выключателей Габаритные			
навесное исп.	утопленное исп.	ввода распределения от 100 до 250A от 10 до 100A		размеры, мм	
1130	3130	1	4		
1131	3131	1	6		
1132	3132	1	8		
1133	3133	1	10	1000x750x200	
1134	3134	-	12	1000x750x200	
1135	3135	-	10		
1136	3136	-	8		
1137	3137	-	6		

## Таблица 7

Номор	Номер схемы Количество автоматических выключателей								
навесное исп.	утопленное исп.	ввода от 100 до 250A	распределения от 10 до 63A	Габаритные размеры, мм					
1160	3160	1	10						
1161	3161	1	8						
1162	3162	1	6						
1163	3163	1	4	1000x750x200					
1196	3196	-	6	1000x750x200					
1197	3197	-	8						
1198	3198	-	10						
1199	3199	-	12						

Таблица 8

	Номер схемі	əl	Количес	тво автомат		
				распределения		Габаритные
навесное исп.	напольное исп.	утопленное исп.	ввода	AE 2046 (56) от 16 до 100A	ВА57ф35 от 16 до 250А	размеры, мм
1001	2001	3001	1	6	-	1000x750x200
1002	2002	3002	1	8	-	
1003	2003	3003	1	10	-	1200x750x200
1004	2004	3004	1	12	-	
1005	2005		1	-	4	1200x850x200
1006	2006		1	-	6	1200x650x200
1007	2007		1	2	2	1000x850x200
1008	2008		1	4	2	
1009	2009		1	6	2	1200x850x200
1010	2010		1	8	2	



Номер схемы			Количес	кение таолицы в		
	<u> </u>			распре	деления	
навесное исп.	напольное исп.	утопленное исп.	ввода	AE 2046 (56) от 16 до 100A	ВА57ф-35 от 16 до 250A	Габаритные размеры, мм
1011		3011	-	6	-	
1012	2012	3012	-	8	-	1000x750x200
1013	2013	3013	-	10	-	
1014	2014	3014	-	12	-	1200x750x200
1015	2015		-	-	4	
1016	2016		-	-	6	
1017			-	2	2	1000x850x200
1018			-	4	2	
1019	2019		-	6	2	
1020	2020		-	8	2	
1021	2021		-	2	4	
1022	2022		-	4	4	1200x850x200
1023	2023		1	2	4	
1024	2024		1	4	4	
1051	2051	3051	1	6	-	1000x750x200
1052	2052	3052	1	8	-	
1053	2053	3053	1	10	-	1200x750x200
1054	2054	3054	1	12	-	
1055	2055		1	-	4	
1056	2056		1	2	4	1200, 050, 200
1057	2057		1	4	4	1200x850x200
1058	2058		1	-	6	
1059	2059		1	2	2	1000x850x200
1060	2060		1	4	2	
1061	2061		1	6	2	1200x850x200
1062	2062		1	8	2	
1063	-	3063	-	6	-	
1064	2064	3064	-	8	-	1000x750x200
1065	2065	3065	-	10	-	
1066	2066	3066	_	12	-	1200x750x200
1067	2067		-	-	4	1000x850x200
1068	2068		-	2	4	4000 050 000
1069	2069		-	4	4	1200x850x200



	Номер схеми	əl	Количест	вово автома			
				распред	целения	Габаритные	
навесное исп.	напольное исп.	утопленное исп.	ввода	АЕ 2046 (56) от 16 до 100A ВА57ф-35 от 16 до 250A		размеры, мм	
1070	2070		-	-	6		
1071	-		-	2	2	1000,050,200	
1072	-		-	4	2	1000x850x200	
1073	2073		-	6	2		
1074	2074		-	8	2	1200x850x200	

Таблица 9

Номер схемы				ичество ав				
	напольное исп.	утопленное исп.	вво- да	расг				
навесное исп.				1 полюс. 3 по		люс.	Габаритные размеры, мм	
				от 10 до 63A	от 100 до 250A	от 10 до 100A	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1075	2075	3075	-	36	-	-		
1076	2076	3076	-	30	-	2		
1077	2077	3077	-	24	-	4		
1078	2078	3078	-	18	-	6		
1079	2079	3079	-	12	-	8	1200x750x200	
1080	2080	3080	1	36	-	-	1200x750x200	
1081	2081	3081	1	30	-	2		
1082	2082	3082	1	24	-	4		
1083	2083	3083	1	18	-	6		
1084	2084	3084	1	12	-	8		
1085	2085	3085	-	30	-	-		
1086	2086	3086	-	24	-	2		
1087	2087	3087	-	18	-	4	1000x750x200	
1088	2088	3088	-	12	-	6		
1089	2089	3089	-	6	-	8		
1090	2090	3090	1	30	-	-		
1091	2091	3091	1	24	-	2		
1092	2092	3092	1	18	-	4	1200x750x200	
1093	2093	3093	1	12	-	6		
1094	2094	3094	1	6	-	8		
1095	2095	3095	-	24	-	-		
1096	2096	3096	-	18	-	2	4000-750-000	
1097	2097	3097	-	12	-	4	1000x750x200	
1098	2098	3098	-	6	-	6	İ	



Номер схемы				ичество ав				
				распределения				
навесное	напольное	утопленное	вво-	1 полюс.	3 полюс.		Габаритные размеры, мм	
исп.	исп.	исп.	да	от 10 до 63A	от 100 до 250A	от 10 до 100A		
1099	2099	3099	1	24	-	-		
1100	2100	3100	1	18	-	2	1200x750x200	
1101	2101	3101	1	12	-	4	1200X130X200	
1102	2102	3102	1	6	-	6		
1103	-	3103	-	18	-	-		
1104	-	3104	1	12	-	2		
1105	-	3105	1	6	-	4	1000×750×200	
1106	2106	3106	1	18	-	-	1000x750x200	
1107	2107	3107	1	12	-	2		
1108	2108	3108	1	6	-	4		
1109	2109	-	-	6	4	2		
1110	-	-	-	6	2	2	1000x850x200	
1111	2111	-	-	6	2	4		
1112	2112	-	-	6	2	6	1200x850x200	
1113	2113	-	-	12	2	2	1000x850x200	
1114	2114	-	-	12	2	4		
1115	2115	-	-	18	2	2		
1116	2116	-	-	6	4	2		
1117	2117	-	1	6	2	2		
1118	2118	-	1	6	2	4	1200x850x200	
1119	2119	-	1	6	2	6		
1120	2120	-	1	12	2	2		
1121	2121	-	1	12	2	4		
1122	2122	-	1	18	2	2		





Шкафы ввода, учета и распределения электрической энергии серии ПР8804 изготавливаются для обеспечения электрической энергией индивидуальных жилых зданий, небольших общественных зданий (офисов, магазинов), малых производственных предприятий и обеспечивают:

- ввод трехфазной электрической сети напряжением 380/220В 50 Гц или однофазной сети напряжением 220В 50Гц;
  - распределение электрической энергии по трехфазным и однофазным цепям;
  - защиту всех цепей от перегрузок и токов короткого замыкания;
- защиту от токов утечки на землю (защиту человека от поражения электрическим током и защиту от пожара при несрабатывании электропроводки) с установкой срабатывания 30, 100 и 300 мА;
  - учет электроэнергии в трехфазной и однофазной цепях потребления;
  - отключение напряжения на вводе по команде пожарной сигнализации;
  - нечастые (до шести в сутки) оперативные включения и отключения электрических цепей.

Структура условного обозначения:

#### $\Pi$ P8804 — XXXX — 54 — УХЛ3 — X

**ПР** – пункт распределительный

- 8 класс 8 НКУ ввода и распределения электрической энергии
- 8 группа 8 класса 8 НКУ ввода
- 04 порядковый номер НКУ в пределах данной группы
- **ХХХХ** порядковый номер схемы
- 54 степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96
- **УХЛ3** климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
- X буква, отражающая установку срабатывающего модуля защитного отключения:
  - A 30 MA
  - B 100 мА
  - C 300 MA

Устанавливаемая аппаратура и габаритные размеры пунктов распределительных указаны в таблице 10.



## Технические характеристики

### Таблица 10

Номер схемы		Номи	Аппараты			Количество авт. выкл.			Модуль защит.	
наве	утоп.	н. ток шкаф	счетч	счетч	транс ф.	ввод	и	еделен Ія	откл. размеры (мм МЗО11 Нхі хВ	
исп.	исп.	a (A)	1фаз.	3фаз.	тока Т-0,66	а	1 полю	3 полю	на ток (A)	
1001	3001	200	+	+	300/5	250	C.	C.		
1002	3002	160	+	+	200/5	200			250	
1003	3003	125	+	+	200/5	160				
1004	3004	100	+	+	100/5	125	до 4	До 8		
1005	3005	80	+	+	100/5	100	ДО 1	400		
1006	3006	63	+	+	100/5	80			100	
1007	3007	50	+	+	75/5	63				
1008	3008	40	+	+	75/5	50				
1009	3009	200	+	+	300/5	250				
1010	3010	160	+	+	200/5	200				
1011	3011	125	+	+	200/5	160				
1012	3012	100	+	+	200/5	125	до 4	До 8	_	1200x750x200
1013	3013	80	+	+	100/5	100	доч	доо		
1014	3014	63	+	+	100/5	80				
1015	3015	50	+	+	75/5	63				
1016	3016	40	+	+	75/5	50				
1017	3017	200	-	+	300/5	250				
1018	3018	160	-	+	200/5	200		-	250	
1019	3019	125	-	+	200/5	160				
1020	3020	100	-	+	200/5	125	До 8			
1021	3021	80	-	+	100/5	100				
1022	3022	63	-	+	100/5	80				
1023	3023	50	-	+	75/5	63				
1024	3024	40	-	+	75/5	50	До 6	_	100	
1025	3025	50	-	+	-	63	доо			
1026	3026	40	-	+	-	50				1000x750x200
1027	3027	50	+	-	-	63	-	до 18		
1028	3028	40	+	-	-	50				
1029	3029	200	-	+	300/5	250				
1030	3030	160	-	+	200/5	200				
1031	3031	125	-	+	200/5	160				
1032	3032	100	-	+	200/5	125	До 8	_	-	1200x750x200
1033	3033	80	-	+	100/5	100	', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ',			
1034	3034	63	-	+	100/5	80				
1035	3035	50	-	+	75/5	63				
1036	3036	40	-	+	75/5	50				
1037	3037	50	-	+	-	63	до 6	_		
1038	3038	40	-	+	-	50				1000x750x200
1039	3039	50	+	-	-	63	_	до 18		
1040	3040	40	+	-	-	50				
1041	3041	50	+	+	-	63	ло 4 ло 8		100	
1042	3042	40	+	+	-	50		до 4 до 8	. 30	1200x750x200
1043	3043	50	+	+	-	63			_	
1044	3044	40	+	+	-	50				





Пункты распределительные серии ПР 11 предназначены для распределения электрической энергии, защиты электрических установок при перегрузках и коротких замыканиях, для включений и отключений электрических цепей с различными нагрузками.

Пункты распределительные ПР11 имеют три основных типа исполнения по виду установки: навесное, утопленное и напольное и два вида исполнений по степени защиты: IP21 и IP54. Номинальное рабочее напряжение пунктов 380 В частотой 50 или 60 Гц. Номинальные рабочие токи пунктов 100, 250, 400 и 630 А, определяются электрическими схемами пунктов и количеством установленных автоматических выключателей. Номинальный ударный ток силовых шин пунктов – 10 кА для пунктов с номинальным током 100 А; 15 кА для пунктов с номинальным током 250 А; 25 кА для пунктов с номинальным током 400 А и 35 кА для пунктов с номинальным током 630 А.

По устойчивости к климатическим воздействиям пункты распределительные соответствуют исполнению УЗ по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации при температуре от -45 до +40€С и относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре +25€С.

Структура условного обозначения:

#### ΠP 11 - XXXX - XXXX

ПР – пункт распределительный11 – номер серии шкафов

X – вид установки:

- 1 утопленное
- 3 навесное
- 7 напольное

**XXX** – номер принципиальной электрической схемы

X – обозначение степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-96

- 21 IP21
- 54 IP54

**XX** – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Габариты и аппаратура, устанавливаемая в пунктах распределительных ПР 11, указаны в таблице.

В связи с применением в НКУ различных систем заземления из-за введения в конструкцию НКУ изолированной шины N габарит ПР 11 по высоте может быть изменен.



## Технические характеристики

Таблица 11

Тип	Наличие вводного выключа-	Номинальный ток шкафа (A)	Количество ских выкл	Габариты НхLхВ (мм)	
	теля		однополюс.	трехполюс.	(IVIIVI)
ПР 11-1085-21 УЗ ПР 11-3085-21 У1 ПР 11-3085-54 У1	-	250	6	8	800x750x200
ПР 11-1086-21 УЗ ПР 11-3086-21 УЗ ПР 11-3086-54 У1	+	250	6	8	1200x750x200
ПР 11-1087-21 УЗ ПР 11-3087-21 УЗ ПР 11-3087-54 У1	-	400	18	-	600x750x200
ПР 11-1088-21 УЗ ПР 11-3088-21 УЗ ПР 11-3088-54 У1	+	400	18	-	1000x750x200
ПР 11-1089-21 УЗ ПР 11-3089-21 УЗ ПР 11-3089-54 У1	-	400	-	6	600x750x200
ПР 11-1090-21 УЗ ПР 11-3090-21 УЗ ПР 11-3090-54 У1	+	400	-	6	1000x750x200
ПР 11-1091-21 УЗ ПР 11-3091-21 УЗ ПР 11-3091-54 У1	-	400	12	2	600x750x200
ПР 11-1092-21 УЗ ПР 11-3092-21 УЗ ПР 11-3092-54 У1	+	400	12	2	1000x750x200
ПР 11-1093-21 УЗ ПР 11-3093-21 УЗ ПР 11-3093-54 У1	-	400	6	4	600x750x200
ПР 11-1094-21 УЗ ПР 11-3094-21 УЗ ПР 11-3094-54 У1	+	400	6	4	1000x750x200
ПР 11-1095-21 УЗ ПР 11-3095-21 УЗ ПР 11-3095-54 У1	-	400	24	-	800x750x200
ПР 11-1096-21 УЗ ПР 11-3096-21 УЗ ПР 11-3096-54 У1	+	400	24	-	1200x750x200
ПР 11-1097-21 УЗ ПР 11-3097-21 УЗ ПР 11-3097-54 У1	-	400	-	8	800x750x200
ПР 11-1098-21 УЗ ПР 11-3098-21 УЗ ПР 11-3098-54 У1	+	400	-	8	1200x750x200
ПР 11-1099-21 УЗ ПР 11-3099-21 УЗ ПР 11-3099-54 У1	-	400	18	2	800x750x200
ПР 11-1100-21 УЗ ПР 11-3100-21 УЗ ПР 11-3100-54 У1	+	400	18	2	1200x750x200
ПР 11-1101-21 УЗ ПР 11-3101-21 УЗ ПР 11-3101-54 У1	-	400	12	4	800x750x200
ПР 11-1102-21 УЗ ПР 11-3102-21 УЗ ПР 11-3102-54 У1	+	400	12	4	1200x750x200
ПР 11-1103-21 УЗ ПР 11-3103-21 УЗ ПР 11-3103-54 У1	-	400	6	6	800x750x200



	Продолжение та						
Тип	Наличие вводного выключа- теля	Номинальный ток шкафа (A)	Количество ских выкл	Габариты НхLхВ (мм)			
			однополюс.	трехполюс.			
ПР 11-1104-21 УЗ ПР 11-3104-21 УЗ ПР 11-3104-54 УЗ	+	400	6	6	1200x750x200		
ПР 11-1105-21 УЗ ПР 11-3105-21 УЗ ПР 11-3105-54 У1	-	400	30	-	800x750x200		
ПР 11-1106-21 УЗ ПР 11-3106-21 УЗ ПР 11-3106-54 У1	+	400	30	-	1200x750x200		
ПР 11-1107-21 УЗ ПР 11-3107-21 УЗ ПР 11-3107-54 У1 ПР 11-7107-21 УЗ ПР 11-7107-54 У1	-	400	-	10	800x750x200		
ПР 11-1108-21 УЗ ПР 11-3108-21 УЗ ПР 11-3108-54 У1 ПР 11-7108-21 УЗ ПР 11-7108-54 У1	+	400	-	10	1200x750x200		
ПР 11-1109-21 УЗ ПР 11-3109-21 УЗ ПР 11-3109-54 У1	-	400	24	2	800x750x200		
ПР 11-1110-21 УЗ ПР 11-3110-21 УЗ ПР 11-3110-54 У1	+	400	24	2	1200x750x200		
ПР 11-1111-21 УЗ ПР 11-3111-21 УЗ ПР 11-3111-54 У1	-	400	18	4	800x750x200		
ПР 11-1112-21 УЗ ПР 11-3112-21 УЗ ПР 11-3112-54 УЗ	+	400	18	4	1200x750x200		
ПР 11-1113-21 УЗ ПР 11-3113-21 УЗ ПР 11-3113-54 У1	-	400	12	6	800x750x200		
ПР 11-1114-21 УЗ ПР 11-3114-21 УЗ ПР 11-3114-54 У1	+	400	12	6	1200x750x200		
ПР 11-1115-21 УЗ ПР 11-3115-21 УЗ ПР 11-3115-54 У1	-	400	6	8	800x750x200		
ПР 11-1116-21 УЗ ПР 11-3116-21 УЗ ПР 11-3116-54 У1	+	400	6	8	1200x750x200		
ПР 11-1117-21 УЗ ПР 11-3117-54 У1	-	250	-	4	600x750x200		
ПР 11-1118-21 УЗ ПР 11-3118-54 У1	+	250	-	4	1000x750x200		
ПР 11-3119-21 У3 ПР 11-7119-21 У3 ПР 11-3119-54 У1 ПР 11-7119-54 У1	-	400	-	6	800x750x200		
ПР 11-3120-21 УЗ ПР 11-7120-21 УЗ ПР 11-3120-54 УЗ ПР 11-7120-54 УЗ	+	400	-	6	1200x750x200		



#### ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР 11

Наличие вводного выключа-		Номинальный ток шкафа (A)	Количество ских выкл	Габариты НхLхВ	
	теля	,	однополюс.	трехполюс.	(мм)
ПР 11-3121-21 УЗ ПР 11-7121-21 УЗ ПР 11-3121-54 У1 ПР 11-7121-54 У1	-	630	-	8	1000x750x200
ПР 11-3122-21 У3 ПР 11-7122-21 У3 ПР 11-3122-54 У1 ПР 11-7122-54 У1	+	630	-	8	1200x750x200
ПР 11-7123-21 У3 ПР 11-7123-54 У1	-	630	-	12	1200x750x200
ПР 11-7124-21 УЗ ПР 11-7124-54 УЗ	+	630	-	12	1500x750x200





#### ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ Я5000

Ящики управления серии Я5000 предназначены для местного, дистанционного и автоматического управления асинхронными электродвигателями мощностью до 75 кВт, работающими в продолжительном, кратковременном или повторно-кратковременном режиме.

Ящики управления различаются по наличию или отсутствию реверса управляемого двигателя, количеству управляемых двигателей и по набору электроаппаратуры в зависимости от мощности управляемых двигателей.

Ящик управления каждого типоисполнения имеет сварную конструкцию корпуса с дверью на петлях, фиксируемой замком, обеспечивающим степень защиты IP31.

В соответствии с заказом возможно изготовление ящиков управления в уплотненном исполнении со степенью защиты IP44, IP54.

Аппаратура устанавливается в ящике управления на специальной панели и на двери с внутренней стороны.

Структура условного обозначения:

#### 95XXX - XXXX УХЛ4

Я – вид НКУ по конструкции – ящик

5 – класс НКУ по назначению:

• 5 – управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором

**X** – группа в классе 5:

- 1 управление нереверсивными двигателями
- 4 управление реверсивными двигателями

**XX** – порядковый номер

**XXXX** – типовой индекс

**УХЛ4** – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69



# НОМЕНКЛАТУРА ЯЩИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

Таблица 12.

Тип ящиков упра теле		Количество управляемых	Питание цепи	Аппараты на двери						
нереверсивным	реверсивным	двигателей (фидеров)	управления	перекл.	кнопка	арматура				
	1. Ящики с ав	томатическими вы	ыключателями на кажд	ый фидер						
Я 5110 Я 5111	Я 5410 Я 5411	4	Фазным напряжени- ем	- +	+ +	+ +				
Я 5112 Я 5113	Я 5412 Я 5413	1	Независимое или лин. напряжением	- +	++	+ +				
Я 5114 Я 5115	Я 5414 Я 5415	2	Фазным напряжен.	-+	++	+ +				
	2. Ящики с одн	им автоматическі	им выключателем на д	ва фидера						
Я 5124 Я 5125	Я 5424 Я 5425	2	Фазным напряжен.	- +	+ +	+ +				
	3. Я	щики без автомат	ического выключателя	ı						
Я 5130 Я 5131	Я 5430 Я 5431	1	Фазным напряжен.	- +	++	+ +				
Я 5134 Я 5135	Я 5434 Я 5435	2	Фазным напряжен.	- +	+ +	+ +				
	4. Ящики с промежуточными реле									
Я 5141	Я 5441	1	Фазным напряжен.	+	+	+				

# НАПРЯЖЕНИЕ СИЛОВОЙ ЦЕПИ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЯЩИКОВ

Таблица 13.

Способ питания цепи управления	Номинальное нап	3-й и 4-й знаки	
Спосоо питания цепи управления	силовой	управления	типового индекса
Фазным напряжением от собственной силовой цепи	380, 50 Гц	220, 50 Гц	74
Линейным напряжением от собственной силовой цепи	380, 50 Гц	380, 50Гц	77
От независимого источника	380, 50 Гц	110, 50 Гц 220, 50 Гц	73 74



### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 14

Тип	Типовой ин- декс	Номин. ток ящика, А	Предел регулировки тока теплового реле, А	Номин. ток расцеп. авт. выкл., А	Номинальное на- пряж. цепей, В		Габаритные размеры HxLxB (мм)				
			_		силовой	управл.					
	Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер										
Я 5110	1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0	1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5	380 50 Гц	220 50 Гц	400x300x250				
	3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4	32,0 40,0 50,0 63,0	27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0	40,0 50,0 63,0 80,0			600x400x250				
	3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4	80,0 100,0 125,0 160,0	68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0	100,0 125,0 160,0 160,0			600x600x300				
	с авто	оматически	Однофидерны им выключателем	іе нереверсивнь и, кнопками, лам		очателем					
Я 5111	1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0	1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5	380 50 Гц	<b>220</b> 50 Гц	400x300x250				
	3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4	32,0 40,0 50,0 63,0	27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0	40,0 50,0 63,0 80,0			600x400x250				
	3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4	80,0 100,0 125,0 160,0	68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0	100,0 125,0 160,0 160,0			600x600x300				





	Продолжение таблицы 14										
Тип	Типовой ин- декс	Номин. ток ящика, А	Предел ре- гулировки тока тепло- вого реле, А	Номин. ток расцеп. авт. выкл., А	Номинальное на- пряж. цепей, В		Габаритные размеры НхLхВ (мм)				
					силовой	управл.					
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампами											
	1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0	1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5	380 220 50 Гц 50 Гц	400x300x250					
Я 5410	3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4	12,5 16,0 25,0 32,0 40,0	9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0	16,0 20,0 31,5 40,0 50,0			600x400x250				
	3774 УХЛ4 3874 УХЛ4	50,0 63,0	42,5-57,5 53,5-63,0	63,0 80,0			600x600x300				
	3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4	80,0 100,0 125,0 160,0	68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0	100,0 125,0 160,0 160,0			800x600x300				
	с авто	матически		ыье реверсивные и,кнопками,ламп		очателем					
	1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0	1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5			400x300x250				
Я 5411	3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4	12,5 16,0 25,0 32,0 40,0	9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0	16,0 20,0 31,5 40,0 50,0	380 50 Гц	220 50 Гц	600x400x250				
	3774 УХЛ4 3874 УХЛ4	50,0 63,0	42,5-57,5 53,5-63,0	63,0 80,0			600x600x300				
	3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4	80,0 100,0 125,0 160,0	68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0	100,0 125,0 160,0 160,0			800x600x300				



	Продолжение таблицы 14									
Тип	Типовой ин- декс	Номин. ток ящика, А	Предел ре- гулировки тока тепло- вого реле, А	Номин. ток расцеп. авт. выкл., А	Номинальное на- пряж. цепей, В		Габаритные размеры НхLхВ (мм)			
					силовой	управл.				
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем,кнопками, и лампой										
Я 5112	18xx УХЛ4 20xx УХЛ4 22xx УХЛ4 24xx УХЛ4 26xx УХЛ4 28xx УХЛ4 29xx УХЛ4 30xx УХЛ4 31xx УХЛ4 32xx УХЛ4 34xx УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0	1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5	380 50 Гц	Табл. Напряжен. силовой цепи и цепей управлен.	400x300x250			
	35хх УХЛ4 36хх УХЛ4 37хх УХЛ4 38хх УХЛ4 39хх УХЛ4 40хх УХЛ4	32,0 40,0 50,0 63,0 80,0 100,0	27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 68,0-92,0 85,0-100,0	40,0 50,0 63,0 80,0 100,0 125,0			600x400x250			
	41xx УХЛ4 42xx УХЛ4	125,0 160,0	106,0-143,0 136,0-160,0	160,0 160,0			600x600x300			
	с авто	оматически		ые нереверсивным, кнопками, лам		очателем				
Я 5113	18xx УХЛ4 20xx УХЛ4 22xx УХЛ4 24xx УХЛ4 26xx УХЛ4 28xx УХЛ4 29xx УХЛ4 30xx УХЛ4 31xx УХЛ4 32xx УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0	1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5	380 50 Гц	Табл. Напряжен. силовой цепи и	400x300x250			
	35xx УХЛ4 36xx УХЛ4 37xx УХЛ4 38xx УХЛ4	32,0 40,0 50,0 63,0	27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0	40,0 50,0 63,0 80,0		цепей управлен	600x400x250			
	39xx УХЛ4 40xx УХЛ4 41xx УХЛ4 42xx УХЛ4	80,0 100,0 125,0 160,0	68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0	100,0 125,0 160,0 160,0			600x600x300			



Тип	Типовой ин- декс	Номин. ток ящика, А	Предел ре- гулировки тока тепло- вого реле, А	Номин. ток расцеп. авт. выкл., А	праж попой В		Габаритные размеры HxLxB (мм)			
					силовой	управл.				
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами										
	18xx УХЛ4 20xx УХЛ4 22xx УХЛ4 24xx УХЛ4 26xx УХЛ4 28xx УХЛ4 29xx УХЛ4 30xx УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0	1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5		Табл. Напряжен. силовой цепи и цепей управлен	400x300x250			
Я 5412	31xx УХЛ4 32xx УХЛ4 34xx УХЛ4 35xx УХЛ4 36xx УХЛ4	12,5 16,0 25,0 32,0 40,0	9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0	16,0 20,0 31,5 40,0 50,0	380 50 Гц		600x400x250			
	37хх УХЛ4 38хх УХЛ4	50,0 63,0	42,5-57,5 53,5-63,0	63,0 80,0			600x600x300			
	39xx УХЛ4 40xx УХЛ4 41xx УХЛ4 42xx УХЛ4	80,0 100,0 125,0 160,0	68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0	100,0 125,0 160,0 160,0			800x600x300			
	с авто	матически		ные реверсивны и, кнопками, лам		<b>почателем</b>				
	18хх УХЛ4 20хх УХЛ4 22хх УХЛ4 24хх УХЛ4 26хх УХЛ4 28хх УХЛ4 29хх УХЛ4 30хх УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0	1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5		Табл.	400x300x250			
Я 5413	31xx УХЛ4 32xx УХЛ4 34xx УХЛ4 35xx УХЛ4 36xx УХЛ4	12,5 16,0 25,0 32,0 40,0	9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0	16,0 20,0 31,5 40,0 50,0	380 50 Гц	Напряжен. силовой цепи и цепей управлен	600x400x250			
	37хх УХЛ4 38хх УХЛ4	50,0 63,0	42,5-57,5 53,5-63,0	63,0 80,0			600x600x300			
	39xx УХЛ4 40xx УХЛ4 41xx УХЛ4 42xx УХЛ4	80,0 100,0 125,0 160,0	68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0	100,0 125,0 160,0 160,0			800x600x300			



Продолжение таблицы 14										
Тип	Типовой ин- декс	Номин. ток ящика, А	Предел ре- гулировки тока тепло- вого реле, А	Номин. ток расцеп. авт. выкл., А	Номинальное на- пряж. цепей, В		Габаритные размеры HxLxB (мм)			
					силовой	управл.				
	ı		Лвухфилерные	Henegencubulle						
Двухфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер										
Я 5114	1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0	1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5	380 50 Гц	220 50 Гц	600x400x250			
	3574 УХЛ4 3674 УХЛ4	32,0 40,0	27,2-36,8 34,0-40,0	40,0 50,0			600x600x300			
	с автоматически	им выключа т		нереверсивные , лампой и перекл	пючателем н	на каждый ф	ридер			
Я 5115	1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0	1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5	380 50 Гц	220 50 Гц	600x400x250			
	3574 УХЛ4 3674 УХЛ4	32,0	27,2-36,8 34,0-40,0	40,0 50.0			600x600x300			
	3674 УХЛ4 40,0 34,0-40,0 50,0 обохоох 300 Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер									
Я 5414	1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0	1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5	380 50 Гц	220 50 Гц	600x400x250			



Тип	Типовой ин- декс	Номин. ток ящика, А	Предел регулировки тока теплового реле, А	Номин. ток расцеп. авт. выкл., А	Номинальное на- пряж. цепей, В		Габаритные размеры HxLxB (мм)		
					силовои	управл.			
	с автоматически	ім выключа		е реверсивные , лампой и перек	лючателем	на каждый (	фидер		
Я 5415	1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0	1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5	380 50 Гц	220 50 Гц	600x400x250		
Двухфидерные реверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампами на каждый фидер									
Я 5424	2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4	1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0	-	2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0	380 50 Гц	220 50 Гц	600x400x250		
	Двухфидерные			матическим вык пючателем на ка			epa,		
Я 5425	2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4	1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0	-	2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0	380 50 Гц	220 50 Гц	600x400x250		
	Однофидерные	нереверсив	ные без автомат	ического выклю	чателя, с кн	опками и ла	мпой		
Я 5130	3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4	12,5 16,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0	9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0	-	380 50 Гц	220 50 Гц	400x300x250		
	3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4	80,0 100,0 125,0 160,0	68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0				600x400x250		



		Продолжение таблицы 14						
Тип	Типовой ин- декс	Номин. ток ящика, А	Предел регулировки тока теплового реле, А	Номин. ток расцеп. авт. выкл., А	Номинальное напряж. цепей, В		Габаритные размеры НхLхВ (мм)	
					силовой	управл.		
	Двухфидерные	нереверс	ивные с одним а кнопками и ламі	втоматическим в пой на каждый ф		м на два фи	дера,	
	1874А УХЛ4	0,5	0,38-0,65					
	2074А УХЛ4	1,0	0,61-1,0	3,15				
	2274А УХЛ4	1,6	0,95-1,6	3,13				
	2474А УХЛ4	2,5	1,5-2,6		-			
	2074Б УХЛ4 2274Б УХЛ4	1,0 1,6	0,61-1,0 0,95-1,6					
	2474Б УХЛ4	2,5	1,5-2,6	5,0				
	2674Б УХЛ4	4,0	2,4-4,0					
	2274В УХЛ4	1,6	0,95-1,6		1			
	2474В УХЛ4	2,5	1,5-2,6	8,0				
	2674В УХЛ4	4,0	2,4-4,0	0,0				
	2874В УХЛ4	6,0	3,8-6,0					
	2274Г УХЛ4	1,6	0,95-1,6					
	2474Г УХЛ4	2,5	1,5-2,6	40.0				
	2674Г УХЛ4 2874Г УХЛ4	4,0 6,0	2,4-4,0 3,8-6,0	10,0				
	2974Г УХЛ4	8,0	5,5-8,0					
	2474Д УХЛ4	2,5	1,5-2,6		=			
	2674Д УХЛ4	4,0	2,4-4,0					
	2874Д УХЛ4	6,0	3,8-6,0	12,5				
	2974Д УХЛ4	8,0	5,5-8,0					
	3074Д УХЛ4	10,0	7,0-10,0		_			
	2474Е УХЛ4 2674Е УХЛ4	2,5 4,0	1,5-2,6 2,4-4,0		200	220		
Я 5124	2874Е УХЛ4	6,0	3,8-6,0		380 50 Гц	220 50 Гц	600x400x250	
	2974Е УХЛ4	8,0	5,5-8,0	16,0	001ц	0014		
	3074Е УХЛ4	10,0	7,0-10,0					
	3174Е УХЛ4	12,5	9,5-14,0		_			
	2674И УХЛ4	4,0	2,4-4,0					
	2874И УХЛ4	6,0	3,8-6,0					
	2974И УХЛ4 3074И УХЛ4	8,0 10,0	5,5-8,0 7,0-10,0	20,0				
	3174И УХЛ4	12,5	9,5-14,0					
	3274И УХЛ4	16,0	13,0-19,0					
	2874К УХЛ4	6,0	3,8-6,0		1			
	2974К УХЛ4	8,0	5,5-8,0					
	3074К УХЛ4	10,0	7,0-10,0	31,5				
	3174К УХЛ4	12,5	9,5-14,0 13,0-19,0	, -				
	3274К УХЛ4 3474К УХЛ4	16,0 25,0	18,0-25,0					
	2974ЛУХЛ4	8,0	5,5-8,0		1			
	3074Л УХЛ4	10,0	7,0-10,0					
	3174Л УХЛ4	12,5	9,5-14,0	40,0				
	3274Л УХЛ4	16,0	13,0-19,0					
	3474Л УХЛ4	25,0	18,0-25,0		1			
	3274М УХЛ4 3474М УХЛ4	16,0 25,0	13,0-19,0 18,0-25,0	50,0				
		,-		ı	I .	ı		



					11]	одолжени	е таблицы 14
Тип	Типовой ин- декс	Номин. ток ящика, А	Предел ре- гулировки тока тепло- вого реле, А	Номин. ток расцеп. авт. выкл., А	Номинальное напряж. цепей, В		Габаритные размеры HxLxB (мм)
					силовой	управл.	
	Двухфидерные		вные с одним авт , лампой, перекл			і на два фи,	дера,
	1874А УХЛ4 2074А УХЛ4 2274А УХЛ4 2474А УХЛ4	0,5 1,0 1,6 2,5	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6	3,15			
	2074Б УХЛ4 2274Б УХЛ4 2474Б УХЛ4 2674Б УХЛ4	1,0 1,6 2,5 4,0	0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0	5,0			
	2274B УХЛ4 2474B УХЛ4 2674B УХЛ4 2874B УХЛ4	1,6 2,5 4,0 6,0	0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0	8,0			
	2274Г УХЛ4 2474Г УХЛ4 2674Г УХЛ4 2874Г УХЛ4 2974Г УХЛ4	1,6 2,5 4,0 6,0	0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0	10,0			
	2474Д УХЛ4 2674Д УХЛ4 2874Д УХЛ4 2974Д УХЛ4 3074Д УХЛ4	74Д УХЛ4     2,5     1,5-2,6       74Д УХЛ4     4,0     2,4-4,0       74Д УХЛ4     6,0     3,8-6,0     12,5       74Д УХЛ4     8,0     5,5-8,0					
Я 5125	2474E УХЛ4 2674E УХЛ4 2874E УХЛ4 2974E УХЛ4 3074E УХЛ4 3174E УХЛ4	2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5	1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0	16,0	380 50 Гц	220 50 Гц	600x400x250
	2674И УХЛ4 2874И УХЛ4 2974И УХЛ4 3074И УХЛ4 3174И УХЛ4 3274И УХЛ4	4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0	2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0	20,0			
	2874K УХЛ4 2974K УХЛ4 3074K УХЛ4 3174K УХЛ4 3274K УХЛ4 3474K УХЛ4	6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0	3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0	31,5			
	2974ЛУХЛ4 3074Л УХЛ4 3174Л УХЛ4 3274Л УХЛ4 3474Л УХЛ4	8,0 10,0 12,5 16,0 25,0	5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0	40,0			
	3274М УХЛ4 3474М УХЛ4	16,0 25,0	13,0-19,0 18,0-25,0	50,0			



Тип	Типовой ин- декс	Номин. ток ящика, А	Предел регулировки тока теплового реле, А	Номин. ток расцеп. авт. выкл., А	Номинальное на- пряж. цепей, В		Габаритные размеры НхLхВ (мм)			
					силовой	управл.				
Однофидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой, переключателем										
Я 5131	3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4	12,5 16,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0	9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0	-	380 50 Гц		400x300x250			
	3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4	80,0 100,0 125,0 160,0	68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0				600x400x250			
	Одн	офидерные		з автоматическог и, лампами	о выключат	еля,				
	3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4	12,5 16,0 25,0 32,0	9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8				400x300x250 600x400x250			
Я 5430	3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4	40,0 50,0 63,0 80,0 100,0 125,0 160,0	34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0	-	380 50 Гц	220 50 Гц	600x600x300			
	Одно			з автоматическог и и переключател		еля,				
	3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4	12,5 16,0 25,0	9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0				400x300x250			
	3574 УХЛ4 3674 УХЛ4	32,0 40,0	27,2-36,8 34,0-40,0		380 50 Гц	220	600x400x250			
Я 5431	3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4	50,0 63,0 80,0 100,0 125,0 160,0	42,5-57,5 53,5-63,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0	-		220 50 Гц	600x600x300			



Тип	Типовой ин- декс	Номин. ток ящика, А	Предел ре- гулировки тока тепло- вого реле, А	Номин. ток расцеп. авт. выкл., А	пряж. ц		Габаритные размеры НхLхВ (мм)
					силовой	управл.	
Двухфидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампой на каждый фидер							
Я 5134	1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0	-	380 50 Гц	220 50 Гц	600x400x250
Двухфидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер							
Я 5135	1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0	-	380 50 Гц	220 50 Гц	600x400x250
	Двух			з автоматическог ми на каждый фі		геля,	
Я 5434	1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0	-	380 50 Гц	220 50 Гц	600x400x250
				з автоматическог ключателем на ка			
Я 5435	1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0	-	380 50 Гц	220 50 Гц	600x400x250

#### ИЦИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я5000



Тип	Типовой ин- декс	Номин. ток ящика, А	Предел ре- гулировки тока тепло- вого реле, А	Номин. ток расцеп. авт. выкл., А			Габаритные размеры HxLxB (мм)
					силовой	управл.	
			рные нереверсив кнопками, лампой				
Я 5141	1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0	1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5	380 50 Гц	220 50 Гц	400x300x250
	3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4	32,0 40,0 50,0 63,0	27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0	40,0 50,0 63,0 80,0			600x400x250
	3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4	80,0 100,0 125,0 160,0	68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0	100,0 125,0 160,0 160,0			600x600x300
		-	ерные реверсивн нопками, лампам		-		
Я 5441	1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0	0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0	1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 40,0 50,0	380 50 Гц	220 50 Гц	600x400x250
	3774 УХЛ4 3874 УХЛ4	50,0 63,0	42,5-57,5 53,5-63,0	63,0 80,0			600x600x300
	3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4	80,0 100,0 125,0 160,0	68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0	100,0 125,0 160,0 160,0			800x600x300



# ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШРС-1 и ШР-11

#### ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШРС - 1 И ШР - 11



Распределительные силовые шкафы ШРС-1 и ШР-11 предназначены для приема и распределения электрической энергии. Шкафы рассчитаны на номинальный ток до 400A и номинальное напряжение до 380B трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий предохранителями НПН2-60 (до 63A), ПН2-100 (до 100A), ПН2-250 (до 250A), ПН2-400 (до 400A).

Ввод и вывод проводов и кабелей предусмотрены снизу и сверху шкафа.

Выдерживаемый ударный ток:

- при номинальном токе шкафа 250А не менее 10 кА
- при номинальном токе шкафа 400А не менее 25 кА

Структура условного обозначения ШРС-1:

#### **ШРС - 1 - ХХУ3**

**ШРС** – шкаф распределительный силовой

1 – условный номер разработки

X – обозначение степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-96

- 2 IP22
- 5 IP54
- Х номер принципиальной электрической схемы
- **У3** климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Структура условного обозначения ШРС-1:

#### ШР - 11 - 73XXX - XXX..X

**ШР** – шкаф распределительный

11 – условный номер разработки

7 – вид установки – напольное исполнение, ввод проводников в любой комбинации

3 – высота шкафа 1600 мм

**X** – ширина шкафа:

- 5 700 MM
- 7 − 500 MM
- **XX** номер схемы шкафа (от 01 до 23)

**XX** – обозначение степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-96

- 22 IP22
- 54 IP54
- **Х...**Х климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69


Силовые шкафы ШР-11 в отличие от шкафов ШРС-1 имеют дополнительные возможности для применения. Так, в шкафах ШР-11-73512 – ШР-11-73517 на вводе установлены предохранители ПН2-400, а в шкафах ШР-11-73518 – ШР-11-73523 предусмотрены два ввода.

В остальном конструкция и схемы шкафов идентичны.


Схемы шкафов ШРС-1 и ШР-11, а также устанавливаемая в них аппаратура, представлены на рисунках и в таблицах.








	Тип	Номин. ток (A)		чество групп на отводящи:	
ШРС-1	ШР-11	TOR (A)	НПН-2-60	ПН-2-100	ПН-2-250
-20У3 -50У3	-73701-22У3, УХЛ3 -73701-54У2	250 200	5	_	_
-21У3 -51У3	-73702-22У3, УХЛ3 -73702-54У2	250 200	_	5	_
-22У3 -52У3	-73703-22У3, УХЛ3 -73703-54У2	250 200	2	3	_




	Тип	Номин.	Тип и количество групп предохра нителей на отводящих линиях				
ШРС-1	ШР-11	ток (А)	НПН-2-60	ПН-2-100	ПН-2-250		
-23У3 3У3	-73504-22У3, УХЛ3 -73504-54У2	400 320	8	_	_		
1У3 1У3	-73505-22У3, УХЛ3 -73505-54У2	400 320	_	8	_		
_	-73506-22У3, УХЛ3 -73506-54У2	400 320	_	_	8		
_	-73707-22У3, УХЛ3 -73707-54У2	400 320	_	3	2		
-27У3 -57У3	_	400 320	_	5	2		
-26У3 -56У3	-73708-22У3, УХЛ3 -73708-54У2	400 320	_	_	5		
-25У3 -55У3	-73509-22У3, УХЛ3 -73509-54У2	400 320	4	4	_		
-28У3 -58У3	-73510-22У3, УХЛ3 -73510-54У2	400 320	2	4	2		
_	-73511-22У3, УХЛЗ -73511-54У2	400 320	_	6	2		



Тип	Номин.		нество групп предохра- на отводящих линиях		
	TOK (A)	НПН-2-60	ПН-2-100	ПН-2-250	
ШР-11-73512-22У3, УХЛ3	400	8			
ШР-11-73512-54У2	320	0	_	_	
ШР-11-73513-22У3, УХЛ3	400		8		
ШР-11-73513-54У2	320	_	0	_	
ШР-11-73514-22У3, УХЛЗ	400			8	
ШР-11-73514-54У2	320			O	
ШР-11-73515-22У3, УХЛЗ	400	4	4		
ШР-11-73515-54У2	320	4	4	_	
ШР-11-73516-22У3, УХЛ3	400	2	4	2	
ШР-11-73516-54У2	320		4	4	
ШР-11-73517-22У3, УХЛ3	400		6	2	
ШР-11-73517-54У2	320		O		

#### ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШРС - 1 И ШР - 11





Тип			ичество групп предо- на отводящих линиях		
	TOR (A)	НПН-2-60	ПН-2-100	ПН-2-250	
ШР-11-73518-22У3, УХЛ3 ШР-11-73518-54У2	400 320	8	_	_	
ШР-11-73519-22У3, УХЛ3 ШР-11-73519-54У2	400 320	_	8	_	
ШР-11-73520-22У3, УХЛ3 ШР-11-73520-54У2	400 320	_	_	8	
ШР-11-73521-22У3, УХЛ3 ШР-11-73521-54У2	400 320	4	4	_	
ШР-11-73522-22У3, УХЛ3 - ШР-11-73522-54У2	400 320	2	4	2	
ШР-11-73523-22У3, УХЛЗ ШР-11-73523-54У2	400 320	_	6	2	




Схема для шкафов ШР-11-73707 и ШР-11-73708



# **ШИТКИ ЭТАЖНЫЕ СШ**

#### ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ ЩЭ



Щитки этажные серии ЩЭ предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 220B, а также для защиты линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях.

Конструкция учетно-распределительных щитков предусматривает наличие 3-х отсеков:

- абонентский отсек, в котором устанавливаются аппараты защиты вводов и отходящих линий в квартиры;
- отсек учета, в котором устанавливаются однофазные электрические счетчики и аппарат для отключения лестничного стояка;
- слаботочный отсек для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной и телевизионной сетей.

Щитки устанавливаются в специальной нише. Ввод линии электропитания в щиток производится без разрезания магистрали 380/220 В.

Функционально этажные щитки делятся на:

③ • распределительные

(3)

• учетно-распределительные без отделения для размещения слаботочных устройств.

Структура условного обозначения:

#### ЩЭ – ХХХХ УХЛ4

ЩЭ– щиток этажный

ОЩ – осветительный щиток

- **X** назначение устанавливаемой аппаратуры и наличие отделения для размещения слаботочных устройств:
  - 1 распределительный (с аппаратами защиты вводов в квартиры)
     учетно-распределительные (с аппаратами учета и защиты групповых линий)
  - 2 без отделения для размещения слаботочных устройств
  - 3 с отделением для размещения слаботочных устройств

X - 2, 3, 4 — число квартир

**XX** - номер схемы

**УХЛ4** – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Типоисполнения щитков представлены в таблице 15.



# типоисполнения щитков щэ

Таблица 15.

Габлица 15. Исполнение	Число квартир		ю отход й на ква			о аппара- а кварти- ру	Авт. выкл. 100А для от- ключения	Размер ниши для установ ки щитка
	квартир	16A	25A	40A	40A	счетчик	стояка	HxLxB (мм)
	C	аппар	атами з	ащиты в	водов	в квартирі	ol	
ЩЭ-1409УХЛ4 ЩЭ-1410УХЛ4	4	-	-	1		-	- 1	300x280x130
						вых линий		
	И			ля слаб	оточных	х устройст		1
ЩЭ-3201 УХЛ4 ЩЭ-3202 УХЛ4		2 2	1	-	1 1	1	1	
ЩЭ-3203 УХЛ4		1	2	_	1		1	
ЩЭ-3204 УХЛ4		1	2	_	1	1 1	· -	
ЩЭ-3205 УХЛ4		2	_	1	1	1	1	050-000-440
ЩЭ-3206 УХЛ4	3	2	-	1	1	1	-	950x900x140
ЩЭ-3211 УХЛ4		2	-	-	1	1	1	
ЩЭ-3212 УХЛ4		2	-	-	1	1	-	
ЩЭ-3213 УХЛ4		1	1	-	1	1	1	
ЩЭ-3214 УХЛ4		1	1	-	1	1	-	
ЩЭ-3301 УХЛ4		2	1	-	1	1	1	
ЩЭ-3302 УХЛ4		2	1	-	1	1	<del>-</del>	
ЩЭ-3303 УХЛ4		1	2	-	1	1	1	
ЩЭ-3304 УХЛ4		1	2	-	1	1	-	
ЩЭ-3305 УХЛ4	3	2 2	-	1 1	1 1	1	1	950x900x140
ЩЭ-3306 УХЛ4 ЩЭ-3311 УХЛ4		2	-	Į į	1	1	1	
ЩЭ-3311 УХЛ4		2	_	_	1		<u> </u>	
ЩЭ-3313 УХЛ4		1	1	_	1		1	
ЩЭ-3314 УХЛ4		1	1	_	1	1 1	-	
ЩЭ-3401 УХЛ4		2	1	_	1	1	1	
ЩЭ-3402 УХЛ4		2	1	_	1	1	-	
ЩЭ-3403 УХЛ4		1	2	-	1	1	1	
ЩЭ-3404 УХЛ4		1	2	-	1	1	-	
ЩЭ-3405 УХЛ4	4	2	-	1	1	1	1	950x900x140
ЩЭ-3406 УХЛ4	4	2	-	1	1	1	-	950000000000000000000000000000000000000
ЩЭ-3411 УХЛ4		2	-	-	1	1	1	
ЩЭ-3412 УХЛ4		2	-	-	1	1	-	
ЩЭ-3413 УХЛ4		1	1	-	1	1	1	
ЩЭ-3414 УХЛ4		1	1	-	1	1	-	
				защиты	1	вых линий		1
ЩЭ-2301 УХЛ4		2	1	-	1	1	1	
ЩЭ-2302 УХЛ4		2	1 2	_	1 1	1 1	- 1	
ЩЭ-2303 УХЛ4 ЩЭ-2304 УХЛ4		1	2	-	1		ı	
ЩЭ-2304 УХЛ4 ЩЭ-2305 УХЛ4		2		1	1	1	- 1	
ЩЭ-2306 УХЛ4	3	2	_	1	1	1	ı	950x500x140
ЩЭ-2311 УХЛ4		2	_	_	1 1		1	
ЩЭ-2312 УХЛ4		2	_	_	1 1		<u>'</u>	
ЩЭ-2313 УХЛ4		1	1	_	1		1	
ЩЭ-2314 УХЛ4		1	1	_	1	1 1	· -	
ЩЭ-2401 УХЛ4		2	1	_	1	1	1	
ЩЭ-2402 УХЛ4		2	1	_	1	l i		
ЩЭ-2403 УХЛ4		1	2	_	1	1	1	
ЩЭ-2404 УХЛ4		1	2	_	1	1	-	
ЩЭ-2405 УХЛ4	4	2	_	1	1	1	1	050.500 440
ЩЭ-2406 УХЛ4	4	2	-	1	1	1	-	950x500x140
ЩЭ-2411 УХЛ4		2	-	-	1	1	1	
ЩЭ-2412 УХЛ4		2	-	-	1	1	-	
ЩЭ-2413 УХЛ4		1	1	-	1	1	1	
ЩЭ-2414 УХЛ4		1	1	_	1	1	_	



# **ШИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОЩ, ОЩВ, УОЩ, УОЩВ**

#### шитки осветительные ош. ошв. уош. уошв



Щитки осветительные предназначены для распределения электрической энергии, нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания осветительных сетей трехфазного переменного тока напряжением 380/220В частотой 50 Гц.

Щиток каждого типоисполнения комплектуется автоматическими выключателями в зависимости от числа отходящих групповых линий. Щитки типа ОЩ, ОЩВ устанавливаются на стене, а УОЩВ — в нише.

Структура условного обозначения:

#### УОЩВ – XX УХЛ4

У- конструктивное исполнение, устанавливается в нише

ОЩ – осветительный щиток

В – особенности электрической схемы:

• В – наличие вводного выключателя

**XX** – количество отходящих линий: 6, 9, 12


**УХЛ4** – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69


Типоисполнения щитков представлены в таблице 16.


Таблица 16.


Тип щитка	Наличие ввод. выкл.	Номин. ток не бо- лее, А	Кол-во моду- лей распре- де-ления	Габар	Габаритные размеры, мм	
ОЩ-6 УХЛ4	-	63	6	350	350 250	
ОЩ-9 УХЛ4	-	63	9	350	250	95
ОЩ-12 УХЛ4	-	100	12	350	250/466	95
ОЩВ-6 УХЛ4	+	63	6	350	350 250	
ОЩВ-9 УХЛ4	+	63	9	350 250		95
ОЩВ-12 УХЛ4	+	100	12	350	250/466	95
УОЩ-6 УХЛ4	-	63	6	380	280	95
УОЩ-9 УХЛ4	-	63	9	380	280	95
УОЩ-12 УХЛ4	-	100	12	380	280/496	95
УОЩВ-6 УХЛ4	+	63	6	380	380 280 9	
УОЩВ-9 УХЛ4	+	63	9	380 280 95		95
УОЩВ-12 УХЛ4	+	100	12	380	280/496	95



















# ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для КТПВ



	Запран	иваемые	ланные	Ответы заказчика
	Junpan	<u>Обозі</u>	O I DO I DI JURUJ I I I RU	
ИИ		пу	однотрансформаторная	
станц		-	цвухтрансформаторная	
по числу трансформаторов по исполнению по способу установки  Трансформатор силовой ?  Устройство высокого напряжения УВН  Выполнение высоковольте ввода  На наличие фидер учет на вводе учет на вводе Коммутационне аппарата, его то коммутационне аправата аппарата, его то коммутационне аправата аппарата, его то коммутационне аправата аправата аппарата аправата аппарата аправата аправата аправата аправата аправа аправа аправа аправа а		тупиковая		
	по исполн	ению	проходная	
	по спосо	обу	стационарная	
	установ	вки	передвижная	
			п; мощность кВА	
		напр	яжение ВН/НН, кВ	
Сил	ЮВОИ	схема и	группа соединений	
		? ка	меры по плану - тип	
Устр	ойство		камеры	<del>                                     </del>
выс	окого	ТИП	коммутационного аппарата	
напряже	ения УВН	ТОК	с плавкой вставки	
	пре		предохранителя	
Выполн	Выполнение высоковольтного ввода		воздушный	
			кабельный	
	наличие АВР			
	наличие	фидера на	аружного освещения	
e c H	учет на	в вволе	активный	
ьно кого	y 101 Hz	і вводс	реактивный	
гели низ г РУ			вводного	
целит тво з			(или тип панели ЩО 70)	
тред ойс ряж	-		секционного	
Расі /стр напј	amapara,	010 100,71	(или тип панели	
	Количество	о, типы и	токи аппаратов на от-	
		ходящи	х линиях	
	(ил	и типы па	анелей ЩО 70)	
			кабельный	
			воздушный	
-				
			10	
			3E	
			9 T <b>n</b> ac	
	зание заказчи я организаци			
проскина	л организаці		рес Однолинейная схема по	Олстанции
			План подстанці	
i			тілан подстанці	KIKI



# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для КТПН

	Запраш	иваемые	Ответы заказчика	
	-		ачение	
111	по числ трансформа	-	цнотрансформаторная	
Гип подстанции		Д	вухтрансформаторная	
одс	по исполнению		упиковая (киосковая)	
шш			роходная (киосковая)	
Ти		_	столбовая	
	по спосо	-	стационарная	
	установ		передвижная	
T 1			; мощность кВА	
	орматор ювой	напря	ижение ВН/НН, кВ	
Сил	ЮВОИ	схема и і	руппа соединений	
77	U	№ кам	еры по плану - тип камеры	
_	ойство окого	тип 1	коммутационного	
	ения УВН		аппарата	
iiiiiipiiiii	, 211		плавкой вставки	
Випопи	ение высоког	-	редохранителя воздушный	
DBIIIOIII	ввода	ольтного	-	
			кабельный	
	наличие АВР			
	наличие (	ридера на	ружного освещения	
ное :ого НН	учет на	рроле	активный	
ель изк РУ	учет на	вводс	реактивный	
Распределительное устройство низкого напряжения РУНН	Тиг		вводного (или тип панели ЩО 70)	
пред ойс	коммутаці аппарата, е		секционного (или	
Распредо устройсл напряже			тип панели (ЩО 70)	
P y		ходящих	гоки аппаратов на от- к линиях нелей ЩО 70)	
Rite	полнение вы		кабельный	
	олнение вын щих линий і		воздушный	
Дополнит	ельные треб	ования	•	
Специаль	ные требова	ния		
Количест	во подстанци	ий в заказе	2	
Наименов	вание объект	a		
Наименов	зание заказчи	іка и его а	дрес	
	я организаци		-	
		(	Однолинейная схема п	одстанции
			План подстанц	ии

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для КСО-203



№	Наименование реквиз	ита	Обозначение	Код	Примечание
1.	Заказ- наряд (фоновы	й наряд)			
2.	Срок поставки				
3.	Наименование объект	а поставки			
4.	Адрес заказчика и его	наименование			
5.	Язык технических дог	кументов	Русский		
6.	Количество комплекто документов	ов технических	1		
7.	Язык надписей		Русский		
8.	Тип изделия		КСО-203		
9.	Технические условия		TV3414-003-6892497- 2005		
10.	Климатическое испол	нение	УЗ		
11.	Номинальное напряж	ение			
12.	Номинальный ток сбо	рных шин			
13.	Номинальный ток отк	лючения выключа-			
14.	Наличие обогрева				
15.		камер			
16.	Комплект поставки	шинных мостов			
17.	(кол-во) шинных мост разъединител				
18.	Количество заказов				

Поставка шкафов серии КСО-203 осуществляется со сборкой в щит.



# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для КСО-203

1.	Схема главных	х цепей					
2.	Порядковый н	омер шкафа					
3.	Назначение ши	кафа					
4.	Номер схемы і	лавных цепей					
5.	Номер схемы в ВЛИЕ.301.791	вспомогательных цепей					
6.		выный ток выключателя; А					
7.	исполнение вто форматоров то	оричных обмоток транс- ька					
8.	Коэффициент маторов тока	трансформации трансфор-					
9.		трансформации трансфор- жения					
10.		ансформаторов тока нулевой					
11.	Коэффициент трансформатор						
12.	Токи силового предохранителя; А						
13.	Тип замка мех	анической блокировки					
14.		Токовая отсечка :КА1, КА2					
15.	D	MT3 :KA3, KA4					
16.	Реле защиты	Перегрузка: КА5, КА6					
17.		Замыкание на землю :КА7					
18.	Микропроцесс	сорные системы защиты					
19.	Тип счетчика з его наличии	электрической энергии, при					
20.		SF 14					
21.	15 SF						
22.	Параметры тока расце-						
23.	пителя и от- сечки вы-	SF17					
24.	ключателей цепей СН	SF 18					
25.							
L	I	<u> </u>	I	I	1		

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для КСО-366 (386)



Запрашиваемые данные	Ответы заказчика							
Порядковый номер камеры по плану								
Номенклатурное обозначение камеры								
Номинальное напряжение, кВ								
Номинальный ток главных цепей, А								
Тип выключателя и его привода								
Напряжение цепей управления, В								
Ток плавкой вставки предохранителя, А								
Коэффициент трансформации трансформаторов тока, класс точности Блок — замок МБГ-31,? секрета								
Тип обменной рейки								
Тип шинного моста								
Длина шинного моста, мм								
Дополнительные требования								
Количество камер в заказе								
Наименование объекта								
Наименование заказчика и его адрес								
Проектная организация и её адрес								
Схема РУ из камер КСО (однолинейное исполнение)								
План расположения камер								



# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для ЩО-70

No		Запрашиваемые данные					
1.		Порядковый номер панели					
2.	ых со- цие чки	Номинальное напряжение, В					
3.	Схема первичных со- единений и общие тех.характеристики	Номинальный ток сборных шин, А					
4.	Схема 1 единен тех.хар	Материал и сечение сборных шин/ нулевой шины, мм2	АД31T/_ MT/_				
5.		Тип панели					
6.		Назначение линии					
	арата; я сра-	Автомат ном.ток расцепителя Ip, A					
	Гип коммутационного аппарата; номинальный ток, А; время сра- батывания, с	Предохранитель					
		ток плавкой вставки, А					
		Рубильник номинальный ток, А					
	Ти	номинальный ток, А					
	Трансформ	патор тока, коэффициент тра	нсформации				
		Амперметр шкала, А					
		Вольтметр шкала, В					
	Счетчик тип, параметры, класс точности						
	Тип, количество и сечение кабельных линий						
	Реле защиты от замыканий на землю, тип						
		Количество панелей					
	]	Количество торцовых панел					
	Дополнительные требования						
	Наименован	ие объекта					
	Наименование заказчика, его адрес						
	Наименование проектной организации, её адрес						
	План распол	ожения щита					