




2014000182Z



(2014)国认监认字(05Y)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS-L1200

检验报告

TEST REPORT

报告编号: WT-DJ2017-009-0394

样品名称: 中空玻璃用丁基热熔密封胶

委托单位: 郑州中原思蓝德高科股份有限公司

生产单位: 郑州中原思蓝德高科股份有限公司

检验类别: 委托检验

国家玻璃质量监督检验中心

检验报告

共 2 页 第 1 页

样品名称	中空玻璃用丁基热熔密封胶	生产日期	
委托单位	郑州中原思蓝德高科股份有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	郑州中原思蓝德高科股份有限公司	样品等级	
送样日期	2017年05月23日	样品状态	完好
检验依据	JC/T 914-2014	检验项目	针入度、剪切强度等四项
样品描述	样品规格数量: 2kg 样品型号: MF910		
检验结论	经检验, 该中空玻璃用丁基热熔密封胶所检项目符合 JC/T 914-2014 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》标准中的技术要求。 以下空白		
备注	(检验检测专用章) 2017年06月09日 部分复制检验报告无效		

主检:

审核:

批准:

检验报告结果页

共 2 页 第 2 页

样品名称	中空玻璃用丁基热熔密封胶		样品编号	DJ2017-009	
检验项目	标准要求（测试方法） JC/T 914-2014 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》		试样 序号	检验结果 （实测值）	单项结论
针入度 /(1/10mm)	25℃	35~55	1~3	42.0	合格
	130℃	210~330	1~3	321.4	
剪切强度	标准试验条件/MPa	≥0.15	4~8	0.16	合格
	紫外线处理 168h 后变化率/%	≤20	9~13	8	
水蒸气透过率 /[g/(m ² ·d)]	≤0.8		14~16	0.188	合格
热失重/%	≤0.75		17~19	0.39	合格
备注					
检验员：贾鼎伟 张薇					

本中心联系方式

Contact information

地址 (Address): 中国河北省秦皇岛市河北大街西段 91 号

91st Hebei Ave west, Qinhuangdao, Hebei Province, P.R. China

邮编 (Post Code): 066004

电话 (Tel): (86-335) 8388121 5911501

传真 (Fax): (86-335) 8051865

网址 (Web): <http://www.jetc.cn>

电子邮箱 (E-mail): gbzjzx@163.com

投诉电话 (complaint tel): 0335-5911503

开户名称 (Account name): 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司

China Building Material Test & Certification Group Qinhuangdao Co., Ltd

开户银行 (Bank): 工商银行滨海支行

China Industrial and Commercial Bank, Coastal Branch

银行账号 (Account No): 0404010219300053134



微信



官网