## HIQC 实验室 UPS 日常例行维护记录表

						<b>=</b> 0.	ОН	ונאו כדו	) > <del> </del> )						
巡检	日期:	年	月 日—	年	月日			巡检人员	:						
设备厂家:维谛技术有限公司							设备型号: GXE-10kTLA102C00								
周维护	巡检项目		工作环境			UPS 参数									
	检查对象		实验室及	设备	设备通风	輸入电压	玉、频率	旁路电压	玉、频率	电池电压	玉、容量	輸出电压	玉、频率	功率、负	负载率
	要求标准		无明显积尘 备外壳无 划痕		过滤网及进出 风口无堵塞、尘 土										
	检查结果		口正常 口异常	口正常 口异常	V	V	V	V	V	V	V	V	kW	kW	
					Hz	Hz	Hz	Hz	%	%	Hz	Hz	%	%	
						口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常
日维护	巡检项目		工作环境			UPS 状态						监控状态			
	检查对象		实验室温度、湿度			运行指示灯		告警指示灯		蜂鸣器		日期时间		当前告警	
	要求标准		5°C~25°C; 20%RH~80%RH			绿色		不亮		无鸣叫		正常		无内容	
		周一	℃;	RH	口正常 口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常
	检查:	周二	℃;	RH	口正常 口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常
		周三	℃;	RH	口正常 口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常
		周四	℃;	RH	口正常 口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常
		周五	℃;	RH	口正常 口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	□异常	口正常	口异常	口正常	口异常
		周六	℃;	RH	口正常 口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常	口正常	口异常
		周日	°C ·	RH	口正堂 口昆堂	口正堂	口显堂	口正堂	口昆党	口正堂	口昆堂	口正堂	口显堂	口正堂	口显堂