

Bagsværd Hovedgade 79

Datablad

Afværgelanlæg

Adresse: Bagsværd Hovedgade 79		By: Bagsværd	Kommune: Gladsaxe
Tlf. nr. 44 36 15 21	Anlægsnr. 159-00104	Matr. nr.: 16m Bagsværd	

OVERSIGTSKORT MED PLACERING AF BORINGER



Adgangsforhold: Anlægget ligger ved stikvejen Rotunden.

Nøgle: KA

Lokal kontaktperson:

Der er frie adgangsforhold til såvel afværgebygning som boringer.

<p>Anlægstype: Vandbehandlingsanlæg med 2 parallelle sandfiltre og 2 kulfiltre i serie.</p>
--

Forurening: Klorerede opløsningsmidler (PCE). Afværge sker ift. grundvand. Der afværgepumpes fra DGU nr. 200.5146.

Anlægget



Driftsforhold

Afløbsforhold: Renset vand ledes til 2 infiltrationsboringer henholdsvis 200.5855 og 200.5856.

Ansvarlig: Lisbeth Hansen,
Kim Larsen

Nærmeste vandindvinding:
Ca. 0,6 km mod nordvest

Navn: Bagsværd kildeplads,
DGU nr. 200.2675 (B7A)


Boringsoplysninger

Anlægsnr. 159-00104

DGU nr. 200.5146	Int. nr.: B301
Nøgle:	Antal filtre: 1
Adresse: Bagsværd Hovedgade 87	
GPS: 716859; 6184722	
Kote: 28,17	Pejlepunkt:
	
Placering: På P-areal i gården. Indgang fra Tordisvej gennem passagen.	
Afværgeboring	
Vandspejl aflæses i afværgebygning.	
Der skal også udtages vandprøve	

DGU nr. 200.4817	Int. nr.: B101 fil.3
Nøgle:	Antal filtre: 3
Adresse: Tordisvej	
GPS: 716920,17; 6184678,81	
Kote: 28,531	Pejlepunkt: Top rør
	
Placering: På fortov ca. 10 m nede ad Tordisvej fra Bagsværd Hovedgade.	
Moniteringsboring	

DGU nr. 200.5027	Int. nr.: B2
Nøgle:	Antal filtre: 1
Adresse: Krogshøjvej 27-41	
GPS: 716762,69; 6184666,46	
Kote: 30,396	Pejlepunkt: Top rør
	
Placering: På P-areal i bag NOVOs bygning.	
Moniteringsboring	

DGU nr. 200.5116	Int. nr.: BAG01
Nøgle	Antal filtre: 1
Adresse: Bagsværd Hovedgade 108	
GPS: 716856,82; 6184794,90	
Kote: 29,097	Pejlepunkt: Top rør
	
Placering: På P-areal. Nordlig side af Bagsværd Hovedgade.	
Moniteringsboring	


Boringsoplysninger

Anlægsnr. 159-00104

DGU nr. 200.5117 filter 2	Int. nr.: BAG02
Nøgle:	Antal filtre: 2
Adresse: Bagsværd Hovedgade 93	
GPS: 716837,03; 6184743,01	
Kote: 27,569	Pejlepunkt: Top rør
	
Placering: På græsareal i gården. Indgang fra Tordisvej gennem passagen. Der er 2 boringer med 1 m mellemrum og med 1 filter i hver boring. Moniteringsboring	

DGU nr. 200.5118 filter 2	Int. nr.: BAG03
Nøgle:	Antal filtre: 2
Adresse: Bagsværd Hovedgade 97	
GPS: 716774,01; 6184727,76	
Kote: 28,113	Pejlepunkt: Top rør
	
Placering: På P-areal. Der er 2 boringer med 1 m mellemrum og med 1 filter i hver boring. Moniteringsboring	

DGU nr. 200.5434	Int. nr.: B202
Nøgle:	Antal filtre: 1
Adresse: Tordisvej udfor indkørsel nr.6-16	
GPS: 716892,65 ; 6184650,59	
Kote: 28,220	Pejlepunkt: Top rør
	
Placering: På fortov ca. 50 m nede ad Tordisvej fra Bagsværd Hovedgade. Moniteringsboring	

DGU nr. 200.5433	Int. nr.: B201
Nøgle:	Antal filtre: 1
Adresse: Bagsværd Hovedgade 86	
GPS: 716951,16; 6184740,97	
Kote: 27,414	Pejlepunkt: Top rør
	
Placering: På P-areal. Nordlig side af Bagsværd Hovedgade. Moniteringsboring	

Boringsoplysninger

Anlægsnr. 159-00104

DGU nr. 200.5435	Int. nr.: B203
Nøgle:	Antal filtre: 1
Adresse: Bagsværd Hovedgade 87	
GPS: 716890; 6184702	
Kote: 28,00	Pejlepunkt: Top rør
	
Placering: På P-areal i gården. Indgang fra Tordisvej gennem passagen.	
Moniteringsboring	


DGU nr. 200.5436	Int. nr.: B204
Nøgle:	Antal filtre: 2
Adresse: Bagsværd Hovedgade 87	
GPS: filter 1: 716887,02; 6184730,92	
Filter 2: 716887,06; 6184730,99	
Kote:	Pejlepunkt: Top rør
filter 1: 28,959	
filter 2: 28,966	
	
Placering: I fortov ved Bagsværd Hovedgade.	
Moniteringsboring	


DGU nr. 200.5856	Int. nr.: INF1
Nøgle:	Antal filtre: 1
Adresse: Bagsværd Hovedgade 77	
GPS: 716971,33; 6184607,22	
Kote: 28,722	Pejlepunkt:
	
Placering: På græsareal ved stikvejen Rotunden.	
Infiltrationsboring	
Vandspejl aflæses i afværgesbygning	

Boringsoplysninger


Anlægsnr. 159-00104

DGU nr. 200.5855	Int. nr.: INF2
Nøgle:	Antal filtre: 1
Adresse: Bagsværd Hovedgade 77	
GPS: 716991,82; 6184627,29	
Kote: 29,768	Pejlepunkt:
	
Placering: På græsareal ved stikvejen Rotunden. Infiltrationsboring Vandspejl aflæses i afværgebygning	

DGU nr. 200. 10529	Int. nr.: B401
Nøgle:	Antal filtre: 2
Adresse: Bagsværd Hovedgade 130	
GPS: filter 1: 716789,32; 6184822,68	
Kote:	Pejlepunkt: Top rør
filter 1: 27,38	
filter 2: 27,44	
	
Placering: I fortov ved Bagsværd Hovedgade 130. Moniteringsboring	

DGU nr. 200. 9766	Int. nr.: NMB1
Nøgle:	Antal filtre: 3
Adresse: Bagsværd Hovedgade 99	
GPS: filter 1: 716805,09; 6184789,32	
Kote:	Pejlepunkt: Top rør
filter 1: 27,803	
filter 2: 27,85	
filter 2: 27,912	
	
Placering: I fortov ved Bagsværd Hovedgade 99. Moniteringsboring	

Efter sandfilter 2, PH4	Int. nr.: 03
Nøgle: KA	Antal filtre:
Adresse: Rotunden	




Placering: Anlæg

Efter 1. kulfilter i serie	Int. nr.: 05
Nøgle: KA	Antal filtre:
Adresse: Rotunden	



Placering: Anlæg

Efter sandfilter 1, PH2	Int. nr.: 02
Nøgle: KA	Antal filtre:
Adresse: Rotunden	




Placering: Anlæg

Udløb efter 2. kulfilter	Int. nr.: 10
Nøgle: KA	Antal filtre:
Adresse: Rotunden	



Placering: Anlæg

NB: I anlægget er prøvestedet angivet som nr. 6

Skyllevand	Int. nr.: 12
Nøgle: KA	Antal filtre:
Adresse: Rotunden	
	
Placering: Anlæg	