

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN	ITC-BT-29
		Página 6 de 13

4.2 Ejemplos de emplazamientos peligrosos

A título orientativo, sin que esta lista sea exhaustiva, y salvo que el proyectista pueda justificar que no existe el correspondiente riesgo, son ejemplos de emplazamientos peligrosos:

- De Clase I:

- Lugares donde se trasvasen líquidos volátiles inflamables de un recipiente a otro.
- Garajes y talleres de reparación de vehículos. Se excluyen los garajes de uso privado para estacionamiento de 5 vehículos o menos.
- Interior de cabinas de pintura donde se usen sistemas de pulverización y su entorno cercano cuando se utilicen disolventes.
- Secaderos de material con disolventes inflamables.
- Locales de extracción de grasas y aceites que utilicen disolventes inflamables.
- Locales con depósitos de líquidos inflamables abiertos o que se puedan abrir.
- Zonas de lavanderías y tintorerías en las que se empleen líquidos inflamables.
- Salas de gasógenos.
- Instalaciones donde se produzcan, manipulen, almacenen o consuman gases inflamables.
- Salas de bombas y/o de compresores de líquidos y gases inflamables.
- Interiores de refrigeradores y congeladores en los que se almacenen materias inflamables en recipientes abiertos, fácilmente perforables o con cierres poco consistentes.

- De Clase II:

MINISTERIO INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN	GUÍA-BT-29
		Edición: feb 15 Revisión: 2

1,5 m ≤ h < 2,5 m	Tubos. Serie UNE-EN 50086 ⁽³⁾	Compresión Fuerte (4), Impacto Medio (3), Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica / Aislante No propagador de la llama		H07V-K; Tipo de cable ya descrito
	Canales. UNE-EN 50085	Impacto Medio (2J), Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica / Aislante No propagadora de la llama	IP4X o IPXXD o superior y que sólo puede abrirse con útil	H07Z1-K (AS); Tipo de cable ya descrito
			IP menor que IP4X o IPXXD o que puede abrirse sin útil	RV: Tipo de cable ya descrito RZ1-K (AS); Tipo de cable ya descrito
	Bandejas y bandejas de escalera. UNE-EN 61537	Impacto 2 Julios Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica / Aislante No propagadora de la llama	RVMV-K; Tipo de cable ya descrito RZ1MZ1-K (AS); Tipo de cable ya descrito	
Cables fijados directamente sobre las paredes.				
h < 1,5 m ⁽²⁾	Tubos. Serie UNE-EN 50086 ⁽³⁾	Compresión Fuerte (4), Impacto Muy Fuerte (5), Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica / Aislante No propagador de la llama		H07V-K; Tipo de cable ya descrito H07Z1-K (AS); Tipo de cable ya descrito
	Canales. UNE-EN 50085	Impacto: Muy Fuerte (20J), Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica / aislante No propagadora de la llama	IP4X o IPXXD o superior y que sólo puede abrirse con útil	RV: Tipo de cable ya descrito RZ1-K (AS); Tipo de cable ya descrito
			IP menor que IP4X o IPXXD o que puede abrirse sin útil	
	Bandejas y bandejas de escalera. UNE-EN 61537	Impacto: 20 Julios Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica / Aislante No propagadora de la llama.	RVMV-K; Tipo de cable ya descrito RZ1MZ1-K (AS); Tipo de cable ya descrito	
	Cables fijados directamente sobre las paredes.			
Nota (1): Medida desde el nivel del suelo en el punto de instalación. Nota (2): En la medida de lo posible no se dispondrán canalizaciones eléctricas o aparatos (aparamenta eléctrica) por debajo de 1 m respecto de la superficie del suelo en su punto más alto de la planta a fin de evitar el efecto de la posible presencia de gases combustibles. Nota (3) La norma UNE-EN 50086 será sustituida por la UNE-EN 61386.				