

	A	B	C	D	E	F
1	安装试验吹扫综合记录					
2	测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程 TEST-ONLY / SYNTHETIC / NOT FOR REAL ENGINEERING USE 文件编号：TEST-B00-012 版本：0 日期：2026-05-20					
3						
4	记录号	工序	管线	检查内容	日期	结果
5	TEST-B00-INST-01	组对	PL8301—PL8306	错边、间隙、坡口	2026-05-18	合格
6	TEST-B00-INST-02	支吊架	PL8301—VT8302	位置、型式、固定	2026-05-19	合格
7	TEST-B00-HYD-01	液压试验	B00基础管线	0.825 MPa / 10 min	2026-05-20	合格
8	TEST-B00-LEAK-01	泄漏试验	B00基础管线	0.55 MPa / 30 min	2026-05-20	合格
9	TEST-B00-PURGE-01	吹扫	B00基础管线	白布靶板无可见杂物	2026-05-20	合格