

阀门耐压试验记录

测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程 | TEST-ONLY / SYNTHETIC / NOT FOR REAL ENGINEERING USE
TEST-B00-007 | 版本 : 0 | 日期 : 2026-05-20

阀门编号	规格	壳体压力MPa	密封压力MPa	保压min
V-8301-TEST	DN100 PN16	2.4	1.76	5
V-8302-TEST	DN50 PN16	2.4	1.76	5

| 文件编号：

结果

合格

合格