

	A	B	C	D	E	F
1	阀门耐压试验记录					
2	测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程 TEST-ONLY / SYNTHETIC / NOT FOR REAL ENGINEERING USE 文件编号：TEST-B00-007 版本：0 日期：2026-05-20					
3						
4	阀门编号	规格	壳体压力MPa	密封压力MPa	保压min	结果
5	V-8301-TEST	DN100 PN16	2.4	1.76	5	合格
6	V-8302-TEST	DN50 PN16	2.4	1.76	5	合格
7						
8	电子签署（测试） 工程质量测试专用章					
9						
10						
11						