

安全附件设计变更与选型

业务完整性验收测试资料

文件编号	QX201903S-13-Y-TEST-S05-001
版本 / 日期	0 / 2026-07-01
资料属性	测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程

1 文件目的与适用范围

本文件属于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司一、二期装车站新增两套卸车系统项目的业务完整性验收测试资料，用于支撑 R56 节点的资料链验证。

资料以既有施工图数据为核心；无法从来源确认的单位、人员、证书号和记录编号均使用 TEST 前缀，不构成真实工程凭证。

2 对象与追溯关系

项目	内容
关联管线	PL8305
关联焊口	W-S05-001、W-S05-002
关联材料	MAT-B00-20-001
节点范围	R56

3 安全附件对象

- PSV-8301-TEST：DN50 PN16，整定压力 0.50 MPa。
- RD-8301-TEST：DN50，20 °C 标定爆破压力 0.52 MPa。
- ESDV-8301-TEST：DN100 PN16，关闭时间不大于 2 s。
- 产品质量证明、型式资料、到货、安装、校验 / 性能记录逐台追溯。

3 结论

经测试资料链检查，本文件所列对象、记录和关联编号可追溯，最终状态合格；过程异常按对应分册的闭环记录执行。

测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程

引用文件

- QX201903S-13-Y-07 / QX201903S-13-Y-10 (既有施工图来源)
- M00-STD-001 标准版本台账
- V00-R01-R69 资料覆盖矩阵

编审记录

角色	人员	日期	签署形态
编制	测试设计负责人甲	2026-07-01	电子签署 (测试) TEST 电子签署 (测试) 编制 电子签署 (测试) 合成资料 不得用于真实工程
校核	测试校核负责人乙	2026-07-01	电子签署 (测试) TEST 电子签署 (测试) 校核 电子签署 (测试) 合成资料 不得用于真实工程
批准	测试批准负责人丙	2026-07-01	电子签署 (测试) TEST 电子签署 (测试) 批准 电子签署 (测试) 合成资料 不得用于真实工程