

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：珠海海瑞德制药有限公司地上甲类储罐区2（含泵区）

编号：HRD-罐区-JSSJ-CLBS-001

致： 珠海海瑞德制药有限公司 （业主单位）

我方于 2026 年 04 月 08 日进场的工程材料/构配件/设备 材料名称及数量：
不锈钢无缝钢管（详见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：

地上甲类储罐区2（含泵区）

请予以审核。

- 附件：1. 数量清单
2. 质量证明文件
3. 合格证

承包单位(章)江苏三江机电工程有限公司

项目经理 缪亚军

日 期 2026 年 04 月 08 日

审查意见：

经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

建设单位：珠海海瑞德制药有限公司

项目负责人：陈庆华

日 期：2026 年 04 月 08 日

工程材料清单

[illegible]

材料、构配件进场检验记录

编号: HRD-罐区-JSSJ-CLBS-001

工程名称		珠海海瑞德制药有限公司地上甲类储罐区2(含泵区)				分项工程或关键工序名称		地上甲类储罐区2(含泵区)		
序号	名称	规格型号 (mm)	进场 数量	生产厂家合格证号	检验项目	相应标准	检验结果	进场日期	检验日期	备注
1	S30408 无缝钢管	DN80 Φ89*3.0	205 米	20260213951	外观、厚度 相关资质	GB/T14976-2012	合格	2026-04-08	2026-04-08	
	以下空白									
检验结果: 合格										
签 字 栏	施工单位质量员		施工单位项目经理		建设单位项目质量检查员		建设单位项目负责人			
			缪亚军				陈庆升(建设方)			



福建宁德正上管业科技有限公司
FUJIAN NINGDE ZHENGSHANG PIPE TECHNOLOGY CO., LTD.

产品质量证明书

PRODUCT QUALITY CERTIFICATE

产品名称: 流体输送用不锈钢管

编号: 20260213951

热处理批号 Heat treatment No	冶炼炉号 Heat No	钢号 Grade	规格 (MM) Dimensions	支数 Pieces	重量 kg Weight	交货状态 Delivery Condition	产品标准 Product Standard		
2L6-368	H4-257	06Cr19Ni10 (304)	57*3 89*3 108*3	/	/	固溶, 酸洗	GB/T14976-2012		
化学成分 Elements	C	Mn	p	s	Si	Ni	Cr	Ti	Mo
%	0.043	1.16	0.034	0.002	0.33	8.05	18.25		
力学性能 Mechanical Composition (W. T%)									
屈服点 Yield Point	抗拉强度 Tensile Strength	延伸率 Elongation	晶粒度 Grain Size	TIN	洛氏硬度 Rockwell Hardness	HRB			
Rp0.2 (Mpa)	Rm (Mpa)	A (%)	(级)	(级)	(级)	/			
230/235	520/530	40/53							
工艺性能 Technology Test									
压扁 Flattening Test	扩口 Flaring Test	水压测试 Hydraulic Test	外形尺寸 Outline Size	表面质量 Surface Condition					
合格 OK	合格 OK	合格 OK	合格 OK	合格 OK					
备注 Remarks	兹证明本证书所列产品经检验符合合同要求。本证书加盖质量保证部检验专用章或授权销售部印章后生效, 复印件无效。 This is to certify that all the products listed in this certificate are in conformity with the requirements of the contract and standards after inspection. This certificate shall come into effect with the special seal for inspection of the quality assurance department or the seal of the authorized sales department, and the copy is invalid. 质量监督部门盖章 Quality Supervision Department 判定员 Lister: 张维清 判定日期 Date: 2026年02月13日								



中华人民共和国
特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号: TS2735332-2030

单位名称: 福建宁德正上管业科技有限公司

住 所: 福建省宁德市周宁县李墩镇李墩工业园区

制造地址: 福建省宁德市周宁县李墩镇李墩工业园区

经审查, 获准从事以下特种设备生产活动:

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
压力管道元件 制造	压力管道管子(无缝钢管) (A)	公称直径大于或 者等于150mm且公 称压力大于或者 等于10MPa用于压 力管道的无缝钢 管。	1. 同品种A级覆 盖B级。 2. 具体产品范围 见型式试验证书。



审批机关: 福建省市场监督管理局

有效期至: 2030年03月02日

发证机关: (发证机关公章)

发证日期: 2026年03月02日

福建省市场监督管理局制



特种设备型式试验证书

(压力管道元件)

编号: TSX71101004320260043

制造单位名称: 福建宁德正上管业科技有限公司

制造单位住所: 福建省宁德市周宁县李墩镇李墩工业园区

制造地址: 福建省宁德市周宁县李墩镇李墩工业园区

设备类别: 压力管道管子

设备品种: 无缝钢管

产品名称: 不锈钢无缝钢管

产品型号: $\Phi 108\text{mm} \times 4\text{mm}$ 、 $\Phi 159\text{mm} \times 10\text{mm}$ 、

$\Phi 630\text{mm} \times 12\text{mm}$

型式试验报告编号: A2026-01-092~095

经型式试验, 确认产品安全性能符合 TSG D7002-2023 的要求。本证

覆盖以下产品:

见附页 (附页共 1 页)



机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司

图为本机构的资质确认

有效期至: 2030 年 04 月 20 日



TS7610043

发证日期: 2026 年 04 月 21 日

注: 制造单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。



特种设备型式试验证书附页 1

(压力管道元件)

编号: TSX71101004320260043

制造单位名称: 福建宁德正上管业科技有限公司

制造单位住所: 福建省宁德市周宁县李墩镇李墩工业园区

制造地址: 福建省宁德市周宁县李墩镇李墩工业园区

产品标准	GB/T 14976-2025《输送流体用不锈钢无缝钢管》
材 料	12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、022Cr19Ni10、07Cr19Ni10、 06Cr23Ni13、06Cr25Ni20、06Cr17Ni12Mo2、 022Cr17Ni12Mo2、07Cr17Ni12Mo2、06Cr17Ni12Mo2Ti、 06Cr19Ni13Mo3、022Cr19Ni13Mo3、06Cr18Ni11Ti、 07Cr19Ni11Ti、06Cr18Ni11Nb、07Cr18Ni11Nb
规 格	50mm≤DN<150mm 冷拔(轧)、150mm≤DN≤325mm 冷轧、 150mm≤DN<400mm 冷拔、400mm≤DN≤630mm 冷拔
成形工艺	冷拔(轧)

产品标准	GB/T 13296-2023《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》
材 料	12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、022Cr19Ni10、07Cr19Ni10、 16Cr23Ni13、06Cr23Ni13、20Cr25Ni20、06Cr25Ni20、 06Cr17Ni12Mo2、022Cr17Ni12Mo2、07Cr17Ni12Mo2、 06Cr17Ni12Mo2Ti、06Cr19Ni13Mo3、022Cr19Ni13Mo3、 06Cr18Ni11Ti、07Cr19Ni11Ti、06Cr18Ni11Nb、07Cr18Ni11Nb
规 格	50mm≤DN<150mm
成形工艺	冷拔(轧)



机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司

图标为本机构的资质确认

有效期至: 2030 年 04 月 20 日

TS7610043

发证日期: 2026 年 04 月 21 日

注: 制造单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：珠海海瑞德制药有限公司地上甲类储罐区2（含泵区）

编号：HRD-罐区-JSSJ-CLBS-002

致：珠海海瑞德制药有限公司（业主单位）

我方于2026年04月11日进场的工程材料/构配件/设备 材料名称及数量：

304 金桥不锈钢焊丝直条（详见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：

地上甲类储罐区2（含泵区）

请予以审核。

- 附件：1. 数量清单
2. 质量证明文件
3. 合格证

承包单位（章）江苏三江机电工程有限公司

项目经理 缪其军

日期 2026年04月11日

审查意见：

经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

建设单位：珠海海瑞德制药有限公司

项目负责人：陈庆升


日期：2026年04月11日


工程材料清单

[illegible]

材料、构配件进场检验记录

编号: HRD-罐区-JSSJ-CLBS-002

工程名称		珠海海瑞德制药有限公司地上甲类储罐区2（含泵区）				分项工程或关键工序名称		地上甲类储罐区2（含泵区）		
序号	名称	规格型号 (mm)	进场 数量	生产厂家合格证号	检验项目	相应标准	检验结果	进场日期	检验日期	备注
1	304 金桥不锈钢焊丝 直条	Φ2.0	30kg	890000392612	外观、厚度 相关资质	GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015	合格	2026-04-11	2026-04-11	
	以下空白									
检验结果: 合格										
签 字 栏	施工单位质量员		施工单位项目经理		建设单位项目质量检查员		建设单位项目负责人			
										



TIANJIN GOLDEN BRIDGE WELDING MATERIALS GROUP CO., LTD.
天津市金桥焊材集团股份有限公司

MILL CERTIFICATE
产品质量证明书

NO. 890000392612

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

Commodity 品名	Trade Model 牌号	GB Model 国标型号	AWS Model 美标型号	ISO Model ISO型号	Size 规格	Batch No. 批号	
不锈钢氩弧焊丝	JQ. TG304				2.0 (20KG)	Z5055938	
Execute Standard 执行标准			Mechanical Properties of Deposited Metal 熔敷金属力学性能			Others 其他	
Chemical Composition of Welding Wires 焊丝化学成分 (%)			Items 项目			Requirement 标准要求	Test Result 实测值
Items 项目	Requirement 标准要求	Test Result 实测值	Items 项目			Requirement 标准要求	Test Result 实测值
C	≤0.08	0.050					
S	≤0.030	0.003					
Mn	≤2.00	0.98					
Si	≤1.00	0.33					
P	≤0.045	0.032					
Cr	18.0—20.0	18.2					
Ni	8.0—10.5	8.01					
Approved by 产品认证			WE HEREBY CERTIFY THAT THIS REPORT IS CORRECT AND THAT ALL TEST RESULTS ARE IN COMPLIANCE WITH THE SPECIFICATION DESCRIBED HEREIN. THE MANUFACTURING PROCESS OF OUR PRODUCT IS IN ACCORDANCE WITH THE CERTIFICATION CONDITION. WE WILL BE RESPONSIBLE FOR THE QUALITY OF OUR PRODUCTS.				
Remarks 备注			兹证明此报告所载实测结果正确并符合适用规范要求。产品的制造过程与认证条件保持一致。我们承诺对该产品质量负责。 制表：李正尧 审核：张秋彦 制表日期：2025年08月23日				

Add: No.1, LiuJing Road, DongLi Development Area, TianJin, CHINA
地址：中国天津市东丽开发区六经路1号 website:www.tjgoldenbridge.com

电话：022-58296666 Tel:0086-22-24997375 邮编 (Post Code) :300300
电邮：market@tjgoldenbridge.com E-Mail:export@tjgoldenbridge.com

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称: 珠海海瑞德制药有限公司地上甲类储罐区2(含泵区)

编号: HRD-罐区-JSSJ-CLBS-003

致: 珠海海瑞德制药有限公司 (业主单位)

我方于 2026 年 04 月 20 日进场的工程材料/构配件/设备 材料名称及数量:
不锈钢工业弯头、不锈钢带颈对焊法兰 (详见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上, 拟用
于下述部位:

地上甲类储罐区2(含泵区)

请予以审核。

- 附件: 1. 数量清单
2. 质量证明文件
3. 合格证

承包单位(章)江苏三江机电工程有限公司

项目经理

日期

2026年04月20日

审查意见:

经检查上述工程材料/构配件/设备, 符合/不符合设计文件和规范的要求, 准许/不准许进
场, 同意/不同意使用于拟定部位。

建设单位: 珠海海瑞德制药有限公司

项目负责人:


日期: 2026年04月20日

工程材料清单

[illegible]

材料、构配件进场检验记录

编号: HRD-罐区-JSSJ-CLBS-003

工程名称		珠海海瑞德制药有限公司地上甲类储罐区2(含泵区)				分项工程或关键工序名称		地上甲类储罐区2(含泵区)		
序号	名称	规格型号 (mm)	进场 数量	生产厂家合格证号	检验项目	相应标准	检验结果	进场日期	检验日期	备注
1	S30408 不锈钢工业弯头	1.5D-90° Φ89×3.0	40 个	ST202604061300001	外观、厚度 相关资质	GB/T12459-2017	合格	2026-04-20	2026-04-20	
2	S30408 不锈钢带颈对焊法兰	DN80 WN-1.6-RF	60 片	ST202604130400002		HG/T20592-2009	合格	2026-04-20	2026-04-20	
	以下空白									
检验结果: 合格										
签 字 栏	施工单位质量员	施工单位项目经理			建设单位项目质量检查员		建设单位项目负责人			
										

出厂日期: 2026年04月13日

证书编号: ST202604061300001

客户名称: 四川三江智融工程技术有限公司



产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

制造单位: 河北圣天管件集团有限公司
公司地址: 河北省沧州市孟村县希盟新区
特种设备制造编号: TS2713486-2025

客户名称：四川三江智能工程技术有限公司						特种设备制造许可证：TSZ13-4567-2020																	
#序 No.	名称 Product	产品批(编)号 Product Code	规格 Dimensions	材质 Material	标准 Standard	数量 Quantity	化 学 成 分 % CHEMICAL ANALYSIS												机械性能 Tensile requirements				
							C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Nb	Ti	Cu	CE	抗拉/T.S	屈服/Y.S	伸长/E.L	硬度/HBW
1	异径管	ST2604050400-01	RE φ 454×38×2.5	S30408	GB/T 12459-2017	8	0.052	0.65	1.46	0.015	0.015	18.16	/	8.73	/	/	/	/	/	534	225	45	153
2	异径管	ST2604050400-02	RC φ 804×57×3.0	S30408	GB/T 12459-2017	8	0.056	0.63	1.65	0.015	0.015	18.17	/	8.42	/	/	/	/	/	536	222	41	140
3	异径管	ST2604050400-03	RC φ 454×18×2.5	S30408	GB/T 12459-2017	8	0.052	0.65	1.46	0.015	0.015	18.16	/	8.73	/	/	/	/	/	534	225	45	153
4	异径管	ST2604050400-04	RC φ 454×32×2.5	S30408	GB/T 12459-2017	16	0.052	0.65	1.46	0.015	0.015	18.16	/	8.42	/	/	/	/	/	536	222	41	140
5	异径管	ST2604050400-05	RC φ 804×38×3.0	S30408	GB/T 12459-2017	8	0.056	0.63	1.65	0.015	0.015	18.17	/	8.42	/	/	/	/	/	536	222	41	140
6	弯头	ST2604050400-06	90EL φ 804×3.0	S30408	GB/T 12459-2017	66	0.056	0.63	1.65	0.015	0.015	18.17	/	8.42	/	/	/	/	/	538	220	41	149
7	弯头	ST2604050400-07	90EL φ 32×2.5	S30408	GB/T 12459-2017	100	0.062	0.62	1.34	0.016	0.014	18.23	/	8.42	/	/	/	/	/	538	220	41	149
8	三通	ST2604050400-08	TS φ 32×2.5	S30408	GB/T 12459-2017	4	0.062	0.62	1.34	0.016	0.014	18.23	/	8.42	/	/	/	/	/	538	220	41	149
9	三通	ST2604050400-09	TR φ 454×32×2.5	S30408	GB/T 12459-2017	8	0.052	0.65	1.46	0.015	0.015	18.16	/	8.73	/	/	/	/	/	534	225	45	153
10	三通	ST2604050400-10	TR φ 574×45×3.0	S30408	GB/T 12459-2017	8	0.059	0.62	1.31	0.017	0.012	18.15	/	8.2	/	/	/	/	/	538	228	45	146
11	三通	ST2604050400-11	TR φ 574×32×3.0	S30408	GB/T 12459-2017	8	0.059	0.62	1.31	0.017	0.012	18.15	/	8.2	/	/	/	/	/	538	228	45	146
12	三通	ST2604050400-12	TR φ 894×32×2.5	S30408	GB/T 12459-2017	3	0.059	0.63	1.36	0.015	0.015	18.17	/	8.42	/	/	/	/	/	536	222	41	140
13	三通	ST2604050400-13	TR φ 1084×32×3.0	S30408	GB/T 12459-2017	8	0.059	0.65	1.36	0.015	0.011	18.19	/	8.15	/	/	/	/	/	532	227	46	148
14	三通	ST2604050400-14	TR φ 1084×15×3.0	S30408	GB/T 12459-2017	3	0.059	0.65	1.36	0.015	0.011	18.19	/	8.15	/	/	/	/	/	532	227	46	148
15	弯头	ST2604050400-15	90EL φ 454×2.5	S30408	GB/T 12459-2017	46	0.055	0.58	1.32	0.013	0.018	17.25	2.54	10.36	/	/	/	/	/	539	221	41	156
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
无损检测 nondestructive testing			合格	表面尺寸 Surface size	合格	硬度检测 HBW	合格	热处理 Heat treatment	合格	剩磁 remanence	/	检定结果 Test results				合格							
说明/Explain:			本产品在制造过程中经过检验,符合《压力管道安全技术监察规程—工业管道》、标准、设计图样和订货合同的技术要求。 It is hereby certified that the products listed in this table have passed the inspection in the process of manufacture and met the technical requirements of "Pressure Piping Safety Technical Supervision Code -- Industrial Piping", standard, design drawing and ordering contract.																				

检验员/Examination clerk:

质量保证工程师/Quality Supervisor:

质量部门盖章有效/Stamp of Quality Assurance:

受压元件（锻件）
产品质量证明书（合格证）



锻件名称：法兰
制造标准：HG/T20592-2009
材料牌号：S30408
锻件级别：II
产品批(编)号：ST2604050400-16~19
本批产品数量：363 件

生产许可证编号：TS2713486-2026
制作单位：河北圣天管件集团有限公司
订货单位：四川三江智融工程技术有限公司
出厂日期：2026年04月13日
证书编号：ST202604130400002

该批（件）锻件经质量检验，符合《压力管道安全技术监察规程—工业管道》
HG/T20592-2009 标准、设计图样和订货合同的技术要求。

质保工程师：
质量检验科印章：
检验专用章

质量检验报告

原材料炉号		NY251129AT05			材料牌号		S30408	
热处理炉批号		ST-RCL26041101			锻造比		≥3	
锻造温度		800℃-1200℃			热处理状态		固溶（S）	
热处理温度		1100℃			保温时间		150min	
化学成份 （%）	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	
	0.055	0.65	1.38	0.015	0.014	18.22	8.17	
	Mo	Cu	Ti	Nb	Al	V		
	/	/	/	/	/	/		
力学性能	Rm (MPa)	Rp0.2 (MPa)	A (%)	冲击试验 试验温度℃		硬度 (HBW)	超深 (UT)	
	537	228	43	/		148	合格	
	标准规定				实验结果		检查结论	
外观质量	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、夹渣				未见		合格	
	修磨部位润滑过度，清除深度符合规定				符合		合格	
	形状、尺寸和表面质量满足订货样要求				满足		合格	
序号	规格		数量	序号	规格		数量	
1	DN25 WN-L6-RF		176	11				
2	DN50 WN-L6-RF		56	12				
3	DN80 WN-L6-RF		123	13				
4	DN100 WN-L6-RF		8	14				
5				15				
6				16				
7				17				
8				18				
9				19				
10				20				
检验结果：该批锻件按标准				HG/T20592-2009		制造合格		

检验责任人：王自峰 检验员：吴建 2026年04月13日

中华人民共和国
特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号: TS2713486-2026

单位名称: 河北圣天管件集团有限公司

住 所: 河北省沧州市孟村回族自治县希望新区

制造地址: 河北省沧州市孟村回族自治县希望新区

经审查, 获准从事以下特种设备的生产活动:

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
压力管道元件制造	压力管道管件(无缝管件(B1、B2)、有缝管件(B1、B2))	—	具体产品范围见型式试验证书
压力管道元件制造	压力管道管件(锻制管件)		
压力管道元件制造	压力管道法兰(钢制锻造法兰)		
压力管道元件制造	元件组合装置		限工厂化预制管段

发证机关: 河北省市场监督管理局

有效期至: 自2022年08月27日

至2026年08月26日

发证日期: 2022年06月24日

公章:

特种设备型式试验证书

(压力管道元件)

证书编号: TSX71001920232199

制造单位: 河北圣天管件集团有限公司

单位地址: 河北省沧州市孟村回族自治县希望新区

设备类别: 压力管道管件

产品名称(品种): 非焊接管件(无缝管件)

产品型号: N08309-DN80-II-6 90EL, SF2225-DN80-II-5 90EL, CF4158-DN80-II-5 90EL,
SF304-DN200-II-8 90EL, AF14-DN80-II-8 90EL, CF415-DN800-II-10 90EL

型式试验报告编号: 20238283

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》、《三通、四通、弯头型式试验细则》、GB/T 12459-2017《钢制对焊管件 类型与参数》和 GB/T 13401-2017《钢制对焊管件 技术规范》标准的要求。

本证书覆盖以下型号规格产品:

DN40mm~DN1600mm, $0.007 \leq S/DN \leq 0.300$ 的无缝弯头(镍铁基金属、双相不锈钢、低温用钢、奥氏体不锈钢、钛合金、碳素钢, 冷推、热推成型工艺)。

沈阳国仪检测技术有限公司
国家仪器仪表元器件质量检验检测中心

二〇二三年九月十五日

特种设备型式试验证书

(压力管道元件)

编号: TSX74101005320240266

制造单位名称: 河北圣天管件集团有限公司
制造单位住所: 河北省沧州市孟村回族自治县希望新区
制造单位地址: 河北省沧州市孟村回族自治县希望新区
设备类别: 压力管道法兰
设备品种: 钢制锻造法兰
产品名称: 钢制管法兰
产品型号: PL200 (B) -16 RF / S22053
型式试验报告编号: 冀特 DGXS1120240266

经型式试验, 确认产品安全性能符合 TSG D7002-2023 的要求, 本证覆盖以下产品:

- (1) 材料覆盖: 组别 V、VI;
(2) 锻件级别覆盖: I、II、III、IV 级。



有效期至: 2028 年 01 月 23 日



河北省特种设备检验研究院
发证日期: 2024 年 01 月 24 日

注: 制造单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：珠海海瑞德制药有限公司地上甲类储罐区2（含泵区）

编号：HRD-罐区-JSSJ-CLBS-004

致：珠海海瑞德制药有限公司（业主单位）

我方于2026年05月02日进场的工程材料/构配件/设备 材料名称及数量：

不锈钢偏心异径管、不锈钢异径三通（详见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于

下述部位：

地上甲类储罐区2（含泵区）

请予以审核。

- 附件：1. 数量清单
2. 质量证明文件
3. 合格证

承包单位（章）江苏三江机电工程有限公司

项目经理 缪卫军

日期 2026年05月02日

审查意见：

经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

建设单位：珠海海瑞德制药有限公司

项目负责人：陈保升

日期：2026年05月02日

工程材料清单

[illegible]

材料、构配件进场检验记录

编号: HRD-罐区-JSSJ-CLBS-004

工程名称		珠海海瑞德制药有限公司地上甲类储罐区2(含泵区)				分项工程或关键工序名称		地上甲类储罐区2(含泵区)		
序号	名称	规格型号 (mm)	进场 数量	生产厂家合格证号	检验项目	相应标准	检验结果	进场日期	检验日期	备注
1	S30408 不锈钢偏心 异径管	DN80*50*3.0	24 个	XBH241216-4	外观、厚度 相关资质	GB/T12459-2017	合格	2026-05-02	2026-05-02	
2	S30408 不锈钢 异径三通	DN80*40*3.0	3 个	XBH241216-4		GB/T12459-2017	合格	2026-05-02	2026-05-02	
	以下空白									
检验结果: 合格										
签 字 栏	施工单位质量员		施工单位项目经理		建设单位项目质量检查员		珠海市建设单位项目负责人			
			陈亚军				陈亚军 陈亚军(建设方)			

产品质量证明书

许可证号: TS2713506-2026

合格证编号: XBH241216-4

[illegible]

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：珠海海瑞德制药有限公司地上甲类储罐区2（含泵区）

编号：HRD-罐区-JSSJ-CLBS-005

致：珠海海瑞德制药有限公司（业主单位）

我方于 2026 年 05 月 03 日进场的工程材料/构配件/设备 材料名称及数量：

聚四氟乙烯垫片（详见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：

地上甲类储罐区2（含泵区）

请予以审核。

- 附件：1. 数量清单
2. 质量证明文件
3. 合格证

承包单位（章）江苏三汀机电工程有限公司

项目经理

日期

2026 年 05 月 03 日

审查意见：

经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

建设单位：珠海海瑞德制药有限公司

项目负责人：

日期：2026 年 05 月 03 日

工程材料清单

[illegible]

材料、构配件进场检验记录

编号：HRD-罐区-JSSJ-CLBS-005

工程名称		珠海海瑞德制药有限公司地上甲类储罐区2（含泵区）				分项工程或关键工序名称		地上甲类储罐区2（含泵区）		
序号	名称	规格型号 (mm)	进场 数量	生产厂家合格证号	检验项目	相应标准	检验结果	进场日期	检验日期	备注
1	聚四氟乙烯垫片	DN80 PN16 RF	85 片		外观、厚度 相关资质		合格	2026-05-03	2026-05-03	
	以下空白									
检验结果：合格										
签 字 栏	施工单位质量员		施工单位项目经理		建设单位项目质量检查员		建设单位项目负责人			
			缪五军				陈庆升 （建设方）			

产品质量检验报告单（代质保书）

名称	聚四氟乙烯垫片	牌号	DF-102
规格		生产厂	
聚四氟乙烯含量		100%	
比重		2.3	
压缩强度（变形5%MPA）		12.96	
冲击强度（缺口KT/M）		2.08	
弯曲强度（MPA）		12.5	
线膨胀系数（25-250℃×℃）		1.25×10^{-6}	
摩擦系数（负荷2MPA, 时间: 30min）		0.41	
强度硬度（邵氏）（负荷2MPA, 时间）		60	
导热系数（千卡/米, 小时℃）		0.256	
介电破坏强度（KV/MM）		19	

质检部



工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：珠海海瑞德制药有限公司地上甲类储罐区2（含泵区）

编号：HRD-罐区-JSSJ-CLBS-006

致：珠海海瑞德制药有限公司（业主单位）

我方于 2026 年 05 月 05 日进场的工程材料/构配件/设备 材料名称及数量：
全螺纹螺栓（详见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：

地上甲类储罐区2（含泵区）

请予以审核。

- 附件：1. 数量清单
2. 质量证明文件
3. 合格证

承包单位（章）江苏三江机电工程有限公司

项目经理 缪五军

日期 2026 年 05 月 05 日

审查意见：
经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

建设单位：珠海海瑞德制药有限公司

项目负责人：陈永升

日期：2026 年 05 月 05 日

工程材料清单

[illegible]

材料、构配件进场检验记录

编号: HRD-罐区-JSSJ-CLBS-006

工程名称		珠海海瑞德制药有限公司地上甲类储罐区2（含泵区）				分项工程或关键工序名称		地上甲类储罐区2（含泵区）		
序号	名称	规格型号 (mm)	进场 数量	生产厂家合格证号	检验项目	相应标准	检验结果	进场日期	检验日期	备注
1	全螺纹螺栓	M16*85	110套	XG2024032500017	外观、厚度 相关资质	Q/HG063-2020	合格	2026-05-05	2026-05-05	
	以下空白									
检验结果: 合格										
签 字 栏	施工单位质量员		施工单位项目经理		建设单位项目质量检查员		建设单位项目负责人			
			缪立军				陈东升			

