

防腐阴保调试记录

测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程 | TEST-ONLY / SYNTHETIC / NOT FOR REAL ENGINEERING USE
TEST-S04-005 | 版本 : 0 | 日期 : 2026-06-25

测点	自然电位V	通电电位V CSE	目标范围V	极性
TP-01	-0.71	-0.93	-0.85~-1.20	正确
TP-02	-0.74	-1.02	-0.85~-1.20	正确
TP-03	-0.69	-0.89	-0.85~-1.20	正确

| 文件编号：

结论
合格
合格
合格