

## Ihre Anfrage END-HL/2023/05/0693

Von: beratung@e-control.at

An: Datum:

12 05 2023 10:20:15

Sehr geehrter Herr

vielen Dank, dass Sie sich an die E-Control wenden.

Eine Kleinsterzeugungsanlage hat keinen Einspeisezählpunkt, das ist gesetzlich so festgelegt, ein etwaiger physikalischer Rückfluss in das Netz wird nicht erfasst und ohne Einspeisezählpunkt können Sie auch keinen Abnahmevertrag abschließen, um eine Vergütung zu erhalten.

Kleinsterzeugungsanlagen unterliegen geringeren Anforderungen, sind aber in ihrer Wirkung eingeschränkt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter dem folgenden Link: <a href="https://www.e-control.at/mini-py-aniagen">https://www.e-control.at/mini-py-aniagen</a>

Das Einspeisen in das öffentliche Netz, die Erfassung der eingespeisten Menge und Vergütung gemäß abgeschlossenem Abnahmevertrag ist bei einer Überschuss- und bei der Volleinspeisungsanlage möglich, jedoch nicht bei einer Kleinsterzeugungsanlage.

Sie haben noch weitere Fragen? Schreiben Sie uns und geben dabei Ihre Referenznummer END-HL/2023 /05/0693 an. So können wir Ihre Nachricht rasch zuordnen und bearbeiten.

Kennen Sie schon unseren Konsumenten-Newsletter? Dieser versorgt Sie einmal alle drei Monate mit aktuellen Informationen aus dem Energiebereich. So bleiben Sie auf dem Laufenden! Melden Sie sich hier an: https://www.e-control.at/newsletter-anmeidung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der Beratungsstelle der E-Control

## Logo E-Control

Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Entgaswirtschaft (E-Control) 1010 Wien, Rudolfsplatz 13a

Energie-Hotline: +43-800-212020 Mo bis Do von 08:30 bis 17:00 Uhr und Fr von 08:30 bis 15:00 Uhr Fax: +43-1-24724-900 E-Mail: beratung@e-control.at Website: https://www.e-control.at/

Als zentrale informationsstelle für Verbraucher nach § 22 Z 8 E-Control-Gesetz speichern wir den Schriftverkehr, finre Kontaktdaten und sonstige informationen zu ihrer Anfrage zu Beratungszwecken bis zu fürdzehn Monate nach dem letzten Kontakt und ibschen diese anschließend. Bei Fragen zum Datenschutz erreichen Sie unseren Datenschutzbesuftragten unter datenschutz@e-control.at. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch unter impressum & Datenschutz.

Diese Nachricht und allfällige angehängte Dokumente sind vertraulich und nur für den/die Adressaten bestimmt. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Adressat sein, ist jede Offenlegung. Weiterleitung oder sonstige Verwendung dieser Information nicht gestattet. In diesem Fall bilten wir, den Absender zu verständigen und die Informationen zu vernichten. Für Übermittlungsfehler oder sonstige Fehler bei der Übermittlung besteht keine Haffung.

Dateianhänge

1 of 2 5/14/2023, 10:43 AM