

VDE-AR-N 4110: Anhang E - Formular E.8

Datenblatt einer Erzeugungsanlage / eines Speichers - Mittelspannung

Projekt: Photovoltaik- und Großspeicherpark Donau-Solar GmbH | Aktenzeichen: EZA-2026-9812

Parameter	Bezeichnung / Wert	Einheit / Bemerkung
Anlagenart	Kombinierte PV-Freiflächenanlage + BESS	Solar + LiFePO4 Speicher
Installierte Wirkleistung (P_inst)	2500.0	kW
Maximale Wirkleistung (P_max)	2500.0	kW
Bemessungsscheinleistung (S_r)	2750.0	kVA
Nennspannung der Anlage (U_n)	20000	V (20.0 kV Mittelspannung)
Wechselrichter-Typ	Phoenix / SMA Central Inverters	10x Einheiten je 250 kW
Speicherkapazität (BESS)	1000.0	kWh (LFP Batterie)
Max. Lade-/Entladeleistung	500.0	kW
Maschinentransformator (T1)	3150.0	kVA Nennleistung
Trafo Kurzschlussspannung (u_k)	6.0	%
Vektorgruppe Trafo	Dyn5	Sternpunkt geerdet
Regler-Fabrikat / Typ	Phoenix Contact EZA-Regler	PLCnext Control / SOL-SC-PCU
EZA-Regler Schnittstelle	Modbus TCP (Port 502 / 5502)	Ethernet Lichtwellenleiter