

Gray, Mike

Dirty Filter @ 750_{cfm} -3.97 .3108
New Supp Regs .707_{inwc}

New Emaze @ 750_{cfm} -.22 .341
~~.57~~ .53_{inwc}

@ 800_{cfm} -.24 .35
.59_{inwc}

@ 850_{cfm} -.28 .40
.68_{inwc}