CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ (CPE)

Cod Unic Certificat: CPE-EXEMPLU-0005 | Emis: 02.02.2026 | Valabil până la: 02.02.2036

1. DATE OBIECT DE EVALUARE

- Adresă: Timișoara, Calea Aradului nr. 210, Jud. Timiș

- Categorie clădire: Spațiu producție și depozitare

- Anul construcției: 2024 | Suprafață utilă (Au): 40.000 m²

2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ

PARAMETRU | VALOARE ÎNREGISTRATĂ

Clasa Energetică | A

Consum Anual Specific de Energie Primară | 90.0 kWh/m²/an

Consum Anual Specific de Energie Finală | 76.0 kWh/m²/an

Indice de Emisii CO2 Echivalent | 17.5 kgCO2/m²/an

Pondere Surse Regenerabile (SER) | 28% (Panouri fotovoltaice)

Auditor Energetic: Ing. Banu Gheorghe (Atestat EX-005)