

תעודת זהות 59784967  
שם משתמש יוש אפיקי בטיחות  
שם יישות תחנות מעודכן  
מספר סידורי רשומה 197  
מזהה רשומה:  
שם תחנה מרכבות האש  
מנהל אזור 4517  
מנהל תחנה רותי עיני  
ציון טופס 5.0  
מספר מילוי טופס פנימי 1821215  
תאריך נדרש לבקרה 01/09/2022  
תאריך מילוי בפועל 13:57 02/11/2022

רשימת בדיקה תחנת דלק

תאריך המבדק


02/11/2022

כללי

1. האם קיים שילוט בטיחות באזורי פריקת הדלק - אסור אש ולהבה
2. בדוק דרכי גישה ללא מכשולים באופן כללי במתחם הציבורי
3. מטפים תלויים ובדוקים כולל תאריך בדיקה הבא
4. האם קיימת בדיקת בודק מוסמך למדחס האוויר של התחנה?

הוסף ליקוי

נושא הליקוי

שילוט בטיחות 

מכשולים במתחם ודרכי גישה 

מטפים 

מדחס אוויר 

האם קיימת בדיקת בודק מוסמך למדחס האוויר של התחנה? 

פירוט

דרכי גישה עם מכשולים לא תקין  
מטפלים תלויים ודלוקים כולל תאריך בדיקה לא תקין  
לא קיימת בדיקת בודק מוסמך למדחס האוויר  
של התחנה

תמונה במידת הצורך

מטבח

1. תקינות מערכת חשמל
2. כבלים מותקנים ולא מפריעים למעבר
3. מפסק פחת נגיש
4. האם יש סכנת כוויות? חימום? מתקני חשמל?
5. האם קיימים אלתורי חשמל?

הוסף ליקוי

נושא הליקוי

- מערכת חשמל ☐
- כבלים ☐
- מפסק פחת ☐
- סכנות חשמל או חימום ☐
- אלתורי חשמל ☒

פירוט

קיימים אלתורי חשמל - לא תקין

תמונה במידת הצורך

מחסן

1. מדפים תקינים ויציבים ?
2. אין חסימה של מתזים ?
3. מערכת גילוי וכיבוי עובדת ותקינה ?
4. האם מתקיים שימוש בסולמות ?
5. האם מתקיימת עבודה בגובה ? אם כן - תעודות לעובדים ?

הוסף ליקוי

נושא הליקוי

- מדפים ☒
- מתזים ☐
- מערכת גילוי וכיבוי אש ☐
- סולמות ☐
- עבודה בגובה ☐

פירוט

מדפים תקינים ויציבים - לא תקין

מערכת גילוי לא תקינה

תמונה במידת הצורך

מבנה

1. תקינות תקרה אקוסטית
2. תקרה מלאה ללא מצב של חוסר בלוחות
3. מנורות ופנסים מותקנים בצורה יציבה
4. דלתות תקינות
5. האם דלתות החירום תקינות ולא חסומות ?
6. שילוט תקין ויציב?

הוסף ליקוי

נושא הליקוי

תקרה ☐

מנורות ופנסים ☒

דלתות ☐

דלתות חירום ☐

שילוט ☐

פירוט

מנורות ופנסים מותקנים בצורה לא יציבה

תמונה במידת הצורך

חצר

1. גידור סביב התחנה שלם, תקין ויציב?
2. מכסי פתחי מילוי נעולים עם מנעולים ?
3. אין כתמי שמן ודלק על הרצפה
4. רשתות הפרדה תקינות
5. צינור מילוי לחץ אויר תקין? ללא קרעים?
6. שילוט ברור לנהגים?

הוסף ליקוי

נושא הליקוי

גידור התחנה ☐

מכסי פתחי מילוי ☒

כתמי שמן או דלק ☐

רשתות הפרדה ☐

לחץ אוויר ☐

שילוט לנהגים ☐

פירוט

מכסי פתחי מילוי לא נעולים לא תקין  
יש כתמי שמן ודלק על הרצפה לא תקין  
חסר שילוט בעמדות התדלוק

תמונה במידת הצורך

עזרה ראשונה

האם העובדים יודעים איפה נמצא תיק עזרה ראשונה?

כן ☒

לא ☐

פירוט במידת הצורך

האם העובדים יודעים איפה נמצא שמיכת מילוט?

כן ☒

לא ☐

פירוט במידת הצורך

האם תיק העזרה הראשונה מצויד?

כן ☒

לא ☐

מה חסר בתיק עזרה ראשונה?

כללי

הערות כלליות