

	<b>INSTRUCTIVO SOBRE EL MANEJO DE AIRE ACONDICIONADO</b>		Código	IN-SM-04
			Versión N°	02-12
			Fecha validación	01-11-2012
<b>INSTRUCTIVO</b>				



# **INSTRUCTIVO SOBRE EL MANEJO DE AIRE ACONDICIONADO**



	<b>INSTRUCTIVO SOBRE EL MANEJO DE AIRE ACONDICIONADO</b>		Código	IN-SM-04
			Versión N°	02-12
			Fecha validación	01-11-2012
<b>INSTRUCTIVO</b>				



## INDICE

1.-OBJETIVO.....	3
2.-ALCANCE.....	3
3.-DESCRIPCION.....	3
Medidas a tomar para manipulación de Equipos de Aire acondicionado .....	3
4.-REGISTROS.....	3



	<b>INSTRUCTIVO SOBRE EL MANEJO DE AIRE ACONDICIONADO</b>	Código	IN-SM-04	
<b>INSTRUCTIVO</b>		Versión Nº	02-12	
		Fecha validación	01-11-2012	

## **1.-OBJETIVO**

Establecer responsabilidades y metodología para asegurar que los trabajadores de INTEXA S.A. tengan conocimiento con la manipulación de Equipos de aire acondicionado, tanto en las dependencias de oficina central como en oficinas de proyectos en terreno.

## **2.-ALCANCE**

Aplica a todo el personal directo e indirecto, y cualquier persona que desempeñe labores, visite las obras en ejecución o instalaciones de INTEXA S.A.

## **3.-DESCRIPCION**

Es necesario que exista concientización, sobre todo en el caso de quienes manipulan los controles de los equipos de Aire acondicionado y respecto a las medidas a considerar en la manipulación de estos y su interacción con el medio ambiente.

### **Medidas a tomar para manipulación de Equipos de Aire acondicionado**

- Usa estos dispositivos sólo cuando sea necesario. Siempre que sea posible, aprovechar la regulación natural de la temperatura.
- Apaga o minimiza los sistemas de calefacción o aire acondicionado en las salas no ocupadas: sala de reuniones vacías, fuera de las horas de trabajo.
- Mantenga la temperatura aproximadamente en 20 ° C en invierno, y aproximadamente en 24 °C en verano, para disminuir el consumo energético.
- Asegúrate que los equipos de climatización se programen para funcionar exclusivamente en el período de trabajo, a excepción de situaciones en las que haga falta calefacción o refrigeración previas.
- Asegúrate que las puertas y ventanas están cerradas mientras funcionan.

## **4.-REGISTROS**

No Aplica.-

