

작업허가서(PTW)		담 당	안전관리자
업체명 :	작성일 : 2025.7.7		
공구명 : H서비스 남부팀 광주지점	허가기간 : 2025년 07월 9일~12일		
작업장소 :	작성자 : 김재형	김재형	노동연

허가작업							
허가작업	작업내용	작업팀장	장비현황			기계기구 현황	
			장비명	규격	대수	기기명	대수
균열보수	지하주차장 균열 누수 보수	김재형	고소작업대 (시저형)		1		
작업인원	3명						
보호구	안전화, 안전모, 각반, 안전띠						
작업시 요구사항	관리감독자 상주, TBM실시						
기상 상황 검토	지하주차장 실내 작업						

작업 위험성 평가												
작업내용		위험요인		평가등급			위험 저감 대책					
				발생 빈도	위험 강도	평가 등급						
고소작업대 작업		작업자 추락		중	상	상	근로자 안전고리 착용					
고소작업대 작업		작업자 협착		중	중	중	작업대 이동 시 작업자 탑승 금지 및 신호수 통제 후 이동					
고소작업대 작업		고소작업대 전도		중	하	하	작업구획 이동 시 바닥상태 확인 후 경사지 이동 지양					
추가 코멘트	공사	1. 작업자 안전보호구 착용 철저 2. 작업구간 정리정돈 철저 3. 작업구간 출입통제 철저										
	안전보건											
등급 : 상(사망,중상), 중(경미한 중,결상), 하(경상)					안전보건팀장							
확인일자	월 시	일 분	월 시	일 분	월 시	일 분	월 시	일 분	월 시	일 분	월 시	일 분
확인자												