

Proiect la Identificarea Sistemelor identificarea modelului dinamic al

PROCESELOR DE ORDINUL II

Coordonator
Prof.univ.dr.ing. Petru Dobra

Student
Tamas Bogdan

Cuprins

1 Identicarea unui circuit electric	2
1.1 Obtinerea datelor experimentale	
1.1.1 Introducere	
1.1.2 Achizitia datelor intrare-iesire	
1.1.3 Desfasurarea experimentelor	3
Experiment I (Treapta)	4
Experiment II (Impulsul)	8
1.2 Procesarea datelor experimentale	12
1.2.1 Validarea modelului	12

Capitolul 1


Identificarea unui circuit electric

1.1 Obtinerea datelor experimentale

1.1.1 Introducere:

Se considera circuitul electric din fig. 1.1, avand urmatoarele caracterstici electrice:

- a. $Ua = \pm 10 [V];$
- b. Uin \in [-Ua; Ua];
- c. Uout \in [-Ua; Ua];



Aparatura utilizata: sursa de alimentare, multimetru, generator de semnal, osciloscop (vezi figura 1.2).




fig. 1.2: Aparatura utilizata

1.1.2 Achizitia datelor intrare-iesire

Utilizand aparatura din dotare se vor genera semnalele necesare identificarii experimentale a circuitului electric, si se vor achizitiona datele intrare-iesire in vederea procesarii ulterioare.

1.1.3 Desfasurarea experimentelor

- 1. Se alimenteaza circuitul.
- **2.** Se efectueaza urmatoarele experimente:

Experiment I

- A.1 Se genereaza un semnal de tip treapta avand caracteristicile corelate cu dinamica circuitului electric, si tensiunea de alimentare a acestuia;
- A.2 Se vizualizeaza, si se masoara sincron intrarea, si iesirea circuitului, obtinnd datele experimentale: [tk; uk; yk], k = 1;2; ...

Experiment II


B.1 Se genereaza un semnal de tip impuls avand caracteristicile corelate cu dinamica circuitului electric, si tensiunea de alimentare a acestuia; B.2 Se vizualizeaza, si se masoara sincron intrarea, si iesirea circuitului, obtinnd datele experimentale: [tk; uk; yk], k = 1;2; ...


1.2 Procesarea datelor experimentale

Vizualizarea datelor experimentale utilizand : MS Excel, Matlab, etc. In functie de datele experimentale obtinute ([, ,] k=1,2,...) se pot efectua urmatoareleoperatii: filtrare antidistorsiune de tip medie alunecatoare, eliminarea componentelor continue stationare sau cvasistationare, scalarea intrarilor si iesirilor. Se va determina functia de transfer a unui model de ordinul doi pe baza raspunsului la semnal de tip impuls real si semnal de tip treapta.

Experiment I

Intrarea si iesirea unui sistem de ordinul II (TREAPTA)





In vederea stabilirii conditiilor initiale nenule, valorilor de regim stationar, factorului de proportionalitate, valoarea suprareglajului, valoarea factorului de amortizate si a pulsatiei naturale, citesc de pe figura 1.4 urmatoarele date:

Utilizand valorile extrase din grafic, calculam:

1. Valoarea intrari si iesire regim stationar:

ust=mean(u(t1:t2)); ust=0.598886090613862V

 2. Factor de proportionalitate:

$$k = \frac{yst - y0}{ust - u0}$$

k=1.026761789886195;

3. Suprareglaj:

$$sigma = \frac{ymax - yst}{yst - y0}$$

sigma=0.461010118518835;

4. Factor de amortizare:

$$tita = -\ln(sigma) \frac{1}{\sqrt{\pi^2 + (\ln(sigma))^2}}$$

tita=0.239316317920612;

5.Perioada oscilatie:

tosc=1.520000000000000e-04

6. Pulsatia naturala:

$$wn = \frac{\pi}{tosc*\cdot\sqrt{1-tita^2}}$$

wn=2.128693581788111e+04;

7. Functia de transfer:

$$H = k \frac{wn^2}{s^2 + 2*tita*wn + wn^2} \qquad H = \frac{4.653e08}{s^2 + 1.019e04 s + 4.531e08}$$

$$H = \frac{4.653e08}{s^2 + 1.019e04 s + 4.531e08}$$

8. Spatiu starilor:


$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -wn^2 & -2 * tita * wn \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \binom{0}{k * wn^2}$$

$$D = 0$$

Raspunsul sistemului folosind spatiul starilor:



9. Eroarea medie patratica la treapta:


 $J=sqrt(1/1000*(sum(y-yc).^2))$ J=0.035526630838636;

10. Eroare medie patratica normalizata:

Empn= norm(y-ycalculat)/norm(y-ym) Empn= 0.114855186678711;

Experiment II

Intrarea si iesirea unui sistem de ordinul II (Impuls)



Utilizand valorile extrase din grafic, calculam:

1. Valoarea intrari si iesire regim stationar:

2. Factor de proportionalitate:

$$k = \frac{yst - y0}{ust - u0}$$
 $k = 1.010208806914059;$

3. Suprareglaj:

$$A1=sum(y(623:694)-yst)*(t(2)-t(1));$$

$$A2=sum(y(694:788)-yst)*(t(2)-t(1));$$

4. Factor de amortizare:

$$tita = \frac{-\ln(sigma)}{\sqrt{\pi^2 + (\ln(sigma))^2}}$$
 tita=0.223831734802742;

5. Pulsatia naturala:

$$wn = \frac{\pi}{tosc*\sqrt{1-tita^2}}$$
 $wn = 2.120642634667262e + 04;$

6. Functia de transfer:


$$H = k \frac{wn^2}{s^2 + 2*tita*wn + wn^2} \qquad H = \frac{4.543e08}{s^2 + 9493 s + 4.497e08}$$

7. Spatiu starilor:

A =
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -wn^2 & -2 * tita * wn \end{pmatrix}$$
 $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ k * wn^2 \end{pmatrix}$$
 $D = 0$

Raspunsul sistemului folosind spatiul starilor:




9. Eroarea medie patratica la treapta:

$$J=sqrt(1/1000*(sum(y-yc).^2))$$
 $J=0.031311421395378;$

10. Eroare medie patratica normalizata:

1.2.1. Validarea modelului

a) Folosind functia de transfer identificata la impuls am simulat raspunsul sistemului la treapta.




Eroare medie patratica : 0.034307789244030

Eroare medie patratica la impuls : 0.031311421395378

Eroare medie normalizata : 0.045300545441540

Eroare medie normalizata la impuls : 0.041344094126011

b) Folosind functia de transfer identificata la treapta am simulat raspunsul sistemului la impuls.



 $Ero are\ medie\ patratica: 0.029112962280081$

Eroare medie patratica la treapta : 0.035526630838636

 ${\it Eroare\ medie\ normalizata: 0.094120231457821}$

Eroare medie normalizata la treapta : 0.114855186678711

Concluzie : se alege semnalul **impuls**.

Cod sursa treapta

```
t=second2;
u=Volt2;
v=Volt3;
% plot(t,[u,y]);
% grid
% xlabel('t(secunde)'); ylabel('u y [V]');
% legend('semnal treapta','raspuns');
% title('Raspuns la treapta, sistem de ordin 2');
% Regim stationar
ust=mean(u(882:982))
yst=mean(y(882:982))
% Factorul de proportionalitate
k=yst/ust;
% Suprareglaj
A1=sum(y(623:694)-yst)*(t(2)-t(1))
A2=sum(y(694:788)-yst)*(t(2)-t(1))
sigma = -A2/A1
%Amortizare
tita=-(log(sigma))/(sqrt(log(sigma)^2+pi^2))
%Oscilatie
Tosc=2*(t(538)-t(500))
%Pulsatie naturala
wn=pi/(Tosc*sqrt(1-tita^2))
% Functia de transfer
H = tf(k*wn^2, [1 2*tita*wn wn^2])

A=[0 1; -wn^2 -2*tita*wn]
B=[0; k*wn^2];
C=[1 \ 0]; D=0;
% Y calculat
sys=ss(A,B,C,D);
hold on
yc=lsim(sys,u,t,[y(1);0]);
% plot(t,u,'b',t,y,'r',t,yc,'green');
% legend('semnal treapta','raspuns treapta','raspuns treapta SS');
% xlabel('t(secunde)'); ylabel('u y [V]');
% title('Raspuns la treapta, sistem de ordin 2');
%Eroare medie patratica
J=sqrt(1/1000*sum((y-yc).^2))
%Eroare medie normalizata
ym=mean(y);
Empn=norm(y-yc)/norm(y-ym)
%Functia de transfer identificata la impuls
wn imp= 2.120642634667262e+04;
tita_imp= 0.223831734802742;
k_imp=1.010208806914059;
A imp=[0 1; -wn imp^2 -2*tita imp*wn imp];
B_imp=[0 ; k_imp*wn_imp^2];
C imp=[1 0]; D imp=0;
sys_imp=ss(A_imp,B_imp,C_imp,D_imp);
yc imp=lsim(sys imp,u,t,[y(1);0]);
plot(t,u,'b',t,yc_imp,'green',t,y,'r',t,yc,'black');
legend('semnal treapta','model H impuls','raspuns sistem ','model H treapta');
xlabel('t(secunde)');ylabel('u[ V ] y [ V ] ');
title('Raspuns la treapta, sistem de ordin 2');
%Eroare medie patratica la impuls
J imp=sqrt(1/1000*sum((y-yc_imp).^2))
%Eroare medie normalizata
ym=mean(y);
Empn imp=norm(y-yc imp)/norm(y-ym)
```

Cod sursa impuls

```
t=second1;
11=V0] +:
y=Volt1;
-
% plot(t,[u,y yst*ones(size(t))]);
% grid
% xlabel('t(secunde)');ylabel('u y [V]');
% legend('semnal impuls','raspuns');
% title('Raspuns la impuls, sistem de ordin 2');
%Regim stationar
ust=mean(u(882:982))
yst=mean(y(882:982))
%Factorul de proportionalitate
k=yst/ust
%Suprareglajul
A1=sum(y(623:694)-yst)*(t(2)-t(1));
A2=sum(y(694:788)-yst)*(t(2)-t(1));
sigma=-A2/A1
%Factorul de amortizare
tita=-log(sigma)/sqrt(log(sigma)^2+pi^2)
%Perioada de oscilatie
tmax=t(538);
t0=t(500);
Tosc=2*(tmax-t0)
%Pulsatie naturala
wn=pi/(Tosc*(sqrt(1-tita^2)))
%Functia de transfer
H=tf(k*wn^2,[1  2*tita*wn  wn^2])
%Spatiul starilor
A = [0 \ 1; -wn^2 \ -2*tita*wn];
B=[0;k*wn^2];
C=[1 0]; D=0;
sys=ss(A,B,C,D);
yc=lsim(sys,u,t,[y(1);0]);
% plot(t,u,'b',t,y,'r',t,yc,'green');
% xlabel('t(secunde)'); ylabel('u[ V ] y [ V ] ');
% legend('semnal impuls','raspuns impuls','raspuns impuls SS');
% title('Sistem de ordin 2, raspuns impuls');
%Eroare medie patratica
J=sqrt(1/1000*sum((y-yc).^2));
%Eroare medie patratica normalizata
ym=mean(y);
Empn=norm(y-yc)/norm(y-ym);
% %Functia de transfer identificata la treapta
wn_tr= 2.128693581788111e+04;
tita_tr= 0.239316317920612;
k tr=1.026761789886195;
A_tr=[0 1; -wn_tr^2 -2*tita_tr*wn_tr];
B_tr=[0 ; k_tr*wn_tr^2];
C_tr=[1 0]; D_tr=0;
sys tr=ss(A tr,B tr,C tr,D tr);
sys_tr=ss(A_tt,B_tt,C_tt,D_tt,D_tt,u,t,[y(1) ;0]);
yc_tr=lsim(A_tr,B_tr,C_tr,D_tr,u,t,[y(1) ;0]);
plot(t,u,'b',t,yc_tr,'green',t,y,'r',t,yc,'black');
legend('semnal impuls','model H treapta',' raspuns sistemului ','model H impuls');
xlabel('t(secunde)');ylabel('u[ V ] y [ V ] ');
title('Sistem de ordin 2, raspuns la impuls');
\ensuremath{\$} eroare medie patratica la treapta
J tr=sqrt(1/1000*(sum((y-yc tr).^2)))
%eroare medie normalizata
ym=mean(y);
Empn_tr=norm(y-yc_tr)/norm(y-ym);
```