ΕΙΔΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ – Β΄ ΟΡΟΦΟΣ


Αργυρούπολη, Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας – INTERKAT A.E. / ARKAD I.K.E. – βάση EDGE A-10-2F – Rev.06, 07/10/2026 – πάχη σε cm

	Κωδ.	Περιγραφή / θέση	Σύνθεση	Πάχος
	T1	Εξωτερική τοιχοποιία (περίμετρος, πρόσοψη κλιμακοστασίου)	Τούβλο 25 cm + εσωτερική επένδυση T3	25 (+T3)
	T3	Εσωτερική επένδυση των T1 και των έρκερ T4 (όχι κλιμακοστάσιο, όχι εσοχή πίσω από K7)	Σκελετός 3 cm (ρυθμιζόμενος) + διπλή γυψοσανίδα 2×12,5 mm – τελική επιφάνεια περασιά με τις κολώνες (T9)	5,5 / 7,5
	T2	Τυπικά εσωτερικά χωρίσματα	Σκελετός 5 cm + διπλή γυψοσανίδα 2×12,5 mm εκατέρωθεν	10
	T2A	Μόνο T2A-01: Λουτρό γονέων / Χωλ	Σκελετός 10 cm + διπλή γυψοσανίδα εκατέρωθεν	15
	T4	Τοίχοι ERKER (προεξοχές)	Απλό τούβλο 11 cm	11
	T5	Περιμετρικά πυρήνα ανελκυστήρα (ως αρχιτεκτονικό)	Απλό τούβλο 10 cm	10
	T6	Κλιμακοστάσιο προς διαμέρισμα (T6-01, T6-02)	Γυψοσανίδα – σκελετός 10 cm + διπλή γυψοσανίδα εκατέρωθεν + πετροβάμβακας (πρόταση, προς καθορισμό)	15
	T7	Τοίχοι λεκανών WC (T7-01, T7-02)	Σκελετός 3 + διπλή γυψοσανίδα + κενό 10 + σκελετός 3 + διπλή γυψοσανίδα	21
	T8	Τοίχος shaft πλατύσκαλου (T8-01)	Γυψοσανίδα με ανοιγόμενα φύλλα τύπου ντουλάπας – σκελετός 5 + διπλή γυψοσανίδα πυράντοχη (πρόταση)	10
	T9	Παρειές υποστυλωμάτων μέσα στο διαμέρισμα (K1, K2, K3, K7, K8, K9, K10)	ΜΟΝΗ κολλητή γυψοσανίδα 12,5 mm – ορίζει το τελικό επίπεδο (παρειά κολώνας + 2,5)	≈2,5

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: όλες οι εσωτερικές επιφάνειες περασιά – η μονή κολλητή γυψοσανίδα της κολώνας (T9) ορίζει το επίπεδο, η T3 δίπλα ρυθμίζεται (7,5 cm στους πεσσούς στη γραμμή κολωνών). Στις κολώνες περνάει μόνο η μία γυψοσανίδα, κολλητή. Οι επενδύσεις από μέσα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΩΝ (κλίμακα ≈ 1:7,5)


T1 + T3



30,5 cm

1 τούβλο 25
2 σκελετός 3 (ρυθμ. έως 5)
3 διπλή γυψοσανίδα


T2



10 cm

1 διπλή γυψοσανίδα
2 σκελετός 5


T2A



15 cm

1 διπλή γυψοσανίδα
2 σκελετός 10


T4



11 cm

1 απλό τούβλο 11


T6



15 cm

1 διπλή γυψοσανίδα
2 σκελετός 10 + πετροβάμβακας


T7



21 cm

1 διπλή γυψοσανίδα
2 σκελετός 3 3 κενό 10


T8



10 cm

1 διπλή γυψοσανίδα πυράντοχη
2 σκελετός 5 – ανοιγόμενα φύλλα

T9



≈2,5 cm

K κολώνα
1 μονή γυψοσανίδα 12,5 κολλητή
2 κόλλα ≈ 1–1,5