Registre journal de coordination — Visite d'inspection CSPS

Chantier : Résidence Les Tilleuls

Coordonnatrice SPS : Mme Claire Dubois, Sécurité Chantiers Conseil

Date de la visite : lundi 2 mars 2026, de 10 h 00 à 11 h 30

Niveau de coordination : niveau 2

Entreprises présentes

BTP Rhodanien SAS (gros œuvre), Armatures Saône (ferraillage),
Élec Confluence (électricité, réservations).

Observations

- Observation 1 : garde-corps manquant au droit de la trémie d'escalier du R+3.

Risque de chute de hauteur. Mise en place immédiate pendant la visite (observation levée).

- Observation 2 : deux compagnons du sous-traitant de ferraillage sans casque

sur la zone du R+2. Rappel à l'ordre effectué ; délai : immédiat.

- Observation 3 : bouteilles de gaz (oxygène et acétylène) stockées couchées

au pied de la grue. À stocker debout, attachées, dans une zone dédiée ventilée.

Délai : 48 heures.

- Observation 4 : accès à la base de la grue non balisé.

Mise en place d'un balisage et d'une signalisation. Délai : 1 semaine.

Points positifs

- Cantonnement propre et conforme (vestiaires, réfectoire, sanitaires).
- Affichage des consignes d'urgence à jour.

Prochaine visite

Prévue le lundi 16 mars 2026.