

ใบรับรองคุณภาพท่อและอุปกรณ์ประปาเลขที่ วท.116/2561

แนบท้ายหนังสือท.ที่.....

กจพ.  
00911/2561

สัญญา 3300031857  
คู่สัญญา บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด  
ท่อ/อุปกรณ์ เหล็กหล่อเหนียว

ผู้ผลิต/จัดส่ง บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด  
วันที่ดำเนินการ 11 มิถุนายน 2561

ท่อและอุปกรณ์ตามรายการต่อไปนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การประปานครหลวงแล้ว มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามที่ระบุไว้ในแบบแปลนรายการละเอียดของสัญญา และได้ประทับตรารับรองคุณภาพไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้นำส่งท่อและอุปกรณ์ประปาเหล่านี้ไปใช้งานของการประปานครหลวงได้

ลำดับที่	รายละเอียดท่อ/อุปกรณ์	ขนาด ๑ มม.	หมายเลข	จำนวน
1	สามทางหน้าจานกลาง (SGI)	400*100	44210W-44217W	8 ตัว
2	สามทางหน้าจานกลาง (SGI)	400*150	44218W-44221W	4 ตัว
3	สามทางหน้าจานกลาง (SGI)	400*200	44222W-44225W	4 ตัว
4	สามทางหน้าจานกลาง (SGI)	400*300	44226W	1 ตัว
5	ท่อโค้งหน้าจาน 1 ด้าน (SGI)	300*45	50851W-50854W	4 ตัว
6	ท่อโค้งหน้าจาน 1 ด้าน (SGI)	100*90	50855W-50859W	5 ตัว
7	ท่อโค้งหน้าจาน 1 ด้าน (SGI)	200*90	50860W-50863W	4 ตัว
8	ท่อโค้งหน้าจาน 1 ด้าน (SGI)	300*90	50864W-50867W	4 ตัว
9	ท่อสั้นหน้าจาน 1 ด้าน เอช (SGI)	300	63713W-63742W	30 ตัว
10	ท่อสั้นหน้าจาน 1 ด้าน เอช (SGI)	400	63743W-63747W	5 ตัว

หมายเหตุ      รวม 10 รายการ, จำนวน 1 หน้า

(นายธีรเดช ป็องสุภาพ)  
วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(นายอภิชัย นันทมนตรี)  
หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพท่อและอุปกรณ์

(นายสมชาย โสวัณเกียรติกุล)  
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานวิศวกรรม

ข้อควรพึงปฏิบัติ

1.ใบรับรองนี้ให้อธิบายเป็นใบกำกับผลิตภัณฑ์ให้ผู้ผลิตนำไปพร้อมกับการส่งท่อ/อุปกรณ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกองมาตรฐานวิศวกรรมแล้วทุกครั้ง

2.ท่อ/อุปกรณ์ใดที่ไม่มีใบรับรองฯ หรือมีรายละเอียดผิดไปจากใบรับรองฯ ซึ่งกำกับผลิตภัณฑ์มาด้วยนี้ จะไม่ได้รับการตรวจรับงานจากเจ้าหน้าที่ตรวจรับของการประปานครหลวง

3.ใบรับรองฯที่ส่งให้หน่วยงานของกปน. ให้หน่วยงานฯใช้ประกอบในการตรวจสอบ/ตรวจรับ ให้ถูกต้องตรงกับฉบับซึ่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตและให้รวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบภายหลังได้

4.ใบรับรองฯจะต้องไม่มีรอยขีดฆ่า แก่ ลบใดๆ หากมีการแก้ดังกล่าวต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับทุกแห่ง ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นๆ

กองมาตรฐานวิศวกรรม