

ใบรับรองคุณภาพท่อและอุปกรณ์ประปาเลขที่ ชฟ.001/2563

แนบท้ายหนังสือมว.ที่.....

กกจ.1ฝกจ.1

02311/2563

สัญญา ปทส-02

คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์

ท่อ/อุปกรณ์ เหล็กเหนียว

ผู้ผลิต/จัดส่ง บริษัท ชัมมิต พิคติง จำกัด

วันที่ดำเนินการ 9 พฤศจิกายน 2563

ท่อและอุปกรณ์ตามรายการต่อไปนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การประปานครหลวงแล้ว มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามที่ระบุไว้ในแบบแปลนรายการละเอียดของสัญญา และได้ประทับตรารับรองคุณภาพให้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้นำส่งท่อและอุปกรณ์ประปาเหล่านี้ไปใช้งานของการประปานครหลวงได้

| ลำดับที่ | รายละเอียดท่อ/อุปกรณ์ | ขนาด อ มม. | หมายเลข | จำนวน |
|----------|--|---------------|-------------------|---------|
| 1 | สามทางใต้ดิน หน้างานข้าง 1 ด้าน | 1000*9.5*1000 | 1000016N | 1 ตัว |
| 2 | สามทางใต้ดิน ปลายเรียบ | 1000*9.5*1000 | 1000017N | 1 ตัว |
| 3 | ข้อต่อเหล็กเหนียวแบบ Mechanical Coupling | 1000 | 1000006N-1000012N | 7 ชุด |
| 4 | แหวนสำหรับข้อต่อยึดรั้ง | 1000 | 1000011N-1000024N | 14 ตัว |
| 5 | หน้างานคาดีแบบมีคอ(ใต้ดิน) | 1000*9.5 | 1000021N-1000032N | 12 แผ่น |
| 6 | หน้างานคาบอดเหล็กเหนียว | 1000 | 1000033N | 1 แผ่น |
| 7 | หน้างานพิเศษ | 1200*150 | 1200003N | 1 แผ่น |
| 8 | ปะเก็นยางหน้างาน | 150 | - | 1 แผ่น |
| 9 | ปะเก็นยางหน้างาน | 1000 | - | 7 แผ่น |
| 10 | ปะเก็นยางหน้างาน | 1200 | - | 1 แผ่น |
| 11 | สลักเกลียวและแป้นเกลียวเหล็กเหนียว | 20*90 | - | 8 ตัว |
| 12 | สลักเกลียวและแป้นเกลียวเหล็กเหนียว | 33*170 | - | 196 ตัว |
| 13 | สลักเกลียวและแป้นเกลียวเหล็กเหนียว | 36*200 | - | 32 ตัว |
| 14 | สลักเกลียวปล่อยสองข้างและแป้นเกลียวเหล็กเหนียว | 50.8*1422 | - | 14 ตัว |
| | | | | |

หมายเหตุ รวม 14 รายการ, จำนวน 1 หน้า

(นายธีรเดช ป้องสุภาพ)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(นางสุวรรณมา ออมทวีพูนทรัพย์)

หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพท่อและอุปกรณ์

(นายวินัย สัญกรณ์)

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานวิศวกรรม

- ข้อควรพึงปฏิบัติ
- ใบรับรองนี้ให้อธิษฐานหนึ่งเป็นใบกำกับผลิตภัณฑ์ให้ผู้ผลิตแนบไปพร้อมกับการส่งท่อ/อุปกรณ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกองมาตรฐานวิศวกรรมแล้วทุกครั้ง
 - ท่อ/อุปกรณ์ใดที่ไม่มีใบรับรองฯ หรือมีรายละเอียดผิดไปจากใบรับรองฯ ซึ่งกำกับผลิตภัณฑ์มาด้วยนี้ จะไม่ได้รับการตรวจรับงานจากเจ้าหน้าที่ตรวจรับของการประปาฯ
 - ใบรับรองฯที่ส่งให้หน่วยงานของกปน. ให้หน่วยงานฯใช้ประกอบการตรวจสอบ/ตรวจรับ ให้ถูกต้องตรงกับฉบับซึ่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตและให้รวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบภายหลังได้
 - ใบรับรองฯจะต้องไม่มีรอยขีดข่วน แก่ ลบใดๆ หากมีการแก้ดังกล่าวต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับทุกแห่ง ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นๆ

กองมาตรฐานวิศวกรรม